

#134055#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Дом, ООО, УК

Зеленая 81-85, Калининград

2404

1043

SKM-01

30831

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2025	1,43	58,8	24	0	66	45,8	-
25.05.2025	1,54	62,9	24	128	66	45,7	-
26.05.2025	1,43	58,5	24	0	66,1	45,8	-
27.05.2025	1,45	59,8	24	0	66,1	45,9	-
28.05.2025	1,42	57,6	24	0	66,3	46	-
29.05.2025	1,35	56,7	24	0	66	46,3	-
30.05.2025	1,2	67,2	24	0	66,4	48,6	-
31.05.2025	1,39	54,9	24	0	65,8	45	-
01.06.2025	1,42	54,5	24	0	66,1	44,8	-
02.06.2025	1,36	54,6	24	0	65,8	45,2	-
03.06.2025	1,37	54,1	24	0	66	45,2	-
04.06.2025	1,35	54,6	24	0	65,7	45,4	-
05.06.2025	1,31	53,8	24	128	65,7	45,5	-
06.06.2025	1,28	52,6	24	0	65,9	45,5	-
07.06.2025	1,23	51,3	24	0	65,7	45,8	-
08.06.2025	1,37	55,3	24	0	65,6	45,3	-
09.06.2025	1,34	55,5	24	0	64,7	45,4	-
10.06.2025	1,37	50,6	24	0	67,3	44,8	-
11.06.2025	1,34	53,5	24	0	66,1	45,4	-
12.06.2025	1,41	56,1	24	0	65,9	45,1	-
13.06.2025	1,44	56,6	24	0	66	44,8	-
14.06.2025	1,25	52,3	24	0	65,7	45,8	-
15.06.2025	1,44	57,4	24	0	65,8	45,2	-
16.06.2025	1,28	52,9	24	0	65,8	45,6	-
17.06.2025	1,25	49,5	24	0	66	45,4	-
18.06.2025	1,32	52,9	24	0	65,9	45,2	-
19.06.2025	1,28	51,6	24	0	65,9	45,4	-
20.06.2025	1,28	51,5	24	0	66,1	45,4	-
21.06.2025	1,29	52,1	24	0	66	45,5	-
22.06.2025	1,4	56,2	24	0	65,8	45,2	-
23.06.2025	1,26	51,1	24	0	66,1	45,6	-
Итого:	41,85	1707	744	0	0	0	0
Гкал	35,991						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2025	27079,62	947692,4	185325,57
23.06.2025	27121,47	949399,4	186069,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:25:13