#20618#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Мой Дом, ООО, УК

Адрес потребителя Зеленая 81-85, Калининград

 Номер абонента
 2404

 Порядковый номер
 1043

 Тип теплосчётчика
 SKM-01

 Заводской номер
 30831

 Номер системы
 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dМ1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.09.2022 | 1,62 | 49,2 | 24 | 0 | 72,6 | 45,1 | - |
| 25.09.2022 | 1,74 | 51,8 | 24 | 0 | 73,1 | 45 | - |
| 26.09.2022 | 1,59 | 49,3 | 24 | 0 | 72,7 | 45,4 | - |
| 27.09.2022 | 1,61 | 48,5 | 24 | 0 | 73,1 | 45,2 | - |
| 28.09.2022 | 1,62 | 49,5 | 24 | 0 | 72,8 | 45,3 | - |
| 29.09.2022 | 1,62 | 49,3 | 24 | 0 | 73 | 45,3 | - |
| 30.09.2022 | 1,59 | 48,8 | 24 | 0 | 72,9 | 45,4 | - |
| 01.10.2022 | 1,71 | 51,6 | 24 | 0 | 73 | 45,2 | - |
| 02.10.2022 | 1,82 | 54,8 | 24 | 0 | 73,2 | 45,2 | - |
| 03.10.2022 | 1,7 | 51,6 | 24 | 0 | 73,1 | 45,4 | - |
| 04.10.2022 | 1,66 | 51,9 | 24 | 0 | 72,7 | 45,7 | - |
| Итого: | 18,28 | 556,3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 15,721 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч Период нормальной работы системы, ч 264 264

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dМ1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|----------|----------|
| 23.09.2022 | 23533,67 | 836871,6 | 162337,9 |
| 04.10.2022 | 23551,95 | 837427,9 | 162601,9 |

Подпись абонента _______ Представитель теплоснабжения ______

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:31:41