

#112850#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Дом, ООО, УК

Зеленая 81-85, Калининград

2404

1043

SKM-01

30831

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.12.2024	5,57	173,3	24	0	74,2	46,6	1,8
25.12.2024	5,45	172,1	24	0	73,6	46,3	2,1
26.12.2024	5,28	179,1	24	0	71,1	45,7	3,8
27.12.2024	4,93	169,6	24	0	69,6	44,6	5,3
28.12.2024	5,27	189,8	24	0	69,2	45,4	4,3
29.12.2024	5,31	189,7	24	0	70	46	3,9
30.12.2024	5,47	186,5	24	0	70,5	45,3	4,8
31.12.2024	5,42	189,3	24	0	70	45,4	5,5
01.01.2025	5,16	186,3	24	0	69,8	45,9	4,2
02.01.2025	5,66	207,4	24	0	71,9	48,3	4
03.01.2025	6,26	195,3	24	0	77,4	50	-0,5
04.01.2025	6,52	202	24	0	78,6	50,9	-0,9
05.01.2025	6,42	195,5	24	0	78,6	50,4	-1,8
06.01.2025	6,28	195	24	0	77,8	50,1	-1,4
07.01.2025	5,23	176,3	24	0	70,4	45	4,9
08.01.2025	5,81	194,3	24	0	72,4	46,8	2,3
09.01.2025	6,03	191,5	24	0	75	47,9	0,7
10.01.2025	5,89	188,3	24	0	74,4	47,4	-
11.01.2025	6,38	197,3	24	0	76,9	49,2	-
12.01.2025	6,44	199,9	24	0	76,6	49	-
13.01.2025	6,5	203,4	24	0	77,2	49,6	-
14.01.2025	6,32	199,8	24	0	76,3	49,2	-
15.01.2025	5,45	179,6	24	0	71,7	45,6	-
16.01.2025	5,69	198,1	24	0	71,2	46,6	-
17.01.2025	5,43	189,7	24	0	70,6	46	-
18.01.2025	5,45	192,1	24	0	70,2	45,8	-
19.01.2025	5,96	215,9	24	0	71,2	47,6	-
20.01.2025	6,16	202,8	24	0	74,9	48,8	-
21.01.2025	6,11	185,1	24	0	76,6	48,3	-
22.01.2025	6,04	182,9	24	0	76,9	48,6	-
23.01.2025	6,15	190,6	24	0	76,5	48,8	-
Итого:	180,04	5918,5	744	0	0	0	0
Гкал	154,833						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.12.2024	26410,47	925187,8	181703,32
23.01.2025	26590,51	931106,3	182447,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.01.2025 13:54:48