

#121563#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель	Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя	Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград
Номер абонента	2404
Порядковый номер	1415
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	31811
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2025	3,47	149,74	24	0	74,6	54,7	-
25.02.2025	3,432	156,51	24	0	72,5	53,6	-
26.02.2025	3,277	148,29	24	0	71,9	52,9	-
27.02.2025	3,233	154,32	24	0	70,6	52,6	-
28.02.2025	3,365	162,26	24	0	70,8	53	-
01.03.2025	3,61	163,93	24	0	73,6	54,5	-
02.03.2025	3,552	156,66	24	0	73,1	53,6	-
03.03.2025	3,291	156,74	24	0	71,3	53,2	-
04.03.2025	3,22	155,24	24	0	70,2	52,3	-
05.03.2025	3,029	142,87	24	0	70,1	51,8	-
06.03.2025	2,843	133,56	24	0	70	51,7	-
07.03.2025	2,822	136,22	24	0	69,9	52,1	-
08.03.2025	2,804	135,9	24	0	69,8	52	-
09.03.2025	2,797	133,98	24	0	70	52	-
10.03.2025	2,563	123,43	24	0	70,1	52,2	-
11.03.2025	2,972	140,46	24	0	70,4	52,3	-
12.03.2025	3,078	146,35	24	0	70,8	52,7	-
13.03.2025	2,901	133,6	24	0	73,3	55,5	-
14.03.2025	3,305	141,13	24	0	74,8	54,7	-
15.03.2025	3,517	144,89	24	0	76,2	55,4	-
16.03.2025	3,458	142,33	24	0	75,8	54,9	-
17.03.2025	3,628	153,79	24	0	76,6	56,4	-
18.03.2025	3,361	146,25	24	0	74,6	54,9	-
19.03.2025	3,162	140,04	24	0	72,8	53,4	-
20.03.2025	3,07	141,27	24	0	71,1	52,4	-
21.03.2025	2,93	139,17	24	0	70,2	52,1	-
22.03.2025	3,026	141,34	24	0	70,7	52,2	-
23.03.2025	2,978	136,58	24	0	70,1	51,4	-
Итого:	88,694	4056,85	672	0	0	0	0
Гкал	76,276						

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.02.2025	16961,827	657076,78	172223,69
23.03.2025	17050,521	661133,63	172895,69

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 17:28:41