

#126665#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 85, Калининград

4395

6604

ТВ7 (АСЦП)

16027098

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,79	0	59,134	53,174	0	58,058	52,379	0	24	0	63,2	56,8	0,52	0,42	6,8
25.03.2025	2,971	0	59,682	52,932	0	58,591	52,143	0	24	0	63,2	56,8	0,52	0,42	5,5
26.03.2025	3,014	0	58,541	51,534	0	57,473	50,77	0	24	0	63,2	56,7	0,52	0,42	4,4
27.03.2025	3,318	0	59,83	51,501	0	58,742	50,732	0	24	0	63,2	56,8	0,52	0,42	6,9
28.03.2025	2,9	0	58,13	51,563	0	57,073	50,792	0	24	0	63,2	56,8	0,52	0,42	5,7
29.03.2025	3,056	0	58,542	51,254	0	57,475	50,49	0	24	0	63,2	56,8	0,52	0,42	8,9
30.03.2025	2,973	0	57,803	50,84	0	56,747	50,081	0	24	0	63,2	56,8	0,51	0,41	9,9
31.03.2025	2,881	0	57,659	51,128	0	56,61	50,366	0	24	0	63,2	56,8	0,52	0,42	6,8
01.04.2025	3,062	0	58,498	51,258	0	57,433	50,496	0	24	0	63,2	56,7	0,52	0,42	5,9
02.04.2025	2,914	0	57,69	51,038	0	56,642	50,283	0	24	0	63,1	56,7	0,52	0,41	-
03.04.2025	2,689	0	56,764	51,041	0	55,729	50,282	0	24	0	63,2	56,7	0,52	0,42	-
04.04.2025	2,817	0	57,271	50,992	0	56,23	50,232	0	24	0	63,2	56,8	0,52	0,42	-
05.04.2025	2,938	0	57,304	50,599	0	56,26	49,848	0	24	0	63,2	56,6	0,51	0,41	-
06.04.2025	3,051	0	57,23	50,09	0	56,187	49,348	0	24	0	63,2	56,5	0,5	0,41	-
07.04.2025	2,701	0	56,375	50,751	0	55,351	49,998	0	24	0	63,2	56,5	0,52	0,42	-
08.04.2025	2,857	0	56,904	50,602	0	55,865	49,853	0	24	0	63,2	56,5	0,52	0,42	-
09.04.2025	3,086	0	58,039	50,731	0	56,984	49,98	0	24	0	63,2	56,6	0,52	0,42	-
10.04.2025	2,772	0	56,754	50,782	0	55,722	50,031	0	24	0	63,1	56,5	0,52	0,42	-
11.04.2025	3,008	0	56,131	48,971	0	55,111	48,248	0	24	0	63,1	56,6	0,52	0,42	-
12.04.2025	2,894	0	52,493	45,507	0	51,538	44,835	0	24	0	63,1	56,5	0,52	0,41	-
13.04.2025	2,823	0	52,32	45,562	0	51,367	44,889	0	24	0	63,1	56,5	0,51	0,41	-
14.04.2025	2,404	0	51,114	45,897	0	50,194	45,22	0	24	0	62,7	56,4	0,52	0,42	-
15.04.2025	2,619	0	54,675	48,829	0	53,681	48,098	0	24	0	63,1	56,9	0,53	0,43	-
16.04.2025	2,761	0	58,717	52,519	0	57,64	51,715	0	24	0	63,5	57,5	0,52	0,42	-
17.04.2025	2,988	0	59,245	52,105	0	58,156	51,314	0	24	0	63,5	57,4	0,51	0,41	-
18.04.2025	2,922	0	59,336	52,405	0	58,25	51,608	0	24	0	63,3	57,4	0,52	0,42	-
19.04.2025	2,781	0	58,106	51,829	0	57,042	51,043	0	24	0	63,4	57,3	0,52	0,41	-
20.04.2025	2,665	0	57,99	52,319	0	56,931	51,532	0	24	0	63,3	57	0,53	0,42	-
21.04.2025	2,78	0	58,684	52,382	0	57,642	51,615	0	24	0	62,3	56,2	0,52	0,42	-
22.04.2025	2,781	0	58,151	52,195	0	57,089	51,415	0	24	0	63,3	56,8	0,52	0,42	-
23.04.2025	2,949	0	58,749	52,172	0	57,675	51,396	0	24	0	63,3	56,8	0,52	0,42	-
Итого:	89,165	0	1777,861	1574,502	0	1745,488	1551,032	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,297														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	4406,898	97629,949	88164,492	0	95877,73	86861,066	0	39140	1795
23.04.2025	4496,064	99407,809	89738,995	0	97623,218	88412,099	0	39884	1795

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:45:29