

#89913#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/24г.-23/07/24г.

Абонент:Карамзина 15

Договор N:0000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00 °C

Серийный номер 16027093, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х9А58

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч
23.06.24 23	58.60	50.78	7.82	0.46	0.48	36.200	30.122	35.628	29.761	5.867	5.00	0.10	2.292	24
24.06.24 23	58.62	50.71	7.91	0.46	0.48	34.635	30.066	34.088	29.709	4.379	5.00	0.10	1.968	24
25.06.24 23	58.74	50.95	7.79	0.46	0.48	34.924	29.921	34.367	29.561	4.806	5.00	0.10	2.046	24
26.06.24 23	58.82	51.30	7.53	0.46	0.48	35.083	29.860	34.525	29.496	5.029	5.00	0.10	2.064	24
27.06.24 23	58.91	51.54	7.37	0.46	0.48	34.439	29.780	33.889	29.417	4.472	5.00	0.10	1.918	24
28.06.24 23	58.95	51.63	7.32	0.46	0.48	33.649	29.747	33.110	29.379	3.731	5.00	0.10	1.744	24
29.06.24 23	58.95	51.53	7.42	0.46	0.48	34.726	29.667	34.172	29.303	4.869	5.00	0.10	2.011	24
30.06.24 23	59.00	51.65	7.35	0.46	0.48	34.761	29.613	34.204	29.248	4.957	5.00	0.10	2.022	24
01.07.24 23	59.03	51.66	7.38	0.46	0.48	34.356	29.556	33.805	29.191	4.614	5.00	0.10	1.946	24
02.07.24 23	58.91	51.28	7.62	0.46	0.48	33.616	29.556	33.079	29.196	3.883	5.00	0.10	1.809	24
03.07.24 23	58.87	51.07	7.80	0.46	0.48	33.534	29.483	32.999	29.127	3.872	5.00	0.10	1.825	24
04.07.24 23	58.88	51.10	7.78	0.46	0.48	34.590	29.263	34.036	28.910	5.127	5.00	0.10	2.099	24
05.07.24 23	58.82	50.93	7.89	0.46	0.48	33.619	29.261	33.084	28.910	4.174	5.00	0.10	1.896	24
06.07.24 23	58.70	50.92	7.78	0.46	0.48	34.520	29.169	33.973	28.818	5.155	5.00	0.10	2.098	24
07.07.24 23	58.80	50.86	7.93	0.46	0.48	34.396	29.068	33.849	28.720	5.128	5.00	0.10	2.110	24
08.07.24 23	58.84	50.33	8.51	0.46	0.48	33.060	29.027	32.532	28.686	3.846	5.00	0.10	1.892 <	24
09.07.24 23	58.93	50.45	8.48	0.46	0.48	32.736	28.958	32.212	28.617	3.595	5.00	0.10	1.834 <	24
10.07.24 23	58.91	51.21	7.70	0.45	0.47	33.399	28.691	32.866	28.343	4.523	5.00	0.10	1.936 <	24
11.07.24 23	59.00	51.86	7.13	0.46	0.48	35.118	30.123	34.554	29.749	4.804	5.00	0.10	1.975	24
12.07.24 23	58.94	51.81	7.13	0.46	0.48	34.545	30.097	33.994	29.721	4.272	5.00	0.10	1.852	24
13.07.24 23	58.87	51.69	7.17	0.46	0.48	35.436	29.981	34.871	29.611	5.260	5.00	0.10	2.077	24
14.07.24 23	58.97	51.64	7.33	0.46	0.48	35.298	29.900	34.731	29.531	5.200	5.00	0.10	2.082	24
15.07.24 23	58.94	51.74	7.20	0.46	0.48	35.525	29.631	34.957	29.263	5.694	5.00	0.10	2.169	24
16.07.24 23	58.80	51.71	7.10	0.46	0.48	33.639	29.535	33.101	29.167	3.934	5.00	0.10	1.753	24
17.07.24 23	58.89	51.78	7.11	0.46	0.48	33.643	29.472	33.106	29.107	3.998	5.00	0.10	1.769	24
18.07.24 23	58.83	51.57	7.27	0.46	0.48	34.096	29.368	33.552	29.005	4.547	5.00	0.10	1.908	24
19.07.24 23	58.81	51.37	7.44	0.46	0.48	33.928	29.299	33.387	28.941	4.446	5.00	0.10	1.904	24
20.07.24 23	58.88	51.56	7.32	0.46	0.48	33.991	29.207	33.448	28.847	4.600	5.00	0.10	1.923	24
21.07.24 23	58.84	51.54	7.30	0.46	0.48	34.118	29.111	33.576	28.754	4.821	5.00	0.10	1.967	24
22.07.24 23	58.95	51.64	7.30	0.46	0.48	33.493	28.887	32.958	28.530	4.428	5.00	0.10	1.873	24
23.07.24 23	58.80	51.51	7.29	0.46	0.48	32.599	28.878	32.080	28.523	3.557	5.00	0.10	1.673	24
Итого/Средн	58.86	51.33	7.53	0.46	0.48	1061.669	914.297	1044.733	903.144	141.588	5.00	0.10	60.433	744

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.06.24 23	4602.429	3712.407	4531.474	3669.359	862.115	308.928	3315	150
23.07.24 23	5664.097	4626.704	5576.207	4572.503	1003.704	369.361	4059	150
Итого	1061.669	914.296	1044.733	903.144	141.588	60.433	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

