

#24266#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Интернациональная 57, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5000
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00170004
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	1,29	0	139,37	138,03	0	137,61	136,84	0	0	24	0	0	52,8	43,4	9,4	0,7	0,7	3,9
24.03.2021	1,208	0	139,29	137,99	0	137,58	136,83	0	0	24	0	0	51,5	42,7	8,79	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	1,093	0	138,89	137,66	0	137,3	136,61	0	0	24	0	0	49,4	41,4	7,99	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	1,117	0	138,88	137,62	0	137,24	136,52	0	0	24	0	0	50,2	42	8,18	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	1,11	0	138,77	137,51	0	137,16	136,44	0	0	24	0	0	50	41,8	8,11	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	1,138	0	139,05	137,7	0	137,37	136,6	0	0	24	0	0	50,8	42,5	8,31	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	1,034	0	138,91	137,62	0	137,39	136,57	0	0	24	0	0	48,7	41,2	7,54	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	1,001	0	138,75	137,48	0	137,27	136,43	0	0	24	0	0	48,1	40,8	7,32	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	0,975	0	139,73	138,45	0	138,28	137,4	0	0	24	0	0	47,8	40,7	7,07	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	1,124	0	140,78	139,43	0	139,12	138,28	0	0	24	0	0	50,3	42,2	8,1	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	1,283	0	141,22	139,73	0	139,31	138,45	0	0	24	0	0	53,8	44,5	9,25	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	1,227	0	141,21	139,77	0	139,41	138,52	0	0	24	0	0	52,4	43,6	8,83	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	1,29	0	141,36	139,89	0	139,45	138,62	0	0	24	0	0	53,9	44,6	9,27	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	1,28	0	141,3	139,82	0	139,4	138,5	0	0	24	0	0	53,6	44,4	9,19	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	1,311	0	141,39	139,87	0	139,47	138,56	0	0	24	0	0	53,9	44,5	9,42	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	1,249	0	141,44	139,94	0	139,61	138,69	0	0	24	0	0	52,7	43,7	8,97	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	1,126	0	140,84	139,42	0	139,23	138,25	0	0	24	0	0	49,9	41,8	8,13	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	1,035	0	140,76	139,33	0	139,19	138,27	0	0	24	0	0	48,3	40,9	7,44	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	0,931	0	139,94	138,47	0	138,58	137,47	0	0	24	0	0	45,7	38,9	6,74	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	0,917	0	140,16	138,66	0	138,81	137,64	0	0	24	0	0	45,6	38,9	6,62	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	0,916	0	140,66	139,16	0	139,3	138,16	0	0	24	0	0	45,8	39,2	6,6	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	1,1	0	141,71	140,11	0	140,05	138,91	0	0	24	0	0	49,7	41,8	7,86	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	0,998	0	140,98	139,44	0	139,5	138,39	0	0	24	0	0	47,3	40,2	7,16	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	0,968	0	140,86	139,35	0	139,41	138,35	0	0	24	0	0	46,1	39,1	6,96	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	0,952	0	140,8	139,28	0	139,36	138,32	0	0	24	0	0	45,8	39	6,85	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	0,965	0	140,95	139,44	0	139,51	138,48	0	0	24	0	0	46,4	39,5	6,92	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	0,943	0	141,22	139,69	0	139,78	138,69	0	0	24	0	0	47	40,2	6,75	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	0,93	0	141,37	139,84	0	139,93	138,74	0	0	24	0	0	47,4	40,8	6,67	0,7	0,7	11
20.04.2021	0,874	0	140,83	139,33	0	139,39	138,24	0	0	24	0	0	47,3	41	6,28	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	0,867	0	140,7	139,21	0	139,26	138,15	0	0	24	0	0	46,8	40,5	6,22	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	1,098	0	141,57	139,97	0	139,93	138,8	0	0	24	0	0	50	42,1	7,86	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	1,135	0	141,8	140,18	0	140,13	138,96	0	0	24	0	0	50,6	42,5	8,11	0,7	0,7	-
Итого:	34,485	0	4495,49	4449,39	0	4444,33	4413,68	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,485																	

Общее время работы системы, ч 768
 Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
22.03.2021	190,177	18593,47	18385,73	0	18322,17	18206,02	0
23.04.2021	224,662	23088,96	22835,12	0	22766,5	22619,7	0

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 17:42:08