

#125364#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 57, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00170004	Показания прибора, Гкал 22.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	153,997	129,881	24.116
Количество тепловой энергии, система 2	71,261	54,753	16.508

Подпись исполнителя



#125363#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 22.04.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 5001
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170004
Номер системы 2
Отчёт сформирован 25.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	5,5	0,552	0,333	26,93	20,83	26,47	20,59	5,88	24	0	0	57,4	47,1	10,37	0,7	0,7
25.03.2025	4,4	0,539	0,319	26,75	20,9	26,32	20,66	5,66	24	0	0	57,4	47,1	10,32	0,7	0,7
26.03.2025	6,9	0,532	0,32	26,64	20,83	26,18	20,59	5,59	24	0	0	57,6	47,3	10,31	0,7	0,7
27.03.2025	5,7	0,573	0,359	27,26	20,77	26,78	20,53	6,25	24	0	0	57,7	47,4	10,36	0,7	0,7
28.03.2025	8,9	0,545	0,322	26,58	20,72	26,1	20,48	5,62	24	0	0	58,3	47,8	10,57	0,7	0,7
29.03.2025	9,9	0,569	0,355	27,07	20,66	26,62	20,42	6,2	24	0	0	57,9	47,6	10,33	0,7	0,7
30.03.2025	6,8	0,581	0,376	27,55	20,67	27,1	20,43	6,67	24	0	0	57,1	47,2	9,92	0,7	0,7
31.03.2025	5,9	0,573	0,362	27,23	20,68	26,77	20,44	6,33	24	0	0	57,7	47,5	10,21	0,7	0,7
01.04.2025	-	0,542	0,325	26,6	20,65	26,12	20,41	5,71	24	0	0	57,8	47,4	10,34	0,7	0,7
02.04.2025	-	0,545	0,329	26,64	20,65	26,17	20,41	5,76	24	0	0	57,8	47,5	10,31	0,7	0,7
03.04.2025	-	0,533	0,311	26,28	20,62	25,81	20,38	5,43	24	0	0	58,4	47,9	10,5	0,7	0,7
04.04.2025	-	0,554	0,339	26,75	20,65	26,28	20,41	5,87	24	0	0	58,2	47,8	10,37	0,7	0,7
05.04.2025	-	0,521	0,313	26,22	20,51	25,8	20,27	5,53	24	0	0	57	46,8	10,22	0,7	0,7
06.04.2025	-	0,602	0,4	27,68	20,18	27,26	19,94	7,32	24	0	0	55,8	45,9	9,87	0,7	0,7
07.04.2025	-	0,537	0,322	26,1	20,23	25,67	19,99	5,68	24	0	0	57,2	46,6	10,6	0,7	0,7
08.04.2025	-	0,524	0,31	25,99	20,25	25,56	20,01	5,55	24	0	0	57	46,6	10,39	0,7	0,7
09.04.2025	-	0,54	0,323	26,16	20,26	25,73	20,02	5,71	24	0	0	57,2	46,6	10,54	0,7	0,7
10.04.2025	-	0,411	0,26	20,16	15,45	19,83	15,26	4,57	24	0	0	58,9	49,5	9,37	0,7	0,7
11.04.2025	-	0,575	0,354	26,13	20,15	25,69	19,91	5,78	24	0	0	61,2	50,2	11,07	0,7	0,7
12.04.2025	-	0,595	0,347	27,32	21,45	26,84	21,21	5,63	24	0	0	61,3	49,6	11,73	0,7	0,7
13.04.2025	-	0,546	0,304	26,68	21,46	26,19	21,22	4,97	24	0	0	61,3	49,8	11,49	0,7	0,7
14.04.2025	-	0,632	0,398	28,04	21,35	27,56	21,11	6,45	24	0	0	61,3	50,1	11,2	0,7	0,7
15.04.2025	-	0,473	0,298	27,5	21,13	27,14	20,95	6,19	24	0	0	50,6	42,9	7,75	0,7	0,7
16.04.2025	-	0,577	0,334	26,86	21,19	26,38	20,95	5,43	24	0	0	61,2	49,6	11,67	0,7	0,7
17.04.2025	-	0,536	0,296	26,25	21,18	25,78	20,94	4,84	24	0	0	61,2	49,7	11,48	0,7	0,7
18.04.2025	-	0,557	0,323	26,57	21,06	26,1	20,82	5,28	24	0	0	61,2	50	11,21	0,7	0,7
19.04.2025	-	0,579	0,348	26,94	21,06	26,48	20,82	5,66	24	0	0	61,3	50	11,24	0,7	0,7
20.04.2025	-	0,548	0,313	26,42	21,09	25,93	20,85	5,08	24	0	0	61,2	49,8	11,45	0,7	0,7
21.04.2025	-	0,566	0,329	26,64	21,07	26,18	20,83	5,35	24	0	0	61,2	49,7	11,57	0,7	0,7
22.04.2025	-	0,551	0,311	26,32	21,04	25,84	20,8	5,04	24	0	0	61,2	49,4	11,83	0,7	0,7
Итого:	6,9	16,508	9,933	796,26	618,74	782,68	611,65	171,03	720	0	-	58,69	48,08	10,62	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2025	54,753	2367,28	1743,39	2329,29	1726,77
22.04.2025	71,261	3163,54	2362,13	3111,97	2338,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения