

#82247#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 57, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00170004	Показания прибора, Гкал 23.05.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	978,152	970,501	7.651
Количество тепловой энергии, система 2	588,193	573,705	14.488

Подпись исполнителя



#81952#

Отчёт за период с 23.04.2024 по 23.05.2024.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 5000
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170004
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2024	4,9	1,137	0	128,71	127,01	0	127,25	125,97	0	0	24	0	0	49,6	40,6	8,94	0,7	0,7
25.04.2024	6,4	1,077	0	128,38	126,72	0	127,02	125,76	0	0	24	0	0	48,5	40	8,51	0,7	0,7
26.04.2024	7,8	1,017	0	128,36	126,72	0	127,03	125,75	0	0	24	0	0	47,9	39,9	8,04	0,7	0,7
27.04.2024	12,1	0,922	0	128,19	126,58	0	126,99	125,62	0	0	24	0	0	46,3	39	7,28	0,7	0,7
28.04.2024	14,6	0,889	0	128,41	126,8	0	127,21	125,84	0	0	24	0	0	46,3	39,3	7,01	0,7	0,7
29.04.2024	16,9	0,84	0	128,5	126,9	0	127,3	125,94	0	0	24	0	0	46,3	39,7	6,63	0,7	0,7
30.04.2024	16,1	0,787	0	128,07	126,49	0	126,87	125,53	0	0	24	0	0	46,3	40,1	6,21	0,7	0,7
01.05.2024	-	0,754	0	128,27	126,7	0	127,07	125,74	0	0	24	0	0	46,3	40,4	5,94	0,7	0,7
02.05.2024	-	0,228	0	42,81	42,99	0	42,43	42,69	0	0	24	0	0	44,4	38,9	5,55	0,7	0,7
03.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	22,7	1,35	0,7	0,7
04.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,7	21,4	0,34	0,7	0,7
05.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21	20,6	0,44	0,7	0,7
06.05.2024	-	0	0	0,03	0,12	0	0,03	0,12	0	0	24	0	0	21,5	21	0,56	0,7	0,7
07.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,3	18,1	0,2	0,7	0,7
08.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,2	17	0,26	0,7	0,7
09.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,2	17,4	-0,12	0,7	0,7
10.05.2024	-	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	0	24	0	0	16,6	17,1	-0,44	0,7	0,7
11.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,4	16,5	-0,15	0,7	0,7
12.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,4	16,5	-0,19	0,7	0,7
13.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,8	17,7	-0,84	0,7	0,7
14.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,3	17,7	-0,45	0,7	0,7
15.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,1	18,3	-0,19	0,7	0,7
16.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,5	18,6	-0,01	0,7	0,7
17.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,8	18,7	0,11	0,7	0,7
18.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,3	19,1	0,22	0,7	0,7
19.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,7	19,5	0,25	0,7	0,7
20.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,9	19,6	0,35	0,7	0,7
21.05.2024	-	0	0	0,02	0,07	0	0,02	0,07	0	0	24	0	0	20,6	19,7	0,88	0,7	0,7
22.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21	20,5	0,5	0,7	0,7
23.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,2	20,7	0,5	0,7	0,7
Итого:	9,4	7,651	0	1069,76	1057,1	0	1059,23	1049,03	0	0	720	0	-	27,45	25,21	2,26	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.04.2024	970,501	102125,05	100899,05	0	100806,43	100024,34	0
23.05.2024	978,152	103194,81	101956,15	0	101865,66	101073,37	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#81717#

Отчёт за период с 23.04.2024 по 23.05.2024.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 5001
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170004
Номер системы 2
Отчёт сформирован 27.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2024	4,9	0,485	0,262	29,81	24,82	29,35	24,58	4,77	24	0	0	55,2	46,3	8,98	0,7	0,7
25.04.2024	6,4	0,493	0,269	29,81	24,68	29,35	24,44	4,91	24	0	0	55,5	46,5	8,98	0,7	0,7
26.04.2024	7,8	0,456	0,231	29	24,66	28,52	24,42	4,1	24	0	0	56,5	47,3	9,2	0,7	0,7
27.04.2024	12,1	0,504	0,279	29,44	24,28	28,96	24,04	4,92	24	0	0	57,2	47,8	9,32	0,7	0,7
28.04.2024	14,6	0,508	0,284	29,14	23,9	28,66	23,66	5	24	0	0	57,2	47,9	9,32	0,7	0,7
29.04.2024	16,9	0,492	0,274	28,73	23,67	28,25	23,43	4,82	24	0	0	57,2	48,1	9,18	0,7	0,7
30.04.2024	16,1	0,483	0,261	28,48	23,64	28	23,4	4,6	24	0	0	57,7	48,5	9,22	0,7	0,7
01.05.2024	-	0,435	0,235	27,93	23,42	27,47	23,18	4,29	24	0	0	56,1	47,7	8,4	0,7	0,7
02.05.2024	-	0,428	0,26	28,53	23,09	28,15	22,86	5,29	24	0	0	51,5	44,6	6,89	0,7	0,7
03.05.2024	-	0,455	0,233	27,51	23,32	27,03	23,08	3,95	24	0	0	59	49,4	9,64	0,7	0,7
04.05.2024	-	0,491	0,278	28,17	23,08	27,69	22,84	4,85	24	0	0	57,7	48,5	9,16	0,7	0,7
05.05.2024	-	0,481	0,262	27,82	23,09	27,34	22,85	4,49	24	0	0	58,4	48,9	9,51	0,7	0,7
06.05.2024	-	0,477	0,253	27,65	23,1	27,17	22,86	4,31	24	0	0	58,8	49	9,76	0,7	0,7
07.05.2024	-	0,499	0,272	27,81	22,92	27,33	22,68	4,65	24	0	0	58,4	48,4	10,01	0,7	0,7
08.05.2024	-	0,528	0,299	28,15	22,76	27,67	22,52	5,15	24	0	0	58,2	48,1	10,16	0,7	0,7
09.05.2024	-	0,503	0,27	27,68	22,72	27,2	22,48	4,72	24	0	0	58	47,8	10,23	0,7	0,7
10.05.2024	-	0,483	0,252	27,27	22,6	26,79	22,36	4,43	24	0	0	57,6	47,4	10,15	0,7	0,7
11.05.2024	-	0,56	0,331	28,37	22,26	27,89	22,02	5,87	24	0	0	57,1	46,8	10,27	0,7	0,7
12.05.2024	-	0,551	0,327	28,21	22,14	27,73	21,9	5,83	24	0	0	56,7	46,6	10,09	0,7	0,7
13.05.2024	-	0,465	0,237	26,49	22,08	26,02	21,84	4,18	24	0	0	57,2	46,8	10,45	0,7	0,7
14.05.2024	-	0,438	0,239	23,09	18,64	22,71	18,45	4,26	24	0	0	56,9	46,2	10,75	0,7	0,7
15.05.2024	-	0,486	0,244	27,16	22,79	26,68	22,55	4,13	24	0	0	59	48,2	10,72	0,7	0,7
16.05.2024	-	0,495	0,254	27,15	22,63	26,67	22,39	4,28	24	0	0	58,9	48,2	10,77	0,7	0,7
17.05.2024	-	0,512	0,273	27,34	22,51	26,86	22,27	4,59	24	0	0	59,3	48,6	10,73	0,7	0,7
18.05.2024	-	0,517	0,283	27,37	22,37	26,89	22,13	4,76	24	0	0	59,4	48,8	10,6	0,7	0,7
19.05.2024	-	0,469	0,242	26,69	22,33	26,21	22,09	4,12	24	0	0	59,1	48,8	10,26	0,7	0,7
20.05.2024	-	0,45	0,221	26,25	22,33	25,77	22,09	3,68	24	0	0	59,7	49,2	10,44	0,7	0,7
21.05.2024	-	0,451	0,226	26,47	22,48	25,99	22,24	3,75	24	0	0	59,7	49,4	10,26	0,7	0,7
22.05.2024	-	0,445	0,218	26,42	22,54	25,94	22,3	3,64	24	0	0	59,6	49,4	10,23	0,7	0,7
23.05.2024	-	0,448	0,226	26,39	22,39	25,91	22,15	3,76	24	0	0	59,6	49,5	10,15	0,7	0,7
Итого:	9,4	14,488	7,795	830,33	687,24	816,2	680,1	136,1	720	0	-	57,75	47,96	9,79	0,7	0,7

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2024	573,705	34111,8	28751,12	33578,68	28431,72
23.05.2024	588,193	34942,13	29438,36	34394,88	29111,82

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения