

#90175#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 57, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00170004	Показания прибора, Гкал 23.07.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	978,152	978,152	0
Количество тепловой энергии, система 2	608,914	596,376	12.538

Подпись исполнителя _____



#89724#

Отчёт за период с 23.06.2024 по 23.07.2024.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 5001
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170004
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2024	-	0,47	0,239	26,03	21,74	25,55	21,5	4,05	24	0	0	59,4	48,8	10,6	0,7	0,7
25.06.2024	-	0,452	0,226	25,82	21,74	25,34	21,5	3,84	24	0	0	59,3	48,9	10,38	0,7	0,7
26.06.2024	-	0,428	0,21	25,53	21,74	25,05	21,5	3,55	24	0	0	59,4	49,2	10,18	0,7	0,7
27.06.2024	-	0,419	0,204	25,34	21,71	24,86	21,47	3,39	24	0	0	59,8	49,8	10,06	0,7	0,7
28.06.2024	-	0,427	0,212	25,48	21,69	25	21,45	3,55	24	0	0	60	50,1	9,92	0,7	0,7
29.06.2024	-	0,401	0,188	24,95	21,59	24,47	21,35	3,12	24	0	0	59,8	49,8	10,03	0,7	0,7
30.06.2024	-	0,421	0,206	25,24	21,53	24,76	21,29	3,47	24	0	0	59,6	49,6	10,07	0,7	0,7
01.07.2024	-	0,43	0,216	25,34	21,54	24,86	21,3	3,56	24	0	0	60	49,8	10,16	0,7	0,7
02.07.2024	-	0,424	0,206	25,07	21,42	24,59	21,18	3,41	24	0	0	59,7	49,3	10,4	0,7	0,7
03.07.2024	-	0,442	0,212	25,07	21,24	24,61	21	3,61	24	0	0	59,6	49	10,63	0,7	0,7
04.07.2024	-	0,419	0,194	24,72	21,22	24,24	20,98	3,26	24	0	0	59,6	48,9	10,71	0,7	0,7
05.07.2024	-	0,443	0,215	24,97	21,15	24,52	20,91	3,61	24	0	0	59,7	48,8	10,85	0,7	0,7
06.07.2024	-	0,471	0,253	25,51	21,08	25,06	20,84	4,22	24	0	0	59,6	49	10,6	0,7	0,7
07.07.2024	-	0,449	0,234	25,13	21,04	24,7	20,8	3,9	24	0	0	59,3	48,9	10,4	0,7	0,7
08.07.2024	-	0,439	0,222	24,17	20,24	23,74	20	3,74	24	0	0	59,6	48,8	10,76	0,7	0,7
09.07.2024	-	0,394	0,181	22,69	19,49	22,33	19,25	3,08	24	0	0	59,6	48,7	10,99	0,7	0,7
10.07.2024	-	0,368	0,161	22,92	20,08	22,54	19,84	2,7	24	0	0	59,9	49,4	10,49	0,7	0,7
11.07.2024	-	0,378	0,162	25,26	22,32	24,78	22,08	2,7	24	0	0	60	50,1	9,91	0,7	0,7
12.07.2024	-	0,392	0,176	25,56	22,46	25,08	22,22	2,86	24	0	0	60,2	50,3	9,94	0,7	0,7
13.07.2024	-	0,418	0,198	25,81	22,32	25,33	22,08	3,25	24	0	0	60,2	50,2	10,03	0,7	0,7
14.07.2024	-	0,439	0,223	26,12	22,21	25,64	21,97	3,67	24	0	0	59,9	49,9	9,96	0,7	0,7
15.07.2024	-	0,41	0,193	25,59	22,22	25,11	21,98	3,13	24	0	0	60,1	50,1	10,01	0,7	0,7
16.07.2024	-	0,417	0,203	25,78	22,14	25,3	21,9	3,4	24	0	0	60	50,3	9,74	0,7	0,7
17.07.2024	-	0,379	0,166	25,19	22,25	24,71	22,01	2,7	24	0	0	60,2	50,4	9,78	0,7	0,7
18.07.2024	-	0,405	0,189	25,41	22,06	24,93	21,82	3,11	24	0	0	60,1	50,2	9,92	0,7	0,7
19.07.2024	-	0,392	0,172	25,06	21,97	24,58	21,73	2,85	24	0	0	60,1	49,9	10,21	0,7	0,7
20.07.2024	-	0,423	0,207	25,52	21,88	25,04	21,64	3,4	24	0	0	60,1	50	10,12	0,7	0,7
21.07.2024	-	0,406	0,194	25,31	21,84	24,83	21,6	3,23	24	0	0	59,9	50	9,88	0,7	0,7
22.07.2024	-	0,37	0,157	24,64	21,81	24,16	21,57	2,59	24	0	0	60,1	50,1	9,94	0,7	0,7
23.07.2024	-	0,412	0,199	25,22	21,72	24,74	21,48	3,26	24	0	0	60	50	10,02	0,7	0,7
Итого:	-	12,538	6,018	754,45	647,44	740,45	640,24	100,21	720	0	-	59,83	49,61	10,22	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.
Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.06.2024	596,376	35456,2	29864,69	34900,63	29533,98
23.07.2024	608,914	36210,65	30512,13	35641,08	30174,22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения