

#126651#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель	ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя	Ульяны Громовой 43-45, Калининград
Номер абонента	4113
Порядковый номер	6653
Тип теплосчётчика	ТВ7
Заводской номер	16027139
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	8,852	0	242,119	0	0	239,163	0	0	24	983	0	0	50,9	42	0,02	0,44	-
25.03.2025	8,938	0	241,796	0	0	238,81	0	0	24	983	0	0	51,2	42,2	0,02	0,43	-
26.03.2025	8,221	0	241,042	0	0	238,297	0	0	24	983	0	0	49,1	40,7	0,02	0,43	-
27.03.2025	8,39	0	241,055	0	0	238,293	0	0	24	983	0	0	49,3	40,8	0,02	0,42	-
28.03.2025	8,169	0	241,234	0	0	238,479	0	0	24	983	0	0	49,2	40,9	0,02	0,44	-
29.03.2025	7,966	0	241,464	0	0	238,708	0	0	24	983	0	0	49,2	41,1	0,02	0,45	-
30.03.2025	7,958	0	241,135	0	0	238,413	0	0	24	983	0	0	49	40,9	0,02	0,43	-
31.03.2025	7,984	0	235,5	0	0	232,84	0	0	24	983	0	0	49	40,7	0,02	0,44	-
01.04.2025	8,523	0	241,834	0	0	238,979	0	0	24	983	0	0	50	41,4	0,02	0,44	-
02.04.2025	8,196	0	241,717	0	0	238,911	0	0	24	983	0	0	49,6	41,3	0,02	0,44	-
03.04.2025	7,673	0	241,64	0	0	238,912	0	0	24	983	0	0	49	41,2	0,02	0,46	-
04.04.2025	7,902	0	241,615	0	0	238,851	0	0	24	983	0	0	49,3	41,3	0,02	0,44	-
05.04.2025	9,447	0	242,12	0	0	238,918	0	0	24	983	0	0	53	43,4	0,03	0,48	-
06.04.2025	10,739	0	243,27	0	0	239,699	0	0	24	983	0	0	56	45,2	0,03	0,45	-
07.04.2025	9,432	0	242,444	0	0	239,311	0	0	24	983	0	0	52,3	42,8	0,02	0,44	-
08.04.2025	9,124	0	242,044	0	0	238,999	0	0	24	983	0	0	51,6	42,4	0,02	0,45	-
09.04.2025	9,305	0	242,095	0	0	239,048	0	0	24	983	0	0	51,8	42,4	0,02	0,45	-
10.04.2025	9,881	0	242,894	0	0	239,64	0	0	24	983	0	0	53,4	43,5	0,02	0,46	-
11.04.2025	9,088	0	242,383	0	0	239,36	0	0	24	983	0	0	51,4	42,2	0,02	0,45	-
12.04.2025	8,759	0	242,117	0	0	239,171	0	0	24	983	0	0	50,8	42	0,02	0,45	-
13.04.2025	7,775	0	241,814	0	0	239,083	0	0	24	983	0	0	49	41,1	0,02	0,46	-
14.04.2025	4,655	0	152,25	0	0	150,531	0	0	24	983	0	0	48,9	41,5	0,01	0,3	-
15.04.2025	0	0	0,623	0	0	0,622	0	0	24	986	0	0	20,9	22,6	0	0,28	-
16.04.2025	0	0	0,824	0	0	0,823	0	0	24	1002	0	0	18,9	20,3	0	0,26	-
Итого:	186,977	0	5227,029	0	0	5163,861	0	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,659																

Общее время работы системы, ч 576
Период нормальной работы системы, ч 576

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	2184,838	51481,203	0	0	50784,75	0	0	9190	706
16.04.2025	2371,815	56708,23	0	0	55948,609	0	0	9766	706

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.04.2025 10:59:42