

#121673#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 9, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4989
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00158951
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	0,961	0,469	69,64	61,14	68,53	60,43	8,1	24	0	0	58,4	50,3	8,11	0,7	0,7	-
25.02.2025	0,978	0,471	64,79	56,39	63,66	55,69	7,97	24	0	0	60,5	51,5	8,94	0,7	0,7	-
26.02.2025	1,074	0,533	67,49	58,35	66,29	57,55	8,74	24	0	0	62,3	53,1	9,21	0,7	0,7	-
27.02.2025	1,077	0,5	69,24	60,98	67,97	60,15	7,82	24	0	0	63,9	54,3	9,61	0,7	0,7	-
28.02.2025	1,098	0,522	71,3	62,64	70,01	61,77	8,24	24	0	0	63,7	54,4	9,26	0,7	0,7	-
01.03.2025	1,117	0,556	71,49	62,17	70,23	61,37	8,86	24	0	0	63,1	54	9,12	0,7	0,7	-
02.03.2025	1,116	0,547	71,39	62,15	70,12	61,33	8,79	24	0	0	63	53,9	9,16	0,7	0,7	-
03.03.2025	1,097	0,523	71,06	62,32	69,79	61,46	8,33	24	0	0	63,4	54,2	9,21	0,7	0,7	-
04.03.2025	1,044	0,475	70,3	62,36	69,08	61,51	7,57	24	0	0	63,3	54,1	9,18	0,7	0,7	-
05.03.2025	1,145	0,575	71,68	62,12	70,37	61,25	9,12	24	0	0	63,6	54,4	9,25	0,7	0,7	-
06.03.2025	1,127	0,557	71,48	62,21	70,18	61,34	8,84	24	0	0	63,7	54,4	9,22	0,7	0,7	-
07.03.2025	1,094	0,529	71,11	62,36	69,79	61,48	8,31	24	0	0	63,8	54,6	9,17	0,7	0,7	-
08.03.2025	1,141	0,581	71,71	62,18	70,37	61,27	9,1	24	0	0	63,8	54,8	9,09	0,7	0,7	-
09.03.2025	1,004	0,445	69,99	62,63	68,75	61,75	7	24	0	0	63,7	54,7	9,04	0,7	0,7	-
10.03.2025	1,061	0,507	70,89	62,56	69,57	61,65	7,92	24	0	0	64,1	55,1	9	0,7	0,7	-
11.03.2025	1,041	0,485	71,03	63,02	69,75	62,09	7,66	24	0	0	63,7	54,8	8,87	0,7	0,7	-
12.03.2025	1,063	0,505	71,48	63,15	70,17	62,24	7,93	24	0	0	63,9	54,9	8,95	0,7	0,7	-
13.03.2025	1,01	0,452	70,63	63,09	69,37	62,2	7,17	24	0	0	63,4	54,4	8,96	0,7	0,7	-
14.03.2025	1,064	0,512	71,42	62,85	70,15	61,97	8,18	24	0	0	63	54,2	8,85	0,7	0,7	-
15.03.2025	1,081	0,533	71,74	62,77	70,5	61,93	8,57	24	0	0	62,5	53,7	8,8	0,7	0,7	-
16.03.2025	1,1	0,558	71,98	62,47	70,76	61,67	9,09	24	0	0	62	53,3	8,68	0,7	0,7	-
17.03.2025	1,072	0,526	71,7	62,68	70,46	61,85	8,61	24	0	0	62,2	53,5	8,66	0,7	0,7	-
18.03.2025	1,071	0,519	71,5	62,76	70,25	61,92	8,33	24	0	0	62,5	53,6	8,9	0,7	0,7	-
19.03.2025	1,075	0,512	71,64	62,93	70,41	62,09	8,32	24	0	0	62,7	53,8	8,9	0,7	0,7	-
20.03.2025	0,961	0,402	69,96	63,22	68,74	62,35	6,39	24	0	0	62,9	54	8,94	0,7	0,7	-
21.03.2025	1,022	0,462	70,91	63,16	69,66	62,28	7,38	24	0	0	63,2	54,3	8,91	0,7	0,7	-
22.03.2025	1,085	0,535	72,02	63,06	70,75	62,18	8,57	24	0	0	63	54,2	8,77	0,7	0,7	-
23.03.2025	1,085	0,564	72,74	62,89	71,52	62,08	9,44	24	0	0	61,1	52,9	8,18	0,7	0,7	-
Итого:	29,864	0	1982,31	1740,61	1947,2	1716,85	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,864															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	306,485	22529,8	20074,22	22134,22	19808,28
23.03.2025	336,349	24512,11	21814,83	24081,42	21525,13

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2025 7:45:24