

#120178#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/25г.-23/03/25г.

Абонент: _ООО ЖКМР

Адрес: _Интернациональная,9

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 0.00 °C

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00158951

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0х673F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.2025	56,38	44,47	11,91	241,12	237,56	242,22	239,97	0	0	0	7	7	2,825	0	24	0	
25.02.2025	56,55	44,52	12,03	241,11	237,53	242,21	239,97	0	0	0	7	7	2,851	0	24	0	
26.02.2025	54,78	43,57	11,21	241,1	237,74	242,38	240,26	0	0	0	7	7	2,662	0	24	0	
27.02.2025	53,61	42,93	10,68	241,18	237,99	242,2	240,14	0	0	0	7	7	2,534	0	24	0	
28.02.2025	56,34	44,18	12,16	914,23	900,83	241,56	239,38	0	0	0	7	7	10,639	0	24	0	
01.03.2025	57,37	45,14	12,23	1663,4	1638,16	241,48	239,17	0	0	0	7	7	20,09	0	24	0	
02.03.2025	55,11	43,88	11,23	1906,2	1879,47	242,12	239,9	0	0	0	7	7	21,155	0	24	0	
03.03.2025	54,06	43,3	10,76	1789,5	1765,34	242,35	240,24	0	0	0	7	7	19,121	0	24	0	
04.03.2025	52,82	42,44	10,38	1887,4	1862,95	242,16	240,11	0	0	0	7	7	19,259	0	24	0	
05.03.2025	49,29	40,56	8,73	1922,4	1900,67	242,52	240,71	0	0	0	7	7	16,933	0	24	0	
06.03.2025	49,4	40,49	8,91	2032,4	2009,31	242,17	240,33	0	0	0	7	7	17,953	0	24	0	
07.03.2025	52,1	42,57	9,53	2072,2	2045,99	242,05	240,02	0	0	0	7	7	19,878	0	24	0	
08.03.2025	52,22	42,54	9,68	2301,5	2272,23	241,87	239,78	0	0	0	7	7	22,044	0	24	0	
09.03.2025	50,65	42,04	8,61	2052,6	2027,97	242,25	240,22	0	0	0	7	7	18,214	0	24	0	
10.03.2025	49,33	41,15	8,18	1791,3	1770,93	242,1	240,12	0	0	0	7	7	14,928	0	24	0	
11.03.2025	53,11	42,99	10,12	2042,3	2015,6	241,74	239,62	0	0	0	7	7	20,485	0	24	0	
12.03.2025	52,83	42,7	10,13	2074,7	2047,85	242,39	240,31	0	0	0	7	7	20,589	0	24	0	
13.03.2025	55,81	44,39	11,42	2460	2424,62	242,18	239,94	0	0	0	7	7	27,709	0	24	0	
14.03.2025	57,18	45,15	12,03	2203,2	2170,02	241,36	239,05	0	0	0	7	7	26,174	0	24	0	
15.03.2025	58,73	46,24	12,49	1880	1850,19	240,48	238,08	0	0	0	7	7	23,555	0	24	0	
16.03.2025	58,07	45,79	12,28	2025	1993,54	241,73	239,36	0	0	0	7	7	24,854	0	24	0	
17.03.2025	60,03	46,76	13,27	2138,6	2103,34	241,53	239,04	0	0	0	7	7	27,988	0	24	0	
18.03.2025	56,58	44,81	11,77	2202,8	2170,21	241,57	239,31	0	0	0	7	7	25,688	0	24	0	
19.03.2025	55,38	44,14	11,24	2105,3	2075,48	241,55	239,34	0	0	0	7	7	23,577	0	24	0	
20.03.2025	54,74	44,08	10,66	1836,2	1810,7	241,31	239,1	0	0	0	7	7	19,707	0	24	0	
21.03.2025	52,76	42,76	10	2088,8	2061,8	241,69	239,67	0	0	0	7	7	20,92	0	24	0	
22.03.2025	52,53	42,96	9,57	2066,9	2040,28	241,4	239,33	0	0	0	7	7	20,144	0	24	0	
23.03.2025	51,74	42,42	9,32	1934,2	1910,07	240,88	238,86	0	0	0	7	7	18,411	0	24	0	
Итого:				48356	47698,3	6771,4	6711,33	0	0	0			510,887	0	672	0	
Средние:	54,26	43,53	10,73								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2524:00	32667,58	32210,72	32920,13	32626,26	0	0	0	359,105	0	7286	1
23/03/2524:00	81024,24	79909,09	39691,58	39337,59	0	0	0	869,992	0	7958	1
Итого:	48356,66	47698,37	6771,45	6711,33	0	0	0	510,887	0	672	0

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 6016ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



оку 28.02.25
мисер VP