

#123492#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 03.04.2025 по 16.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 9, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00158951	Показания прибора, Гкал 16.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 03.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1107,933	1082,01	25.923
Количество тепловой энергии, система 2	361,979	347,691	14.288

Подпись исполнителя _____



с 04.04.25 по 17



#123490#

Отчёт за период с 03.04.2025 по 16.04.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 4988
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00158951
Номер системы 1
Отчёт сформирован 18.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQг, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMг, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
04.04.2025	-	2,225	0	240,03	241,59	0	237,06	239,62	0	0	24	0	0	51,3	41,9	9,41	0,7	0,7
05.04.2025	-	2,735	0	239,48	240,66	0	236,01	238,44	0	0	24	0	0	56,1	44,5	11,61	0,7	0,7
06.04.2025	-	2,949	0	240,14	241,11	0	236,41	238,79	0	0	24	0	0	58	45,5	12,5	0,7	0,7
07.04.2025	-	2,652	0	239,89	241,13	0	236,51	238,97	0	0	24	0	0	55	43,8	11,24	0,7	0,7
08.04.2025	-	2,603	0	239,72	241	0	236,42	238,88	0	0	24	0	0	54,5	43,5	11,03	0,7	0,7
09.04.2025	-	2,538	0	239,91	241,24	0	236,66	239,12	0	0	24	0	0	54	43,2	10,74	0,7	0,7
10.04.2025	-	2,691	0	239,75	240,95	0	236,32	238,74	0	0	24	0	0	55,6	44,2	11,4	0,7	0,7
11.04.2025	-	2,362	0	239,78	241,24	0	236,74	239,26	0	0	24	0	0	52,1	42,1	9,99	0,7	0,7
12.04.2025	-	2,203	0	239,5	241,04	0	236,65	239,12	0	0	24	0	0	50,6	41,3	9,33	0,7	0,7
13.04.2025	-	1,901	0	240,01	241,77	0	237,44	240,01	0	0	24	0	0	48,2	40,2	8,03	0,7	0,7
14.04.2025	-	1,053	0	147,87	148,97	0	146,4	147,94	0	0	24	0	0	46,6	39,4	7,19	0,7	0,7
15.04.2025	-	0,011	0	1,67	1,51	0	1,67	1,51	0	0	24	0	0	30,6	23,4	7,28	0,7	0,7
16.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,5	24,9	-0,34	0,7	0,7
Итого:	-	25,923	0	2547,75	2562,21	0	2514,29	2540,4	0	0	312	0	-	49,01	39,84	9,19	0,7	0,7

Общее время работы системы 312 час.

Период нормальной работы системы 312 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
03.04.2025	1082,01	105171	42350,02	0	103775,39	41975,23	0
16.04.2025	1107,933	107718,75	44912,23	0	106289,68	44515,63	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения