

#131123#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 9, г. Калининград

4113

4989

ВКТ-7

00158951

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,017	0,507	73,88	65,01	72,66	64,17	8,49	24	0	0	60,5	52,6	7,86	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,991	0,482	72,86	64,39	71,64	63,59	8,05	24	0	0	60,3	52,4	7,97	0,7	0,7	-
26.04.2025	1,065	0,55	73,7	63,96	72,5	63,16	9,34	24	0	0	59,8	51,8	7,98	0,7	0,7	-
27.04.2025	1,184	0,696	74,02	61,7	72,84	60,91	11,93	24	0	0	59,2	51,3	7,86	0,7	0,7	-
28.04.2025	1,108	0,609	72,79	62,07	71,63	61,31	10,32	24	0	0	59,6	51,5	8,06	0,7	0,7	-
29.04.2025	1,048	0,536	71,74	62,28	70,54	61,51	9,03	24	0	0	60,1	51,9	8,2	0,7	0,7	-
30.04.2025	1,079	0,553	69,57	60,15	68,36	59,39	8,97	24	0	0	62,1	53,2	8,81	0,7	0,7	-
01.05.2025	1,215	0,679	71,74	60,39	70,46	59,58	10,88	24	0	0	63,1	54,2	8,88	0,7	0,7	-
02.05.2025	1,173	0,634	71,3	60,69	69,98	59,89	10,09	24	0	0	63,2	54,3	8,88	0,7	0,7	-
03.05.2025	1,091	0,552	70,2	60,98	68,95	60,14	8,81	24	0	0	63,2	54,3	8,91	0,7	0,7	-
04.05.2025	1,078	0,556	70,69	61,21	69,47	60,41	9,06	24	0	0	62,3	53,7	8,52	0,7	0,7	-
05.05.2025	1,157	0,607	72,77	62,55	71,48	61,69	9,79	24	0	0	62,5	53,7	8,83	0,7	0,7	-
06.05.2025	1,1	0,545	72,78	63,6	71,53	62,74	8,79	24	0	0	62,5	53,7	8,8	0,7	0,7	-
07.05.2025	1,143	0,598	73,17	62,98	71,9	62,15	9,75	24	0	0	62	53,3	8,68	0,7	0,7	-
08.05.2025	1,154	0,604	73,58	63,18	72,32	62,39	9,93	24	0	0	61,5	52,8	8,73	0,7	0,7	-
09.05.2025	1,112	0,563	72,49	62,86	71,24	62,05	9,19	24	0	0	61,5	52,7	8,79	0,7	0,7	-
10.05.2025	1,096	0,554	72,14	62,53	70,93	61,74	9,19	24	0	0	61	52,3	8,67	0,7	0,7	-
11.05.2025	1,162	0,652	72,48	60,97	71,31	60,19	11,12	24	0	0	59,7	51,4	8,28	0,7	0,7	-
12.05.2025	1,133	0,609	71,42	60,75	70,25	60	10,25	24	0	0	60,3	51,6	8,61	0,7	0,7	-
13.05.2025	1,078	0,576	70,97	60,78	69,78	60,04	9,74	24	0	0	59,5	51,2	8,33	0,7	0,7	-
14.05.2025	1,032	0,534	70,55	60,97	69,42	60,24	9,18	24	0	0	58,8	50,7	8,15	0,7	0,7	-
15.05.2025	1,085	0,596	70,95	60,27	69,82	59,53	10,29	24	0	0	58,4	50,3	8,13	0,7	0,7	-
16.05.2025	1,036	0,545	70,86	60,97	69,75	60,26	9,49	24	0	0	58	49,9	8,06	0,7	0,7	-
17.05.2025	1,056	0,586	70,62	59,85	69,57	59,14	10,43	24	0	0	57	49,2	7,79	0,7	0,7	-
18.05.2025	1,087	0,635	70,72	58,84	69,7	58,16	11,54	24	0	0	56,1	48,5	7,6	0,7	0,7	-
19.05.2025	1,021	0,562	68,09	57,65	67,11	57	10,11	24	0	0	56,6	48,7	7,85	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,989	0,548	67,71	57,64	66,72	56,96	9,76	24	0	0	56,6	48,8	7,73	0,7	0,7	-
21.05.2025	1,026	0,59	68,5	57,6	67,52	56,94	10,58	24	0	0	56,5	49	7,48	0,7	0,7	-
22.05.2025	0,989	0,553	67,24	56,92	66,27	56,26	10,01	24	0	0	56,3	48,8	7,52	0,7	0,7	-
23.05.2025	0,992	0,558	66,59	56,27	65,61	55,63	9,98	24	0	0	56,5	48,7	7,74	0,7	0,7	-
Итого:	32,497	0	2136,12	1830,01	2101,26	1807,17	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,497															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	369,351	26803,98	23827,32	26332,79	23509,77
23.05.2025	401,848	28940,1	25657,33	28434,05	25316,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:07:38