

#28997#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 9, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4989
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00158951
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,873	0,422	43,7	36,72	42,9	36,24	6,66	24	0	0	63,8	51,4	12,36	0,7	0,7	-
25.07.2023	0,904	0,466	44,1	36,42	43,32	35,94	7,38	24	0	0	63,7	51,6	12,1	0,7	0,7	-
26.07.2023	0,895	0,453	44,8	37,28	43,96	36,8	7,16	24	0	0	63,8	51,9	11,94	0,7	0,7	-
27.07.2023	1,007	0,623	41,16	30,97	40,44	30,58	9,86	24	0	0	63,8	51,5	12,33	0,7	0,7	-
28.07.2023	0,934	0,495	41,98	33,95	41,23	33,47	7,76	24	0	0	64,1	51,1	13	0,7	0,7	-
29.07.2023	0,874	0,434	41,31	34,22	40,57	33,74	6,83	24	0	0	64	51	13,01	0,7	0,7	-
30.07.2023	0,936	0,522	42,26	33,81	41,51	33,33	8,18	24	0	0	63,7	51,3	12,47	0,7	0,7	-
31.07.2023	0,898	0,477	41,96	34,23	41,21	33,75	7,46	24	0	0	63,9	51,3	12,57	0,7	0,7	-
01.08.2023	0,857	0,433	41,34	34,25	40,61	33,77	6,84	24	0	0	63,8	51,2	12,54	0,7	0,7	-
02.08.2023	0,868	0,436	41,52	34,37	40,77	33,89	6,88	24	0	0	63,7	51,1	12,61	0,7	0,7	-
03.08.2023	0,964	0,551	42,42	33,44	41,67	32,96	8,71	24	0	0	63,8	51,4	12,42	0,7	0,7	-
04.08.2023	0,864	0,471	37,4	29,69	36,7	29,31	7,39	24	0	0	63,9	50,6	13,28	0,7	0,7	-
05.08.2023	0,871	0,538	32,42	23,62	31,82	23,38	8,44	24	0	0	63,8	49,4	14,36	0,7	0,7	-
06.08.2023	0,866	0,532	32,3	23,48	31,72	23,24	8,48	24	0	0	63,2	49	14,2	0,7	0,7	-
07.08.2023	0,851	0,526	31,69	23,12	31,12	22,88	8,24	24	0	0	63,8	49,6	14,29	0,7	0,7	-
08.08.2023	0,841	0,487	36,65	28,57	36,01	28,21	7,8	24	0	0	62,5	49,9	12,58	0,7	0,7	-
09.08.2023	0,882	0,506	38,44	30,16	37,74	29,73	8,01	24	0	0	63,4	50,9	12,55	0,7	0,7	-
10.08.2023	0,918	0,544	39,64	30,82	38,92	30,38	8,54	24	0	0	63,8	51,6	12,28	0,7	0,7	-
11.08.2023	0,91	0,539	39,28	30,47	38,54	30,11	8,43	24	0	0	64,2	51,9	12,25	0,7	0,7	-
12.08.2023	0,846	0,478	36,3	28,52	35,61	28,18	7,43	24	0	0	64,8	51,8	12,92	0,7	0,7	-
13.08.2023	0,882	0,518	36,95	28,52	36,23	28,16	8,07	24	0	0	64,9	52,2	12,72	0,7	0,7	-
14.08.2023	0,852	0,486	36,48	28,65	35,76	28,25	7,51	24	0	0	65	52,1	12,91	0,7	0,7	-
15.08.2023	0,827	0,447	36,02	28,87	35,3	28,47	6,83	24	0	0	65,6	52,3	13,36	0,7	0,7	-
16.08.2023	0,834	0,436	36,36	29,39	35,64	28,97	6,67	24	0	0	65,6	52,1	13,55	0,7	0,7	-
17.08.2023	0,832	0,435	36,36	29,38	35,63	28,94	6,69	24	0	0	65,8	52,3	13,46	0,7	0,7	-
18.08.2023	0,85	0,455	36,58	29,26	35,86	28,85	7,01	24	0	0	65,5	52	13,56	0,7	0,7	-
19.08.2023	0,898	0,527	37,4	28,97	36,69	28,58	8,11	24	0	0	64,8	51,7	13,11	0,7	0,7	-
20.08.2023	0,775	0,394	35,94	29,55	35,26	29,15	6,11	24	0	0	64,6	51,5	13,08	0,7	0,7	-
21.08.2023	0,827	0,447	36,56	29,32	35,87	28,94	6,93	24	0	0	64,5	51,4	13,13	0,7	0,7	-
22.08.2023	0,818	0,443	36,32	29,16	35,63	28,79	6,84	24	0	0	64,5	51,4	13,1	0,7	0,7	-
23.08.2023	0,871	0,487	36,95	29	36,27	28,68	7,59	24	0	0	64,4	51,1	13,3	0,7	0,7	-
Итого:	27,125	0	1192,59	948,18	1170,51	935,67	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,125															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	629,738	36494,4	30364,17	35875,34	29978,34
23.08.2023	656,863	37686,99	31312,35	37045,85	30914,01

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 11:37:24