

#126648#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный бульвар 42-48, Калининград

4113

6553

ТВ7 (ASCII)

15018725

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2025 | 6,966   | 0         | 244,014  | 0       | 0       | 240,705  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,7   | 46,8   | 0,02    | 0,01    | -           |
| 25.03.2025 | 6,943   | 0         | 244,057  | 0       | 0       | 240,704  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,9   | 47     | 0,02    | 0,01    | -           |
| 26.03.2025 | 6,679   | 0         | 244,185  | 0       | 0       | 241,013  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,5   | 45,9   | 0,01    | 0,01    | -           |
| 27.03.2025 | 6,802   | 0         | 244,301  | 0       | 0       | 241,077  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53     | 46,2   | 0,01    | 0,01    | -           |
| 28.03.2025 | 6,309   | 0         | 244,061  | 0       | 0       | 241,001  | 0      | 0      | 24       | 0       | 51,6   | 45,4   | 0,01    | 0       | -           |
| 29.03.2025 | 6,214   | 0         | 243,56   | 0       | 0       | 240,502  | 0      | 0      | 24       | 0       | 51,6   | 45,4   | 0,01    | 0,01    | -           |
| 30.03.2025 | 6,338   | 0         | 243,318  | 0       | 0       | 240,261  | 0      | 0      | 24       | 0       | 51,6   | 45,3   | 0,01    | 0,01    | -           |
| 31.03.2025 | 6,473   | 0         | 243,911  | 0       | 0       | 240,777  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,1   | 45,7   | 0,01    | 0,01    | -           |
| 01.04.2025 | 6,715   | 0         | 243,971  | 0       | 0       | 240,743  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,9   | 46,3   | 0,01    | 0,01    | -           |
| 02.04.2025 | 6,337   | 0         | 243,971  | 0       | 0       | 240,853  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52     | 45,7   | 0,01    | 0       | -           |
| 03.04.2025 | 5,932   | 0         | 243,43   | 0       | 0       | 240,45   | 0      | 0      | 24       | 0       | 50,9   | 45,1   | 0,01    | 0       | -           |
| 04.04.2025 | 6,217   | 0         | 243,545  | 0       | 0       | 240,501  | 0      | 0      | 24       | 0       | 51,5   | 45,4   | 0,02    | 0,01    | -           |
| 05.04.2025 | 7,477   | 0         | 243,775  | 0       | 0       | 240,18   | 0      | 0      | 24       | 0       | 56     | 48,6   | 0,02    | 0,01    | -           |
| 06.04.2025 | 8,133   | 0         | 243,9    | 0       | 0       | 240,065  | 0      | 0      | 24       | 0       | 57,9   | 49,8   | 0,02    | 0,01    | -           |
| 07.04.2025 | 7,477   | 0         | 244,235  | 0       | 0       | 240,678  | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,6   | 48,2   | 0,02    | 0,01    | -           |
| 08.04.2025 | 7,279   | 0         | 244,367  | 0       | 0       | 240,908  | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,8   | 47,6   | 0,02    | 0,01    | -           |
| 09.04.2025 | 7,34    | 0         | 244,484  | 0       | 0       | 241,009  | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,9   | 47,6   | 0,02    | 0,01    | -           |
| 10.04.2025 | 7,642   | 0         | 244,855  | 0       | 0       | 241,231  | 0      | 0      | 24       | 0       | 56,1   | 48,5   | 0,02    | 0,01    | -           |
| 11.04.2025 | 6,951   | 0         | 244,77   | 0       | 0       | 241,452  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,7   | 46,8   | 0,02    | 0,01    | -           |
| 12.04.2025 | 6,752   | 0         | 244,531  | 0       | 0       | 241,265  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,2   | 46,5   | 0,01    | 0       | -           |
| 13.04.2025 | 6,107   | 0         | 243,853  | 0       | 0       | 240,827  | 0      | 0      | 24       | 0       | 51,3   | 45,3   | 0,01    | 0       | -           |
| 14.04.2025 | 3,56    | 0         | 154,027  | 0       | 0       | 152,202  | 0      | 0      | 24       | 0       | 50,2   | 44,7   | 0,01    | 0       | -           |
| Итого:     | 146,643 | 0         | 5279,121 | 0       | 0       | 5208,404 | 0      | 0      | 528      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 35,025  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2025 | 1323,36  | 44376,326 | 0      | 0      | 43763,977 | 0     | 0     | 7887    | 905    |
| 14.04.2025 | 1470,001 | 49655,449 | 0      | 0      | 48972,379 | 0     | 0     | 8415    | 905    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 10:47:05