

#74884#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 05.03.2024 по 23.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 38-40, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 16027077	Показания прибора, ГДж 23.03.2024	Предыдущие показания, ГДж 05.03.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	215,378	17,226	198.152	47.328
Количество тепловой энергии, система 2	74,773	6,046	68.727	16.415

Подпись исполнителя _____



#74882#

Отчёт за период с 05.03.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 6695
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 16027077
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
06.03.2024	-	10,292	0	216,071	0	0	212,876	0	0	24	0	56,4	44,9	0,41	0,39
07.03.2024	-	11,869	0	239,715	0	0	235,929	0	0	24	0	58,5	46,5	0,41	0,39
08.03.2024	-	10,047	0	236,99	0	0	233,785	0	0	24	0	53,8	43,6	0,41	0,39
09.03.2024	-	8,889	0	234,459	0	0	231,757	0	0	24	0	49,8	40,7	0,42	0,39
10.03.2024	-	8,614	0	233,869	0	0	231,301	0	0	24	0	48,7	39,8	0,42	0,39
11.03.2024	-	10,752	0	237,2	0	0	233,993	0	0	24	0	53,9	43	0,41	0,39
12.03.2024	-	13,794	0	252,48	0	0	247,931	0	0	24	0	62,8	49,5	0,43	0,4
13.03.2024	-	11,926	0	241,85	0	0	237,982	0	0	24	0	58,8	46,9	0,45	0,43
14.03.2024	-	10,135	0	239,439	0	0	236,18	0	0	24	0	54,2	44	0,45	0,42
15.03.2024	-	9,922	0	239,745	0	0	236,524	0	0	24	0	53,9	43,9	0,44	0,42
16.03.2024	-	9,809	0	239,283	0	0	236,084	0	0	24	0	53,7	43,8	0,43	0,41
17.03.2024	-	10,51	0	239,482	0	0	236,169	0	0	24	0	54,8	44,2	0,45	0,42
18.03.2024	-	12,024	0	241,887	0	0	238,074	0	0	24	0	58,6	46,5	0,45	0,42
19.03.2024	-	11,98	0	241,924	0	0	238,09	0	0	24	0	58,5	46,5	0,44	0,42
20.03.2024	-	11,412	0	226,82	0	0	223,273	0	0	24	0	58,2	46	0,45	0,43
21.03.2024	-	12,189	0	241,469	0	0	237,536	0	0	24	0	59,4	47,1	0,45	0,42
22.03.2024	-	12,175	0	241,579	0	0	237,643	0	0	24	0	59,5	47,3	0,44	0,41
23.03.2024	-	11,814	0	241,119	0	0	237,244	0	0	24	0	59	47,1	0,43	0,41
Итого:	-	198,153	0	4285,381	0	0	4222,371	0	0	432	0	56,25	45,07	0,43	0,41

Общее время работы системы 432 час.
Период нормальной работы системы 432 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
05.03.2024	17,226	369,454	0	0	363,934	0	0	37	573
23.03.2024	215,378	4654,834	0	0	4586,305	0	0	469	573

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#74883#

Отчёт за период с 05.03.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6696
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 16027077
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 28.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
06.03.2024	-	3,794	0	40,786	31,498	0	40,1	31,17	0	24	0	60,5	47,3	0,44	0,42
07.03.2024	-	3,808	0	40,729	31,386	0	40,04	31,059	0	24	0	60,6	47,4	0,44	0,42
08.03.2024	-	3,98	0	41,239	31,125	0	40,541	30,801	0	24	0	60,6	47,4	0,44	0,42
09.03.2024	-	3,907	0	40,697	31,033	0	40,011	30,716	0	24	0	60,6	47,1	0,44	0,42
10.03.2024	-	4,248	0	41,881	30,642	0	41,176	30,33	0	24	0	60,5	46,9	0,44	0,42
11.03.2024	-	3,716	0	39,619	30,767	0	38,953	30,459	0	24	0	60,3	46,6	0,44	0,42
12.03.2024	-	3,877	0	40,389	30,742	0	39,709	30,429	0	24	0	60,4	46,9	0,44	0,42
13.03.2024	-	3,65	0	39,385	30,726	0	38,723	30,412	0	24	0	60,6	47,1	0,44	0,42
14.03.2024	-	3,822	0	39,932	30,548	0	39,259	30,235	0	24	0	60,6	47,1	0,44	0,42
15.03.2024	-	3,833	0	40,049	30,543	0	39,371	30,229	0	24	0	60,7	47,2	0,44	0,42
16.03.2024	-	3,77	0	39,71	30,33	0	39,038	30,016	0	24	0	60,6	47,4	0,44	0,42
17.03.2024	-	4,146	0	41,161	29,968	0	40,473	29,66	0	24	0	60,3	47,1	0,44	0,42
18.03.2024	-	3,578	0	38,549	30,135	0	37,903	29,831	0	24	0	60,4	46,8	0,44	0,42
19.03.2024	-	3,757	0	39,099	29,906	0	38,438	29,604	0	24	0	60,5	46,8	0,44	0,42
20.03.2024	-	3,746	0	39,035	29,858	0	38,38	29,555	0	24	0	60,5	46,8	0,44	0,42
21.03.2024	-	3,683	0	38,699	29,757	0	38,046	29,454	0	24	0	60,6	46,9	0,44	0,42
22.03.2024	-	3,766	0	39,059	29,746	0	38,401	29,442	0	24	0	60,6	47	0,44	0,42
23.03.2024	-	3,646	0	38,516	29,654	0	37,868	29,351	0	24	0	60,6	47,1	0,44	0,42
Итого:	-	68,727	0	718,534	548,364	0	706,43	542,753	0	432	0	60,53	47,05	0,44	0,42

Общее время работы системы 432 час.

Период нормальной работы системы 432 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
05.03.2024	6,046	63,735	48,534	0	62,658	48,027	0	37	573
23.03.2024	74,773	782,269	596,898	0	769,086	590,78	0	469	573

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения