

#126634#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 38-40, Калининград

4113

6695

ТВ7 (ASCII)

16027077

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	8,934	0	237,996	0	0	235,15	0	0	24	0	50,6	41,6	0,42	0,41	-
25.03.2025	9,014	0	237,444	0	0	234,58	0	0	24	0	50,9	41,8	0,41	0,41	-
26.03.2025	8,241	0	236,16	0	0	233,551	0	0	24	0	48,8	40,4	0,42	0,41	-
27.03.2025	8,401	0	236,465	0	0	233,823	0	0	24	0	49	40,5	0,42	0,41	-
28.03.2025	8,239	0	236,619	0	0	233,996	0	0	24	0	48,9	40,5	0,43	0,41	-
29.03.2025	8,08	0	236,936	0	0	234,313	0	0	24	0	48,9	40,7	0,43	0,41	-
30.03.2025	8,055	0	236,495	0	0	233,891	0	0	24	0	48,7	40,5	0,43	0,41	-
31.03.2025	8,126	0	230,936	0	0	228,4	0	0	24	0	48,7	40,2	0,42	0,41	-
01.04.2025	8,684	0	237,236	0	0	234,524	0	0	24	0	49,7	40,9	0,42	0,41	-
02.04.2025	8,379	0	237,016	0	0	234,346	0	0	24	0	49,3	40,8	0,42	0,41	-
03.04.2025	7,939	0	236,731	0	0	234,122	0	0	24	0	48,7	40,6	0,42	0,41	-
04.04.2025	8,134	0	237,021	0	0	234,371	0	0	24	0	49	40,7	0,42	0,41	-
05.04.2025	9,774	0	238,738	0	0	235,653	0	0	24	0	52,6	42,7	0,42	0,41	-
06.04.2025	10,996	0	240,539	0	0	237,082	0	0	24	0	55,7	44,6	0,42	0,41	-
07.04.2025	9,615	0	238,159	0	0	235,149	0	0	24	0	52,1	42,3	0,42	0,4	-
08.04.2025	9,462	0	237,896	0	0	234,992	0	0	24	0	51,3	41,7	0,43	0,41	-
09.04.2025	9,511	0	238,125	0	0	235,199	0	0	24	0	51,5	41,8	0,43	0,41	-
10.04.2025	10,176	0	239,336	0	0	236,195	0	0	24	0	53,1	42,8	0,43	0,41	-
11.04.2025	9,284	0	238,257	0	0	235,361	0	0	24	0	51,1	41,7	0,43	0,4	-
12.04.2025	8,96	0	237,717	0	0	234,89	0	0	24	0	50,6	41,5	0,43	0,4	-
13.04.2025	7,981	0	237,068	0	0	234,458	0	0	24	0	48,8	40,6	0,43	0,41	-
14.04.2025	4,86	0	150,32	0	0	148,671	0	0	24	0	48,7	40,9	0,36	0,36	-
15.04.2025	0	0	0,007	0	0	0,007	0	0	24	0	21,9	22,4	0,29	0,28	-
16.04.2025	0	0	0,009	0	0	0,009	0	0	24	0	20,5	20,5	0,29	0,28	-
17.04.2025	0	0	0,006	0	0	0,006	0	0	24	0	20,6	20,4	0,29	0,29	-
Итого:	190,845	0	5133,232	0	0	5072,739	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,583														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	2178,003	51533,374	0	0	50848,279	0	0	9221	581
17.04.2025	2368,848	56666,607	0	0	55921,016	0	0	9821	581

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 11:06:01