

#131026#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 38-40, Калининград
4113
6696
ТВ7 (ASCII)
16027077
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	3,504	0	32,099	22,407	0	31,584	22,209	0	24	0	58,6	43,5	0	0	-
25.04.2025	3,434	0	30,028	20,51	0	29,552	20,342	0	24	0	58,1	41,8	0	0	-
26.04.2025	3,977	0	34,179	22,32	0	33,644	22,134	0	24	0	57,8	42,3	0	0	-
27.04.2025	4,223	0	35,369	22,081	0	34,826	21,898	0	24	0	57,3	42,2	0	0	-
28.04.2025	3,826	0	33,458	22,319	0	32,936	22,134	0	24	0	57,7	42,2	0	0	-
29.04.2025	3,572	0	32,264	22,424	0	31,759	22,238	0	24	0	57,9	42,1	0,01	0	-
30.04.2025	3,856	0	33,38	22,013	0	32,859	21,83	0	24	0	57,7	42,1	0,01	0	-
01.05.2025	3,561	0	31,989	21,853	0	31,493	21,676	0	24	0	57,4	41,9	0,01	0	-
02.05.2025	3,658	0	32,333	21,793	0	31,831	21,614	0	24	0	57,5	41,9	0,01	0	-
03.05.2025	3,77	0	32,923	21,55	0	32,418	21,372	0	24	0	57,2	42	0,01	0	-
04.05.2025	4,004	0	34,083	21,263	0	33,57	21,091	0	24	0	56,5	41,7	0,01	0	-
05.05.2025	3,79	0	32,888	21,429	0	32,388	21,258	0	24	0	56,9	41,5	0	0	-
06.05.2025	3,7	0	32,42	21,378	0	31,931	21,21	0	24	0	56,7	41,2	0	0	-
07.05.2025	3,614	0	31,984	21,267	0	31,507	21,102	0	24	0	56,4	40,8	0	0	-
08.05.2025	3,968	0	33,833	20,955	0	33,34	20,795	0	24	0	55,6	40,5	0	0	-
09.05.2025	3,834	0	33,164	21,271	0	32,675	21,108	0	24	0	56	40,5	0,01	0	-
10.05.2025	3,83	0	33,255	21,19	0	32,769	21,029	0	24	0	55,8	40,6	0,01	0	-
11.05.2025	4,167	0	35,121	20,596	0	34,633	20,443	0	24	0	54,4	40	0,01	0	-
12.05.2025	3,493	0	31,541	20,942	0	31,089	20,787	0	24	0	55,2	40	0	0	-
13.05.2025	3,781	0	33,618	21,768	0	33,135	21,605	0	24	0	55,3	40,3	0	0	-
14.05.2025	3,911	0	34,606	21,633	0	34,117	21,466	0	24	0	54,9	40,7	0,01	0	-
15.05.2025	3,662	0	33,099	21,435	0	32,631	21,275	0	24	0	54,8	40,2	0	0	-
16.05.2025	3,684	0	32,854	21,013	0	32,394	20,859	0	24	0	54,5	39,7	0	0	-
17.05.2025	3,494	0	32,081	20,865	0	31,641	20,716	0	24	0	53,9	39,4	0	0	-
18.05.2025	4,138	0	35,38	20,129	0	34,912	19,985	0	24	0	53	39,4	0	0	-
19.05.2025	3,485	0	30,814	19,244	0	30,394	19,11	0	24	0	53,6	38,7	0,01	0	-
20.05.2025	3,551	0	33,606	23,876	0	33,084	23,672	0	24	0	57,6	42,6	0,01	0	-
21.05.2025	3,725	0	34,114	23,419	0	33,585	23,22	0	24	0	57,5	42,7	0,01	0	-
22.05.2025	3,78	0	34,33	23,282	0	33,796	23,083	0	24	0	57,6	42,8	0,01	0	-
23.05.2025	3,606	0	33,63	23,285	0	33,111	23,084	0	24	0	57,5	42,9	0,01	0	-
Итого:	112,598	0	994,443	649,51	0	979,604	644,345	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,894														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	1434,797	13829,38	10060,07	0	13601,498	9963,548	0	9965	581
23.05.2025	1547,396	14823,817	10709,58	0	14581,103	10607,895	0	10685	581

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:12:02