

#19691#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Сибирякова 48, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 6750
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 15025864
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.10.2021 | 2,675 | 0 | 30,811 | 22,156 | 0 | 30,336 | 21,906 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,8 | 49 | 0,48 | 0,15 | - |
| 25.10.2021 | 2,559 | 0 | 30,288 | 22,24 | 0 | 29,821 | 21,99 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,8 | 48,9 | 0,47 | 0,15 | - |
| 26.10.2021 | 2,604 | 0 | 30,359 | 22,075 | 0 | 29,89 | 21,827 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,8 | 49 | 0,47 | 0,15 | - |
| 27.10.2021 | 2,595 | 0 | 30,4 | 22,137 | 0 | 29,931 | 21,888 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,8 | 49 | 0,47 | 0,15 | - |
| 28.10.2021 | 2,277 | 0 | 29,02 | 22,236 | 0 | 28,573 | 21,984 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,8 | 49 | 0,48 | 0,15 | - |
| 29.10.2021 | 2,376 | 0 | 29,341 | 22,084 | 0 | 28,887 | 21,836 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,8 | 49 | 0,47 | 0,15 | - |
| 30.10.2021 | 2,551 | 0 | 30,12 | 22,03 | 0 | 29,656 | 21,782 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,9 | 49,1 | 0,47 | 0,15 | - |
| 31.10.2021 | 2,55 | 0 | 30,225 | 22,125 | 0 | 29,759 | 21,872 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,9 | 49,2 | 0,47 | 0,15 | - |
| 01.11.2021 | 2,466 | 0 | 29,667 | 21,968 | 0 | 29,21 | 21,719 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,9 | 49,1 | 0,47 | 0,15 | - |
| 02.11.2021 | 2,672 | 0 | 30,571 | 21,953 | 0 | 30,099 | 21,706 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,9 | 49 | 0,48 | 0,15 | - |
| 03.11.2021 | 2,551 | 0 | 30,061 | 22,032 | 0 | 29,598 | 21,784 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,9 | 48,9 | 0,47 | 0,15 | - |
| 04.11.2021 | 2,582 | 0 | 30,546 | 22,401 | 0 | 30,075 | 22,148 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,9 | 49,1 | 0,47 | 0,15 | - |
| 05.11.2021 | 2,668 | 0 | 30,497 | 21,94 | 0 | 30,027 | 21,694 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,9 | 48,9 | 0,47 | 0,15 | - |
| 06.11.2021 | 2,579 | 0 | 29,49 | 21,285 | 0 | 29,034 | 21,048 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,8 | 48,7 | 0,44 | 0,15 | - |
| 07.11.2021 | 2,614 | 0 | 31,341 | 23,181 | 0 | 30,858 | 22,919 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,9 | 49,1 | 0,47 | 0,15 | - |
| 08.11.2021 | 2,507 | 0 | 30,497 | 22,826 | 0 | 30,027 | 22,57 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,9 | 48,9 | 0,47 | 0,15 | - |
| 09.11.2021 | 2,432 | 0 | 30,105 | 22,816 | 0 | 29,641 | 22,561 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,9 | 48,8 | 0,47 | 0,15 | - |
| 10.11.2021 | 2,489 | 0 | 30,345 | 22,773 | 0 | 29,877 | 22,519 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,9 | 48,8 | 0,48 | 0,15 | - |
| 11.11.2021 | 2,5 | 0 | 30,356 | 22,662 | 0 | 29,888 | 22,407 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,9 | 48,9 | 0,47 | 0,15 | 6 |
| 12.11.2021 | 2,617 | 0 | 30,972 | 22,72 | 0 | 30,494 | 22,464 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,9 | 49,1 | 0,48 | 0,15 | - |
| 13.11.2021 | 2,335 | 0 | 29,807 | 22,888 | 0 | 29,348 | 22,63 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,9 | 49 | 0,47 | 0,15 | - |
| 14.11.2021 | 2,615 | 0 | 31,12 | 22,924 | 0 | 30,638 | 22,666 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,9 | 49 | 0,48 | 0,15 | - |
| 15.11.2021 | 2,683 | 0 | 31,039 | 22,465 | 0 | 30,559 | 22,213 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,9 | 49 | 0,47 | 0,15 | - |
| 16.11.2021 | 2,49 | 0 | 30,136 | 22,486 | 0 | 29,671 | 22,234 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,9 | 48,9 | 0,47 | 0,15 | - |
| 17.11.2021 | 2,617 | 0 | 30,688 | 22,417 | 0 | 30,214 | 22,164 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,9 | 49 | 0,48 | 0,16 | - |
| 18.11.2021 | 2,432 | 0 | 29,944 | 22,557 | 0 | 29,482 | 22,304 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,9 | 48,9 | 0,47 | 0,16 | - |
| 19.11.2021 | 2,558 | 0 | 30,548 | 22,522 | 0 | 30,075 | 22,269 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,9 | 49 | 0,48 | 0,16 | 5 |
| 20.11.2021 | 2,56 | 0 | 30,556 | 22,496 | 0 | 30,084 | 22,241 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,9 | 49,1 | 0,48 | 0,16 | - |
| 21.11.2021 | 2,762 | 0 | 31,641 | 22,639 | 0 | 31,153 | 22,382 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,9 | 49,2 | 0,48 | 0,16 | 9 |
| 22.11.2021 | 2,486 | 0 | 30,291 | 22,601 | 0 | 29,825 | 22,347 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 57,9 | 49,1 | 0,48 | 0,16 | 6 |
| 23.11.2021 | 2,322 | 0 | 29,642 | 22,46 | 0 | 29,2 | 22,214 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 56,8 | 48,2 | 0,47 | 0,16 | - |
| Итого: | 78,724 | 0 | 940,424 | 694,095 | 0 | 925,93 | 686,288 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 18,803 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.10.2021 | 5101,933 | 62433,007 | 48100,489 | 0 | 61374,423 | 47493,36 | 0 | 44308 | 3611 |
| 23.11.2021 | 5180,659 | 63373,435 | 48794,583 | 0 | 62300,353 | 48179,647 | 0 | 45052 | 3611 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.11.2021 18:50:07