

#131121#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 27-37, г. Калининград

4113

4941

ВКТ-7

00170021

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.05.2025	1,127	0,535	76,5	67,63	0	75,12	66,67	8,45	24	0	0	63	54,1	8,92	0,7	0,7	-
02.05.2025	1,069	0,481	75,53	67,5	0	74,15	66,54	7,61	24	0	0	63	54,1	8,87	0,7	0,7	-
03.05.2025	1,089	0,505	75,65	67,23	0	74,28	66,27	8,01	24	0	0	62,9	54,1	8,82	0,7	0,7	-
04.05.2025	1,116	0,527	75,76	66,96	0	74,38	66	8,38	24	0	0	63	54,1	8,91	0,7	0,7	-
05.05.2025	1,158	0,563	76,37	66,98	0	74,97	66,02	8,95	24	0	0	63	54	9	0,7	0,7	-
06.05.2025	1,099	0,502	75,35	66,95	0	73,96	65,99	7,97	24	0	0	62,9	53,8	9,09	0,7	0,7	-
07.05.2025	1,168	0,569	76,09	66,64	0	74,7	65,68	9,02	24	0	0	62,9	53,8	9,12	0,7	0,7	-
08.05.2025	1,087	0,484	74,71	66,59	0	73,35	65,63	7,72	24	0	0	62,9	53,7	9,19	0,7	0,7	-
09.05.2025	1,061	0,453	74,19	66,58	0	72,83	65,62	7,21	24	0	0	62,9	53,6	9,28	0,7	0,7	-
10.05.2025	1,127	0,523	74,8	66,12	0	73,43	65,16	8,27	24	0	0	62,9	53,6	9,32	0,7	0,7	-
11.05.2025	1,172	0,574	75,08	65,48	0	73,74	64,56	9,18	24	0	0	62,7	53,4	9,26	0,7	0,7	-
12.05.2025	1,125	0,527	74,37	65,59	0	73,02	64,66	8,36	24	0	0	62,8	53,5	9,28	0,7	0,7	-
13.05.2025	1,13	0,529	74,07	65,26	0	72,71	64,32	8,39	24	0	0	62,9	53,6	9,31	0,7	0,7	-
14.05.2025	1,195	0,606	74,77	64,68	0	73,4	63,76	9,64	24	0	0	62,8	53,6	9,21	0,7	0,7	-
15.05.2025	1,174	0,579	74,42	64,78	0	73,09	63,87	9,22	24	0	0	62,8	53,5	9,31	0,7	0,7	-
16.05.2025	1,093	0,492	73,08	64,85	0	71,74	63,91	7,83	24	0	0	62,9	53,5	9,4	0,7	0,7	-
17.05.2025	1,165	0,567	74	64,56	0	72,66	63,64	9,02	24	0	0	62,9	53,5	9,42	0,7	0,7	-
18.05.2025	1,129	0,538	73,09	64,06	0	71,82	63,21	8,61	24	0	0	62,5	53,2	9,33	0,7	0,7	-
19.05.2025	1,133	0,542	72,92	63,84	0	71,62	62,96	8,66	24	0	0	62,7	53,3	9,37	0,7	0,7	-
20.05.2025	1,099	0,512	72,06	63,49	0	70,77	62,64	8,13	24	0	0	62,8	53,4	9,39	0,7	0,7	-
21.05.2025	1,139	0,561	72,26	62,88	0	70,96	62,05	8,91	24	0	0	62,8	53,5	9,29	0,7	0,7	-
22.05.2025	1,048	0,477	70,65	62,61	0	69,42	61,81	7,61	24	0	0	62,7	53,5	9,28	0,7	0,7	-
23.05.2025	1,089	0,515	71,06	62,4	0	69,8	61,62	8,18	24	0	0	62,8	53,5	9,35	0,7	0,7	-
Итого:	25,792	0	1706,78	1503,66	0	1675,92	1482,59	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,792																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
30.04.2025	85,784	5709,27	4986,69	0	5606,2	4919,69
23.05.2025	111,576	7416,05	6490,35	0	7282,12	6402,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.05.2025 14:20:35