

#126623#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Бульвар Л. Шевцовой 41, Калининград

4113

6777

ТВ7

16027168

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	6,115	0	152,159	0	0	150,244	0	0	24	21	0	0	52	42,3	0,43	0,4	-
25.03.2025	6,221	0	151,86	0	0	149,885	0	0	24	21	0	0	52,6	42,6	0,17	0,4	-
26.03.2025	5,974	0	152,115	0	0	150,193	0	0	24	21	0	0	51,8	42,2	0,01	0,4	-
27.03.2025	6,124	0	152,062	0	0	150,149	0	0	24	21	0	0	52,1	42,3	0,32	0,41	-
28.03.2025	5,611	0	151,701	0	0	149,87	0	0	24	21	0	0	50,8	41,8	0,27	0,4	-
29.03.2025	3,867	0	90,116	0	0	89,026	0	0	24	21	0	0	50,9	40,6	0,17	0,39	-
30.03.2025	5,54	0	125,815	0	0	124,213	0	0	24	21	0	0	52,1	41,3	0,04	0,39	-
31.03.2025	5	0	100,713	0	0	99,478	0	0	24	21	0	0	51	38,9	0,01	0,38	-
01.04.2025	4,672	0	83,905	0	0	82,936	0	0	24	21	0	0	49,5	35,9	0	0,37	-
02.04.2025	4,959	0	83,942	0	0	82,906	0	0	24	21	0	0	51,1	36,8	0	0,38	-
03.04.2025	4,96	0	121,128	0	0	119,765	0	0	24	21	0	0	48,9	38,9	0	0,39	-
04.04.2025	5,674	0	144,694	0	0	142,921	0	0	24	21	0	0	50,8	41,3	0,02	0,4	-
05.04.2025	7,154	0	146,562	0	0	144,364	0	0	24	21	0	0	56,6	44,7	0,03	0,4	-
06.04.2025	7,538	0	145,432	0	0	143,136	0	0	24	21	0	0	58,2	45,5	0,11	0,4	-
07.04.2025	6,853	0	144,224	0	0	142,133	0	0	24	21	0	0	55,5	43,9	0,03	0,4	-
08.04.2025	6,809	0	144,277	0	0	142,204	0	0	24	21	0	0	55,3	43,8	0,01	0,4	-
09.04.2025	6,688	0	144,667	0	0	142,597	0	0	24	21	0	0	55,1	43,8	0,01	0,4	-
10.04.2025	7,127	0	144,821	0	0	142,632	0	0	24	21	0	0	56,7	44,7	0,02	0,39	-
11.04.2025	6,289	0	144,08	0	0	142,146	0	0	24	21	0	0	53,4	42,7	0,01	0,31	-
12.04.2025	6,073	0	144,049	0	0	142,154	0	0	24	21	0	0	52,8	42,6	0,01	0,16	-
13.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	21	0	0	0	0	0	0	-
14.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	-
Итого:	119,248	0	2668,322	0	0	2632,952	0	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,482																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

504

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	853,746	19797,623	0	0	19539,871	0	0	6010	623
14.04.2025	981,587	22705,081	0	0	22409,127	0	0	6538	623

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 11:21:53