

#84338#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 41, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6777
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16027168
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.04.2024	7,023	0	151,83	0	0	149,803	0	0	24	94	0	0	53,6	42,4	0,42	0,41	3,1
24.04.2024	6,103	0	150,788	0	0	149,025	0	0	24	94	0	0	50,1	40,3	0,42	0,41	2,9
25.04.2024	5,748	0	150,666	0	0	148,987	0	0	24	94	0	0	49	39,8	0,42	0,41	4,9
26.04.2024	5,399	0	150,966	0	0	149,346	0	0	24	94	0	0	48,1	39,4	0,42	0,41	6,4
27.04.2024	4,719	0	150,559	0	0	149,113	0	0	24	94	0	0	45,6	38,1	0,42	0,41	7,8
28.04.2024	4,457	0	148,911	0	0	147,484	0	0	24	94	0	0	45,5	38,3	0,42	0,41	12,1
29.04.2024	4,292	0	149,943	0	0	148,519	0	0	24	94	0	0	45,5	38,6	0,43	0,41	14,6
30.04.2024	4,187	0	150,299	0	0	148,87	0	0	24	94	0	0	45,5	38,8	0,43	0,41	16,9
01.05.2024	3,953	0	150,964	0	0	149,52	0	0	24	94	0	0	45,5	39,2	0,43	0,41	16,1
02.05.2024	1,458	0	57,241	0	0	56,71	0	0	24	94	0	0	44,9	38,7	0,17	0,19	-
Итого:	47,339	0	1412,167	0	0	1397,377	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,307																

Общее время работы системы, ч 240
Период нормальной работы системы, ч 240

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.04.2024	5314,658	124069,569	0	0	122436,706	0	0	31257	959
02.05.2024	5361,996	125481,735	0	0	123834,083	0	0	31497	959

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.05.2024 11:41:04