

#24114#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Кошевого 60-66, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5051
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00153892
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	3,98	0	361,33	357,89	0	356,75	355,08	0	0	24	0	0	52,1	40,9	11,19	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	3,633	0	359,77	356,92	0	355,59	354,33	0	0	24	0	0	50	39,7	10,24	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	3,732	0	361,01	356,88	0	356,64	354,21	0	0	24	0	0	50,8	40,3	10,49	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	3,638	0	359,38	356,54	0	355,14	353,84	0	0	24	0	0	50,4	40,1	10,26	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	3,782	0	359,94	357,01	0	355,5	354,26	0	0	24	0	0	51,3	40,6	10,67	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	3,471	0	359,53	356,76	0	355,46	354,17	0	0	24	0	0	49,3	39,5	9,78	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	3,37	0	359,12	356,37	0	355,15	353,82	0	0	24	0	0	48,7	39,2	9,51	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	3,271	0	359,6	356,86	0	355,69	354,3	0	0	24	0	0	48,3	39,1	9,22	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	3,699	0	360,8	357,89	0	356,45	355,15	0	0	24	0	0	50,8	40,4	10,39	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	4,261	0	363,16	358,68	0	358,17	355,65	0	0	24	0	0	54,4	42,4	11,93	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	4,085	0	364,17	358,78	0	359,4	355,88	0	0	24	0	0	53	41,6	11,4	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	4,253	0	362,77	359,06	0	357,76	356,01	0	0	24	0	0	54,5	42,6	11,92	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	4,297	0	365,98	358,85	0	360,99	355,88	0	0	24	0	0	54,2	42,2	11,95	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	4,394	0	364,02	359,01	0	359,01	356,01	0	0	24	0	0	54,5	42,2	12,28	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	4,251	0	364,68	359,22	0	359,86	356,32	0	0	24	0	0	53,3	41,4	11,86	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	3,794	0	361,47	357,86	0	357,12	355,2	0	0	24	0	0	50,4	39,8	10,66	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	3,508	0	360,64	357,74	0	356,6	355,16	0	0	24	0	0	48,9	39	9,86	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	3,138	0	358,52	355,7	0	354,94	353,35	0	0	24	0	0	46,2	37,3	8,87	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	3,073	0	358,89	356,14	0	355,33	353,83	0	0	24	0	0	46,1	37,4	8,66	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	3,043	0	359,38	356,56	0	355,79	354,2	0	0	24	0	0	46,2	37,7	8,58	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	3,632	0	362,15	359,08	0	357,85	356,38	0	0	24	0	0	50,3	40,1	10,18	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	3,305	0	360,29	357,36	0	356,4	354,86	0	0	24	0	0	48	38,7	9,29	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	3,182	0	360,01	357,12	0	356,33	354,74	0	0	24	0	0	46,6	37,7	8,96	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	3,144	0	359,86	357	0	356,27	354,62	0	0	24	0	0	46,4	37,5	8,84	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	3,176	0	360,22	357,43	0	356,51	355,01	0	0	24	0	0	47	38	8,93	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	3,102	0	360,77	358,14	0	356,97	355,63	0	0	24	0	0	47,5	38,8	8,71	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	3,107	0	361,43	358,84	0	357,52	356,23	0	0	24	0	0	48	39,3	8,71	0,7	0,7	11
20.04.2021	3,028	0	362,04	359,46	0	358,14	356,85	0	0	24	0	0	47,8	39,4	8,47	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	2,999	0	361,35	358,8	0	357,57	356,26	0	0	24	0	0	47,4	38,9	8,41	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	3,61	0	361,87	359,09	0	357,56	356,36	0	0	24	0	0	50,5	40,4	10,12	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	3,732	0	362,76	359,68	0	358,32	356,85	0	0	24	0	0	51,2	40,8	10,45	0,7	0,7	-
Итого:	110,69	0	11196,91	11092,72	0	11066,78	11010,44	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	110,69																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2021	753,719	65670,4	64651,66	0	64765,01	64100,36	0
23.04.2021	864,409	76867,31	75744,38	0	75831,79	75110,8	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 ИП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 17:43:20