

#126779#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Кошевого 60-66, г. Калининград
4113
5051
ВКТ-7
00153892
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,92	0	332,97	332,16	0	328,71	329,57	0	0	24	0	0	52,5	40,6	11,95	0,7	0,7	-
25.03.2025	4,109	0	333,91	332,9	0	329,38	330,22	0	0	24	0	0	54	41,6	12,5	0,7	0,7	-
26.03.2025	3,905	0	332,64	331,28	0	328,27	328,64	0	0	24	0	0	53,1	41,2	11,92	0,7	0,7	-
27.03.2025	3,921	0	332,43	331,4	0	328,09	328,76	0	0	24	0	0	53,1	41,1	11,97	0,7	0,7	-
28.03.2025	3,625	0	331,94	331,13	0	327,87	328,59	0	0	24	0	0	51,5	40,4	11,09	0,7	0,7	-
29.03.2025	3,702	0	332,84	331,97	0	328,64	329,39	0	0	24	0	0	52,2	40,9	11,28	0,7	0,7	-
30.03.2025	3,799	0	332,97	332,01	0	328,58	329,32	0	0	24	0	0	53,1	41,5	11,59	0,7	0,7	-
31.03.2025	3,844	0	332,67	331,7	0	328,32	329,06	0	0	24	0	0	53	41,3	11,72	0,7	0,7	-
01.04.2025	3,83	0	332,15	331,22	0	327,9	328,58	0	0	24	0	0	52,6	40,9	11,7	0,7	0,7	-
02.04.2025	3,806	0	332,5	331,52	0	328,18	328,88	0	0	24	0	0	52,9	41,3	11,61	0,7	0,7	-
03.04.2025	3,412	0	331,53	330,72	0	327,46	328,18	0	0	24	0	0	51,1	40,7	10,44	0,7	0,7	-
04.04.2025	3,267	0	330,07	329,44	0	326,3	327,02	0	0	24	0	0	49,5	39,5	10,03	0,7	0,7	-
05.04.2025	3,716	0	332,97	332,14	0	328,78	329,57	0	0	24	0	0	52	40,6	11,32	0,7	0,7	-
06.04.2025	4,093	0	336,25	335,23	0	331,75	332,59	0	0	24	0	0	53,8	41,4	12,37	0,7	0,7	-
07.04.2025	4,045	0	336	335	0	331,53	332,32	0	0	24	0	0	53,6	41,3	12,23	0,7	0,7	-
08.04.2025	3,868	0	334,77	334,12	0	330,53	331,52	0	0	24	0	0	52,3	40,6	11,73	0,7	0,7	-
09.04.2025	3,936	0	334,79	333,96	0	330,44	331,36	0	0	24	0	0	52,9	40,9	11,94	0,7	0,7	-
10.04.2025	3,732	0	332,42	331,82	0	328,34	329,36	0	0	24	0	0	51,2	39,8	11,4	0,7	0,7	-
11.04.2025	4,042	0	335,2	334,39	0	330,76	331,75	0	0	24	0	0	53,4	41,2	12,24	0,7	0,7	-
12.04.2025	3,844	0	334,72	333,95	0	330,45	331,3	0	0	24	0	0	52,5	40,9	11,65	0,7	0,7	-
13.04.2025	3,629	0	334,92	334,15	0	330,69	331,51	0	0	24	0	0	52	41	11	0,7	0,7	-
14.04.2025	2,139	0	201,55	201,04	0	199,02	199,44	0	0	24	0	0	52,2	41,5	10,76	0,7	0,7	-
Итого:	82,184	0	7202,21	7183,25	0	7109,99	7126,93	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	82,184																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	695,286	56359,72	56246,67	0	55609,02	55805,56	0
14.04.2025	777,47	63561,93	63429,92	0	62719,01	62932,49	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 10:06:56