

#131120#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Кошевого 60-66, г. Калининград

4113

5052

ВКТ-7

00153892

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,749	1,07	59,88	41,98	58,85	41,51	17,34	24	0	0	61,5	45	16,47	0,7	0,7	-
25.04.2025	1,81	1,132	60,11	41,18	59,09	40,73	18,36	24	0	0	61,4	44,7	16,75	0,7	0,7	-
26.04.2025	1,79	1,093	59,55	41,2	58,51	40,76	17,75	24	0	0	61,4	44,2	17,15	0,7	0,7	-
27.04.2025	2,021	1,345	63,36	40,9	62,28	40,48	21,8	24	0	0	61,5	44,7	16,79	0,7	0,7	-
28.04.2025	1,873	1,183	60,89	41,07	59,84	40,64	19,2	24	0	0	61,4	44,4	17,07	0,7	0,7	-
29.04.2025	1,717	1,019	58,21	41,08	57,22	40,66	16,56	24	0	0	61,4	44,1	17,24	0,7	0,7	-
30.04.2025	1,797	1,108	59,53	41,01	58,52	40,57	17,95	24	0	0	61,4	44,3	17,1	0,7	0,7	-
01.05.2025	1,911	1,23	61,36	40,74	60,31	40,31	20	24	0	0	61,4	44,5	16,9	0,7	0,7	-
02.05.2025	1,736	1,054	58,42	40,73	57,42	40,3	17,12	24	0	0	61,4	44,4	17,03	0,7	0,7	-
03.05.2025	1,804	1,13	59,64	40,73	58,65	40,3	18,35	24	0	0	61,4	44,6	16,8	0,7	0,7	-
04.05.2025	1,936	1,256	61,84	40,81	60,76	40,39	20,37	24	0	0	61,5	44,6	16,86	0,7	0,7	-
05.05.2025	1,726	1,034	58,33	40,95	57,33	40,52	16,81	24	0	0	61,3	44,1	17,22	0,7	0,7	-
06.05.2025	1,861	1,155	62,96	43,57	61,87	43,14	18,73	24	0	0	61,5	45,1	16,38	0,7	0,7	-
07.05.2025	1,825	0,973	74,95	58,48	73,65	57,87	15,78	24	0	0	61,6	46,9	14,76	0,7	0,7	-
08.05.2025	1,867	0,991	78,73	62,03	77,35	61,35	16	24	0	0	61,8	47,4	14,32	0,7	0,7	-
09.05.2025	1,862	0,986	78,34	61,73	76,97	61,05	15,92	24	0	0	61,8	47,4	14,39	0,7	0,7	-
10.05.2025	1,656	0,784	70,1	56,7	68,87	56,22	12,65	24	0	0	61,6	46	15,61	0,7	0,7	-
11.05.2025	1,912	1,082	74,75	56,35	73,47	55,86	17,61	24	0	0	61,3	46,3	14,93	0,7	0,7	-
12.05.2025	1,737	0,921	72,45	56,28	71,26	55,8	15,46	24	0	0	60	45,6	14,47	0,7	0,7	-
13.05.2025	1,771	1,015	74,31	55,91	73,17	55,43	17,74	24	0	0	57,8	44,4	13,42	0,7	0,7	-
14.05.2025	1,585	0,85	71,41	55,67	70,34	55,19	15,15	24	0	0	56,9	43,7	13,13	0,7	0,7	-
15.05.2025	1,584	0,853	71,08	55,31	70,02	54,83	15,19	24	0	0	56,5	43,2	13,27	0,7	0,7	-
16.05.2025	1,712	0,983	73,19	55,02	72,1	54,54	17,56	24	0	0	56,3	43	13,29	0,7	0,7	-
17.05.2025	1,765	1,046	74,09	54,58	73,06	54,1	18,96	24	0	0	55,7	42,6	13,13	0,7	0,7	-
18.05.2025	1,813	1,132	76,04	54,37	74,97	53,89	21,08	24	0	0	54,6	42,2	12,3	0,7	0,7	-
19.05.2025	1,603	0,894	71,75	54,9	70,74	54,42	16,32	24	0	0	55,3	42,5	12,84	0,7	0,7	-
20.05.2025	1,676	0,988	73,05	54,63	72,02	54,15	17,87	24	0	0	55,5	42,8	12,67	0,7	0,7	-
21.05.2025	1,69	1,007	73,35	54,55	72,32	54,07	18,25	24	0	0	55,6	43,1	12,47	0,7	0,7	-
22.05.2025	1,618	0,937	72,13	54,46	71,09	53,98	17,11	24	0	0	55,5	43,1	12,37	0,7	0,7	-
23.05.2025	1,635	0,96	72,33	54,32	71,3	53,84	17,46	24	0	0	55,4	43	12,4	0,7	0,7	-
Итого:	53,042	0	2036,13	1491,24	2003,35	1476,9	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,042															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	362,995	12895,19	8597,88	12703,33	8520,57
23.05.2025	416,037	14931,32	10089,12	14706,68	9997,47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:08:20