

#131165#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Челнокова 34 (1-112), г.Калининград
3370
4033
ТЭМ-104
1545230
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,059	102,398	103,219	100,219	101,508	24	24	0	0	69,7	59,5	16,1	0,1	-
25.04.2025	0,993	101,484	102,133	99,328	100,414	24	24	0	0	69,5	59,8	16,1	0,1	-
26.04.2025	1,073	99,984	100,578	97,852	98,93	24	24	0	0	69,7	59	16,1	0,1	-
27.04.2025	1,237	98,734	99,172	96,641	97,648	24	24	0	0	69,6	57,1	16,1	0,1	-
28.04.2025	1,109	102,797	103,414	100,617	101,727	24	24	0	0	69,5	58,8	16,1	0,1	-
29.04.2025	1,043	104,492	105,273	102,266	103,508	24	24	0	0	69,6	59,8	16,1	0,1	-
30.04.2025	1,092	105,562	106,305	103,312	104,531	24	24	0	0	69,8	59,6	16,1	0,1	-
01.05.2025	1,12	103,867	104,555	101,648	102,852	24	24	0	0	69,8	59,1	16,1	0,1	-
02.05.2025	1,071	104,516	105,234	102,289	103,484	24	24	0	0	69,6	59,5	16,1	0,1	-
03.05.2025	0,989	96,984	97,414	94,977	95,836	22,37	22,37	0	0	68,6	58,5	16,1	0,1	-
04.05.2025	1,117	121,789	123,031	119,172	120,898	24	24	0	0	70	61	16,1	0,1	-
05.05.2025	1,105	118,891	120,164	116,344	118,086	24	24	0	0	69,9	60,7	16,1	0,1	-
06.05.2025	1,082	110,844	111,875	108,594	110,102	24	24	0	0	67,7	58,1	16,1	0,1	-
07.05.2025	1,095	114,039	115,219	111,656	113,305	24	24	0	0	69	59,5	16,1	0,1	-
08.05.2025	1,155	116,086	117,234	113,609	115,258	24	24	0	0	69,8	59,9	16,1	0,1	-
09.05.2025	1,155	115,883	117,07	113,406	115,102	24	24	0	0	69,8	59,9	16,1	0,1	-
10.05.2025	1,11	117,25	118,516	114,734	116,477	24	24	0	0	70	60,6	16,1	0,1	-
11.05.2025	1,21	116,625	117,648	114,156	115,711	24	24	0	0	69,6	59,3	16,1	0,1	-
12.05.2025	1,176	114,5	115,398	112,055	113,477	24	24	0	0	69,7	59,6	16,1	0,1	-
13.05.2025	1,152	114,188	115,234	111,758	113,32	24	24	0	0	69,6	59,6	16,1	0,1	-
14.05.2025	1,162	114,266	115,289	111,836	113,367	24	24	0	0	69,7	59,6	16,1	0,1	-
15.05.2025	1,13	111,641	112,797	109,281	110,93	24	24	0	0	69,3	59,3	16,1	0,1	-
16.05.2025	1,097	113,727	114,984	111,336	113,062	24	24	0	0	69,3	59,8	16,1	0,1	-
17.05.2025	1,132	114,297	115,484	111,859	113,539	24	24	0	0	69,7	59,9	16,1	0,1	-
18.05.2025	1,241	114,891	116	112,43	114,094	24	24	0	0	69,9	59,2	16,1	0,1	-
19.05.2025	1,125	116,812	118,008	114,336	116,023	24	24	0	0	69,5	60	16,1	0,1	-
20.05.2025	1,121	120,953	122,133	118,344	120,008	24	24	0	0	70,2	61	16,1	0,1	-
21.05.2025	1,178	119,43	120,539	116,859	118,484	24	24	0	0	70	60,2	16,1	0,1	-
22.05.2025	1,119	115,953	117,148	113,453	115,141	24	24	0	0	70,1	60,5	16,1	0,1	-
23.05.2025	1,083	116,281	117,461	113,797	115,445	24	24	0	0	69,8	60,6	16,1	0,1	-
Итого:	33,531	3339,164	3368,529	3268,164	3312,267	718,37	718,37	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,531													

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
718,37

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	1251,879	68463,875	68712,211	66914,195	67771,188	11567,75	0
23.05.2025	1285,411	71803,039	72080,742	70182,359	71083,453	12286,12	0

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2025 7:35:54