

#131018#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой 9, Калининград

4113

6596

ТВ7 (АСЦП)

15025831

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	3,191	0	80,715	74,018	0	79,304	72,91	0	24	0	61,7	56,3	0,45	0	-
25.04.2025	3,135	0	80,396	74,034	0	78,993	72,937	0	24	0	61,7	56,2	0,39	0	-
26.04.2025	3,236	0	80,308	73,6	0	78,909	72,511	0	24	0	61,7	56,1	0,37	0	-
27.04.2025	3,458	0	81,085	73,446	0	79,67	72,361	0	24	0	61,7	56,1	0,38	0	-
28.04.2025	3,409	0	81,293	73,9	0	79,877	72,807	0	24	0	61,7	56,1	0,45	0	-
29.04.2025	3,227	0	80,579	73,933	0	79,173	72,838	0	24	0	61,7	56,1	0,42	0	-
30.04.2025	3,173	0	80,32	73,923	0	78,919	72,83	0	24	0	61,7	56,1	0,41	0	-
01.05.2025	3,311	0	80,429	73,389	0	79,025	72,305	0	24	0	61,7	56,1	0,43	0	-
02.05.2025	3,54	0	81,435	73,337	0	80,013	72,246	0	24	0	61,7	56,2	0,5	0	-
03.05.2025	3,203	0	80,141	73,518	0	78,742	72,423	0	24	0	61,7	56,2	0,51	0	-
04.05.2025	3,505	0	81,409	73,448	0	79,986	72,362	0	24	0	61,7	56,2	0,41	0	-
05.05.2025	3,291	0	80,973	74,036	0	79,559	72,939	0	24	0	61,7	56,2	0,42	0	-
06.05.2025	3,466	0	81,549	73,933	0	80,128	72,843	0	24	0	61,7	56,1	0,48	0	-
07.05.2025	3,477	0	81,354	73,741	0	79,94	72,649	0	24	0	61,7	56,1	0,48	0	-
08.05.2025	3,312	0	80,412	73,552	0	79,013	72,467	0	24	0	61,7	56	0,49	0	-
09.05.2025	3,442	0	80,971	73,544	0	79,563	72,464	0	24	0	61,7	56	0,5	0	-
10.05.2025	3,396	0	80,769	73,59	0	79,362	72,506	0	24	0	61,7	55,9	0,5	0	-
11.05.2025	3,539	0	81,372	73,555	0	79,958	72,473	0	24	0	61,7	56	0,54	0	-
12.05.2025	3,572	0	81,934	73,915	0	80,506	72,825	0	24	0	61,7	56	0,45	0	-
13.05.2025	3,453	0	81,441	73,887	0	80,023	72,797	0	24	0	61,7	56,1	0,47	0	-
14.05.2025	3,397	0	81,144	73,804	0	79,733	72,713	0	24	0	61,7	56,1	0,51	0	-
15.05.2025	3,398	0	81,591	74,262	0	80,166	73,164	0	24	0	61,7	56,1	0,42	0	-
16.05.2025	3,351	0	81,731	74,688	0	80,302	73,586	0	24	0	61,7	56,1	0,36	0	-
17.05.2025	3,403	0	81,434	74,184	0	80,009	73,088	0	24	0	61,7	56	0,4	0	-
18.05.2025	3,724	0	82,495	73,798	0	81,051	72,71	0	24	0	61,7	56	0,42	0	-
19.05.2025	3,528	0	81,993	74,137	0	80,561	73,041	0	24	0	61,7	56,1	0,39	0	-
20.05.2025	3,418	0	81,44	74,031	0	80,024	72,937	0	24	0	61,7	56,1	0,44	0	-
21.05.2025	3,099	0	80,17	74,047	0	78,773	72,946	0	24	0	61,7	56,2	0,47	0	-
22.05.2025	3,355	0	81,056	73,737	0	79,641	72,641	0	24	0	61,7	56,2	0,43	0	-
23.05.2025	3,253	0	80,584	73,7	0	79,177	72,607	0	24	0	61,7	56,2	0,44	0	-
Итого:	101,262	0	2432,523	2214,687	0	2390,1	2181,926	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,186														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	1199,465	26492,993	23896,522	0	26032,098	23555,593	0	9917	388
23.05.2025	1300,725	28925,514	26111,208	0	28422,202	25737,522	0	10637	388

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:11:31