

#121511#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Нарвская 18-24, Калининград

13

7176

ТВ7 (ASCII)

16029160

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	10,424	0	100,662	0	0	98,339	0	0	24	0	71,8	46,5	0,42	0,36	-
25.02.2025	10,038	0	99,57	0	0	97,356	0	0	24	0	70,3	45,7	0,42	0,37	-
26.02.2025	10,021	0	101,573	0	0	99,328	0	0	24	0	70,1	46,1	0,42	0,36	-
27.02.2025	10,139	0	106,645	0	0	104,295	0	0	24	0	70	46,8	0,43	0,36	-
28.02.2025	9,844	0	101,277	0	0	99,055	0	0	24	0	69,9	46,1	0,42	0,36	-
01.03.2025	10,264	0	99,455	0	0	97,178	0	0	24	0	71,4	46,2	0,42	0,36	-
02.03.2025	10,117	0	100,558	0	0	98,306	0	0	24	0	70,6	46,1	0,42	0,36	-
03.03.2025	10,191	0	104,885	0	0	102,565	0	0	24	0	70,1	46,4	0,42	0,36	-
04.03.2025	10,123	0	105,336	0	0	103,021	0	0	24	0	69,9	46,4	0,43	0,36	-
05.03.2025	9,531	0	97,781	0	0	95,633	0	0	24	0	69,9	46,1	0,42	0,34	-
06.03.2025	10,012	0	107,3	0	0	104,939	0	0	24	0	69,9	47,2	0,43	0,36	-
07.03.2025	9,888	0	107,556	0	0	105,188	0	0	24	0	70	47,5	0,43	0,36	-
08.03.2025	9,85	0	107,825	0	0	105,443	0	0	24	0	70,1	47,8	0,43	0,36	-
09.03.2025	9,867	0	108,137	0	0	105,747	0	0	24	0	70,2	47,9	0,43	0,36	-
10.03.2025	9,759	0	109,503	0	0	107,09	0	0	24	0	70	48,3	0,43	0,36	-
11.03.2025	9,667	0	104,995	0	0	102,702	0	0	24	0	69,6	47,2	0,42	0,36	-
12.03.2025	9,804	0	104,554	0	0	102,253	0	0	24	0	69,9	47	0,42	0,36	-
13.03.2025	10,134	0	104,201	0	0	101,847	0	0	24	0	71	47,3	0,42	0,36	-
14.03.2025	10,502	0	102,533	0	0	100,134	0	0	24	0	72,3	47,3	0,42	0,36	-
15.03.2025	10,864	0	102,515	0	0	100,049	0	0	24	0	73,5	47,6	0,42	0,36	-
16.03.2025	10,801	0	102,527	0	0	100,069	0	0	24	0	73,3	47,6	0,42	0,36	-
17.03.2025	10,986	0	101,145	0	0	98,679	0	0	24	0	74,1	47,5	0,42	0,36	-
18.03.2025	10,549	0	102,391	0	0	100,024	0	0	24	0	71,9	46,7	0,42	0,36	-
19.03.2025	10,114	0	102,732	0	0	100,458	0	0	24	0	70,3	46,2	0,42	0,36	-
20.03.2025	10,027	0	103,279	0	0	100,995	0	0	24	0	70,1	46,4	0,42	0,36	-
21.03.2025	9,996	0	105,139	0	0	102,811	0	0	24	0	70,2	47	0,42	0,36	-
22.03.2025	9,984	0	104,73	0	0	102,419	0	0	24	0	70	46,8	0,42	0,36	-
23.03.2025	9,938	0	105,426	0	0	103,111	0	0	24	0	69,9	46,8	0,42	0,36	-
Итого:	283,434	0	2904,23	0	0	2839,034	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,697														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	1234,026	11867,45	0	0	11588,325	0	0	2744	512
23.03.2025	1517,46	14771,681	0	0	14427,357	0	0	3416	512

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:28:43