

#121508#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК  
Генерала Толстикова 19, Калининград (1ый ввод)  
4342  
6565  
ТВ7 (ASCII)  
15025835  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2025 | 9,599   | 0         | 162,526  | 0       | 0       | 160,111  | 0      | 0      | 24       | 0       | 56,4   | 42     | 0       | 0       | -           |
| 25.02.2025 | 9,708   | 0         | 162,736  | 0       | 0       | 160,311  | 0      | 0      | 24       | 0       | 56,4   | 41,9   | 0       | 0       | -           |
| 26.02.2025 | 9,19    | 0         | 162,335  | 0       | 0       | 160,017  | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,1   | 41,3   | 0       | 0       | -           |
| 27.02.2025 | 8,853   | 0         | 162,169  | 0       | 0       | 159,937  | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,2   | 40,9   | 0       | 0       | -           |
| 28.02.2025 | 9,362   | 0         | 162,54   | 0       | 0       | 160,176  | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,6   | 41,6   | 0       | 0,01    | -           |
| 01.03.2025 | 9,798   | 0         | 161,19   | 0       | 0       | 158,734  | 0      | 0      | 24       | 0       | 56,9   | 42,2   | 0       | 0,02    | -           |
| 02.03.2025 | 9,581   | 0         | 160,816  | 0       | 0       | 158,444  | 0      | 0      | 24       | 0       | 56,1   | 41,7   | 0       | 0       | -           |
| 03.03.2025 | 9,211   | 0         | 160,676  | 0       | 0       | 158,381  | 0      | 0      | 24       | 0       | 55     | 41,2   | 0       | 0       | -           |
| 04.03.2025 | 8,853   | 0         | 160,244  | 0       | 0       | 158,024  | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,2   | 40,8   | 0       | 0       | -           |
| 05.03.2025 | 7,779   | 0         | 159,22   | 0       | 0       | 157,261  | 0      | 0      | 24       | 0       | 51,1   | 39,3   | 0       | 0       | -           |
| 06.03.2025 | 7,311   | 0         | 159,981  | 0       | 0       | 158,115  | 0      | 0      | 24       | 0       | 49,7   | 38,7   | 0       | 0       | -           |
| 07.03.2025 | 7,87    | 0         | 160,909  | 0       | 0       | 158,851  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52     | 40,1   | 0       | 0       | -           |
| 08.03.2025 | 7,742   | 0         | 160,86   | 0       | 0       | 158,81   | 0      | 0      | 24       | 0       | 51,9   | 40,2   | 0       | 0       | -           |
| 09.03.2025 | 7,51    | 0         | 160,9    | 0       | 0       | 158,905  | 0      | 0      | 24       | 0       | 51,3   | 40     | 0       | 0       | -           |
| 10.03.2025 | 6,997   | 0         | 160,631  | 0       | 0       | 158,748  | 0      | 0      | 24       | 0       | 49,8   | 39,3   | 0       | 0       | -           |
| 11.03.2025 | 8,766   | 0         | 160,676  | 0       | 0       | 158,416  | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,6   | 41,4   | 0       | 0       | -           |
| 12.03.2025 | 8,687   | 0         | 160,726  | 0       | 0       | 158,492  | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,3   | 41,2   | 0       | 0       | -           |
| 13.03.2025 | 9,222   | 0         | 161,444  | 0       | 0       | 159,116  | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,5   | 41,6   | 0,01    | 0,01    | -           |
| 14.03.2025 | 9,613   | 0         | 159,65   | 0       | 0       | 157,215  | 0      | 0      | 24       | 0       | 56,9   | 42,3   | 0       | 0       | -           |
| 15.03.2025 | 10,066  | 0         | 161,764  | 0       | 0       | 159,207  | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,1   | 43     | 0       | 0       | -           |
| 16.03.2025 | 10,06   | 0         | 161,756  | 0       | 0       | 159,215  | 0      | 0      | 24       | 0       | 57,9   | 42,8   | 0       | 0,01    | -           |
| 17.03.2025 | 10,347  | 0         | 162,085  | 0       | 0       | 159,469  | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,8   | 43,3   | 0       | 0,01    | -           |
| 18.03.2025 | 9,725   | 0         | 161,658  | 0       | 0       | 159,217  | 0      | 0      | 24       | 0       | 56,6   | 42     | 0       | 0       | -           |
| 19.03.2025 | 9,497   | 0         | 161,394  | 0       | 0       | 159,014  | 0      | 0      | 24       | 0       | 56     | 41,8   | 0       | 0       | -           |
| 20.03.2025 | 8,831   | 0         | 161,027  | 0       | 0       | 158,758  | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,5   | 41,2   | 0       | 0       | -           |
| 21.03.2025 | 8,213   | 0         | 160,764  | 0       | 0       | 158,65   | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,8   | 40,4   | 0       | 0       | -           |
| 22.03.2025 | 8,357   | 0         | 161,012  | 0       | 0       | 158,855  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,2   | 40,7   | 0       | 0       | -           |
| 23.03.2025 | 8,192   | 0         | 160,773  | 0       | 0       | 158,675  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,6   | 40,3   | 0       | 0       | -           |
| Итого:     | 248,94  | 0         | 4512,462 | 0       | 0       | 4449,124 | 0      | 0      | 672      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 59,458  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.02.2025 | 1555,696 | 29492,554 | 0      | 0      | 29101,127 | 0     | 0     | 8333    | 386    |
| 23.03.2025 | 1804,635 | 34005,016 | 0      | 0      | 33550,25  | 0     | 0     | 9005    | 386    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 15:13:39