

#121503#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК  
Интернациональная 32-34, Калининград  
4113  
6741  
ТВ7 (ASCII)  
15025684  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2025 | 11,122  | 0         | 277,35   | 0       | 0       | 273,265  | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,9   | 46,1   | 0       | 0,42    | -           |
| 25.02.2025 | 11,176  | 0         | 277,835  | 0       | 0       | 273,738  | 0      | 0      | 24       | 0       | 56,1   | 46,2   | 0,01    | 0,42    | -           |
| 26.02.2025 | 9,892   | 0         | 276,073  | 0       | 0       | 272,396  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,1   | 44,3   | 0       | 0,42    | -           |
| 27.02.2025 | 9,458   | 0         | 275,769  | 0       | 0       | 272,242  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,1   | 43,7   | 0       | 0,42    | -           |
| 28.02.2025 | 10,001  | 0         | 260,94   | 0       | 0       | 257,278  | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,7   | 45,3   | 0,01    | 0,42    | -           |
| 01.03.2025 | 11,401  | 0         | 277,116  | 0       | 0       | 273,05   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,9   | 45,8   | 0,01    | 0,42    | -           |
| 02.03.2025 | 10,874  | 0         | 277,476  | 0       | 0       | 273,485  | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,3   | 45,7   | 0,01    | 0,42    | -           |
| 03.03.2025 | 10,316  | 0         | 261,625  | 0       | 0       | 257,95   | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,7   | 45,1   | 0       | 0,42    | -           |
| 04.03.2025 | 10,082  | 0         | 276,073  | 0       | 0       | 272,348  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,6   | 44,7   | 0       | 0,42    | -           |
| 05.03.2025 | 8,842   | 0         | 274,946  | 0       | 0       | 271,562  | 0      | 0      | 24       | 0       | 51     | 43,1   | 0       | 0,42    | -           |
| 06.03.2025 | 8,23    | 0         | 274,679  | 0       | 0       | 271,462  | 0      | 0      | 24       | 0       | 49,9   | 42,5   | 0       | 0,42    | -           |
| 07.03.2025 | 8,424   | 0         | 275,355  | 0       | 0       | 272,019  | 0      | 0      | 24       | 0       | 50,7   | 43,2   | 0       | 0,42    | -           |
| 08.03.2025 | 8,319   | 0         | 275,272  | 0       | 0       | 271,949  | 0      | 0      | 24       | 0       | 50,7   | 43,3   | 0       | 0,42    | -           |
| 09.03.2025 | 8,255   | 0         | 275,376  | 0       | 0       | 272,069  | 0      | 0      | 24       | 0       | 50,5   | 43,1   | 0       | 0,42    | -           |
| 10.03.2025 | 7,869   | 0         | 275,525  | 0       | 0       | 272,283  | 0      | 0      | 24       | 0       | 49,9   | 42,9   | 0       | 0,42    | -           |
| 11.03.2025 | 9,057   | 0         | 276,261  | 0       | 0       | 272,708  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,1   | 44,1   | 0,01    | 0,42    | -           |
| 12.03.2025 | 8,874   | 0         | 275,721  | 0       | 0       | 272,286  | 0      | 0      | 24       | 0       | 51,4   | 43,5   | 0       | 0,42    | -           |
| 13.03.2025 | 10,114  | 0         | 276,744  | 0       | 0       | 272,971  | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,8   | 44,9   | 0,01    | 0,42    | -           |
| 14.03.2025 | 10,695  | 0         | 277,265  | 0       | 0       | 273,293  | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,1   | 45,7   | 0,01    | 0,42    | -           |
| 15.03.2025 | 10,59   | 0         | 277,004  | 0       | 0       | 273,091  | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,7   | 45,4   | 0,01    | 0,42    | -           |
| 16.03.2025 | 11,008  | 0         | 277,445  | 0       | 0       | 273,388  | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,7   | 46     | 0,01    | 0,42    | -           |
| 17.03.2025 | 10,881  | 0         | 248,62   | 0       | 0       | 244,788  | 0      | 0      | 24       | 0       | 57,3   | 46,6   | 0,01    | 0,44    | -           |
| 18.03.2025 | 11,224  | 0         | 277,365  | 0       | 0       | 273,272  | 0      | 0      | 24       | 0       | 56     | 46,1   | 0,01    | 0,42    | -           |
| 19.03.2025 | 10,414  | 0         | 276,45   | 0       | 0       | 272,62   | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,3   | 45,1   | 0,01    | 0,42    | -           |
| 20.03.2025 | 9,509   | 0         | 275,81   | 0       | 0       | 272,193  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,7   | 44,2   | 0       | 0,42    | -           |
| 21.03.2025 | 8,826   | 0         | 275,111  | 0       | 0       | 271,727  | 0      | 0      | 24       | 0       | 51     | 43,2   | 0       | 0,42    | -           |
| 22.03.2025 | 9,297   | 0         | 275,761  | 0       | 0       | 272,175  | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,5   | 44,2   | 0,01    | 0,42    | -           |
| 23.03.2025 | 9,083   | 0         | 275,242  | 0       | 0       | 271,757  | 0      | 0      | 24       | 0       | 51,7   | 43,7   | 0       | 0,42    | -           |
| Итого:     | 273,833 | 0         | 7676,209 | 0       | 0       | 7573,365 | 0      | 0      | 672      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 65,404  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.02.2025 | 1137,541 | 28122,646 | 0      | 0      | 27721,533 | 0     | 0     | 2913    | 1      |
| 23.03.2025 | 1411,373 | 35798,856 | 0      | 0      | 35294,899 | 0     | 0     | 3585    | 1      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 15:18:14