

#126608#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 32-34, Калининград
4113
6742
ТВ7 (ASCII)
15025684
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,947	0	45,175	35,716	0	44,397	35,319	0	24	0	61,3	49,1	0,46	0,45	6,8
25.03.2025	3,997	0	45,255	35,532	0	44,474	35,135	0	24	0	61,3	49,1	0,46	0,45	5,5
26.03.2025	4,134	0	45,729	35,403	0	44,94	35,006	0	24	0	61,3	49,1	0,46	0,45	4,4
27.03.2025	3,816	0	42,893	33,88	0	42,154	33,51	0	24	0	61,3	48,6	0,46	0,45	6,9
28.03.2025	4,05	0	43,36	33,198	0	42,613	32,835	0	24	0	61,3	48,6	0,46	0,45	5,7
29.03.2025	3,878	0	44,26	34,945	0	43,494	34,553	0	24	0	61,4	49,1	0,46	0,45	8,9
30.03.2025	4,305	0	46,252	35,088	0	45,453	34,694	0	24	0	61,4	49,2	0,46	0,45	9,9
31.03.2025	4,188	0	45,179	34,492	0	44,399	34,108	0	24	0	61,3	49	0,46	0,45	6,8
01.04.2025	4,102	0	45,123	34,953	0	44,345	34,565	0	24	0	61,3	48,9	0,46	0,45	5,9
02.04.2025	3,787	0	43,93	35,069	0	43,174	34,68	0	24	0	61,3	49	0,46	0,45	-
03.04.2025	3,838	0	44,055	35,039	0	43,294	34,649	0	24	0	61,3	49	0,46	0,45	-
04.04.2025	3,843	0	43,999	34,944	0	43,24	34,556	0	24	0	61,3	48,9	0,46	0,45	-
05.04.2025	3,95	0	43,34	33,792	0	42,595	33,424	0	24	0	61,3	48,5	0,46	0,45	-
06.04.2025	4,396	0	45,8	34,236	0	45,015	33,862	0	24	0	61,1	48,6	0,46	0,45	-
07.04.2025	3,846	0	43,895	34,929	0	43,139	34,547	0	24	0	61,2	48,6	0,46	0,45	-
08.04.2025	3,851	0	38,166	28,271	0	37,513	27,978	0	24	0	61,1	47,3	0,46	0,45	-
09.04.2025	3,396	0	26,276	16,545	0	25,835	16,405	0	24	0	60,5	43	0,47	0,42	-
10.04.2025	3,436	0	29,714	19,413	0	29,217	19,219	0	24	0	60,3	46,4	0,46	0,33	-
11.04.2025	3,747	0	40,833	31,877	0	40,135	31,539	0	24	0	61	47,9	0,46	0,44	-
12.04.2025	4,123	0	44,365	34,086	0	43,604	33,715	0	24	0	61,2	48,5	0,46	0,47	-
13.04.2025	4,279	0	43,333	31,726	0	42,596	31,384	0	24	0	60,9	48,3	0,46	0,43	-
14.04.2025	3,926	0	42,287	32,406	0	41,563	32,052	0	24	0	61,1	48,5	0,46	0,46	-
15.04.2025	3,817	0	42,05	32,612	0	41,33	32,252	0	24	0	61,2	48,7	0,46	0,45	-
16.04.2025	3,833	0	40,765	31,041	0	40,067	30,702	0	24	0	61,1	48,4	0,46	0,44	-
17.04.2025	4,127	0	42,197	31,059	0	41,481	30,725	0	24	0	60,8	48,2	0,46	0,45	-
18.04.2025	3,498	0	39,619	31,195	0	38,942	30,855	0	24	0	61	48,6	0,46	0,43	-
19.04.2025	3,723	0	40,659	31,197	0	39,964	30,855	0	24	0	60,9	48,6	0,46	0,44	-
20.04.2025	3,967	0	39,903	29,025	0	39,232	28,716	0	24	0	60,6	48	0,46	0,44	-
21.04.2025	3,624	0	39,646	30,726	0	38,973	30,396	0	24	0	60,8	48,1	0,46	0,43	-
22.04.2025	3,558	0	37,984	29,125	0	37,34	28,819	0	24	0	60,7	47,7	0,46	0,41	-
23.04.2025	4,093	0	41,268	30,135	0	40,578	29,819	0	24	0	60,3	47,5	0,46	0,48	-
Итого:	121,075	0	1297,31	991,655	0	1275,096	980,874	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,918														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	543,103	5964,792	4636,721	0	5861,867	4585,69	0	3585	1
23.04.2025	664,179	7262,1	5628,377	0	7136,962	5566,567	0	4329	1

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2025 13:02:20