

#131014#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 32-34, Калининград
4113
6742
ТВ7 (ASCII)
15025684
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	3,768	0	39,143	29,556	0	38,483	29,248	0	24	0	60,6	47,4	0,46	0,44	-
25.04.2025	3,884	0	37,46	27,298	0	36,834	27,031	0	24	0	60,3	46	0,46	0,46	-
26.04.2025	3,947	0	39,845	29,668	0	39,189	29,379	0	24	0	59,8	46	0,46	0,44	-
27.04.2025	4,173	0	40,925	29,514	0	40,262	29,229	0	24	0	59,3	45,8	0,46	0,43	-
28.04.2025	4,01	0	40,081	29,6	0	39,424	29,311	0	24	0	59,7	46	0,46	0,46	-
29.04.2025	3,87	0	39,291	29,5	0	38,643	29,21	0	24	0	60	46,1	0,46	0,46	-
30.04.2025	3,906	0	39,354	29,326	0	38,71	29,043	0	24	0	59,7	45,8	0,46	0,45	-
01.05.2025	3,973	0	39,445	28,924	0	38,803	28,646	0	24	0	59,5	45,7	0,46	0,46	-
02.05.2025	4,031	0	39,71	28,906	0	39,063	28,628	0	24	0	59,5	45,8	0,46	0,46	-
03.05.2025	4,05	0	39,849	28,746	0	39,207	28,469	0	24	0	59,2	45,7	0,46	0,42	-
04.05.2025	4,075	0	40,159	28,534	0	39,526	28,262	0	24	0	58,5	45,4	0,46	0,42	-
05.05.2025	3,924	0	39,04	28,497	0	38,418	28,228	0	24	0	58,9	45,2	0,46	0,43	-
06.05.2025	4,149	0	40,065	28,384	0	39,427	28,119	0	24	0	58,7	45,1	0,46	0,44	-
07.05.2025	3,625	0	37,656	28,597	0	37,062	28,339	0	24	0	58,5	44,4	0,46	0,42	-
08.05.2025	4,089	0	39,838	28,181	0	39,225	27,93	0	24	0	57,7	44,1	0,46	0,43	-
09.05.2025	3,903	0	38,995	28,356	0	38,393	28,101	0	24	0	58	44,2	0,46	0,45	-
10.05.2025	3,862	0	38,873	28,354	0	38,277	28,103	0	24	0	57,7	44	0,46	0,45	-
11.05.2025	4,21	0	40,737	27,718	0	40,14	27,478	0	24	0	56,3	43,4	0,46	0,42	-
12.05.2025	3,785	0	38,461	28,086	0	37,879	27,84	0	24	0	57,3	43,7	0,46	0,46	-
13.05.2025	3,705	0	37,908	27,805	0	37,331	27,561	0	24	0	57,2	43,7	0,46	0,45	-
14.05.2025	3,779	0	38,042	27,26	0	37,474	27,022	0	24	0	56,8	43,5	0,46	0,4	-
15.05.2025	3,885	0	38,829	27,742	0	38,249	27,503	0	24	0	56,8	43,3	0,46	0,44	-
16.05.2025	3,702	0	38,336	28,146	0	37,772	27,907	0	24	0	56,5	43,1	0,46	0,42	-
17.05.2025	3,83	0	38,975	27,77	0	38,408	27,536	0	24	0	55,9	42,9	0,46	0,42	-
18.05.2025	4,181	0	40,897	27,284	0	40,328	27,061	0	24	0	54,8	42,3	0,46	0,43	-
19.05.2025	3,756	0	36,556	24,937	0	36,034	24,735	0	24	0	55,4	42,2	0,46	0,54	-
20.05.2025	4,084	0	40,896	30,188	0	40,232	29,898	0	24	0	59,5	45,7	0,46	0,48	-
21.05.2025	3,749	0	39,171	29,824	0	38,533	29,536	0	24	0	59,5	45,8	0,46	0,46	-
22.05.2025	4,01	0	40,167	29,439	0	39,514	29,152	0	24	0	59,5	46	0,46	0,44	-
23.05.2025	3,903	0	39,81	29,611	0	39,164	29,323	0	24	0	59,4	45,9	0,46	0,44	-
Итого:	117,818	0	1178,514	855,751	0	1160,004	847,828	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,14														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	664,179	7262,1	5628,377	0	7136,962	5566,567	0	4329	1
23.05.2025	781,996	8440,615	6484,125	0	8296,966	6414,397	0	5049	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:13:47