

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/03/24г.-22/04/24г.

Абонент: Южный Б 17-23

Договор N: 0000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

tхв: не исп.

Серийный номер 15025653, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хСА1В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.24 23	53.18	45.22	7.97	0.42	0.37	209.391	206.635	6.896	24	0	
23.03.24 23	53.14	45.26	7.88	0.42	0.37	209.204	206.469	6.821	24	0	
24.03.24 23	53.83	45.73	8.09	0.42	0.37	209.189	206.376	6.999	24	0	
25.03.24 23	53.88	45.77	8.11	0.42	0.37	209.336	206.519	7.016	24	0	
26.03.24 23	52.28	44.75	7.53	0.42	0.37	209.415	206.752	6.521	24	0	
27.03.24 23	50.16	43.30	6.87	0.42	0.37	209.246	206.798	5.949	24	0	
28.03.24 23	48.53	42.30	6.22	0.42	0.37	208.869	206.582	5.388	24	0	
29.03.24 23	47.16	41.28	5.88	0.42	0.37	208.878	206.731	5.097	24	0	
30.03.24 23	47.17	41.46	5.71	0.42	0.37	208.775	206.629	4.943	24	0	
31.03.24 23	47.18	41.69	5.49	0.42	0.37	208.924	206.781	4.758	24	0	
01.04.24 23	47.18	41.85	5.34	0.42	0.37	208.930	206.778	4.624	24	0	
02.04.24 23	47.17	41.73	5.44	0.42	0.37	208.393	206.247	4.702	24	0	
03.04.24 23	47.17	41.27	5.90	0.42	0.37	209.077	206.926	5.112	24	0	
04.04.24 23	47.16	40.99	6.17	0.42	0.37	209.205	207.044	5.355	24	0	
05.04.24 23	47.15	41.10	6.06	0.42	0.37	208.771	206.629	5.244	24	0	
06.04.24 23	47.16	41.27	5.90	0.42	0.37	208.732	206.585	5.105	24	0	
07.04.24 23	47.16	41.37	5.79	0.42	0.37	208.548	206.396	5.010	24	0	
08.04.24 23	47.17	41.53	5.64	0.42	0.37	208.688	206.546	4.884	24	0	
09.04.24 23	47.18	41.86	5.32	0.42	0.37	208.747	206.605	4.603	24	0	
10.04.24 23	46.94	41.61	5.33 <	0.34	0.32	99.276 <	98.266 <	2.194	24	0	*
11.04.24 23	23.95	23.90	0.05	0.27	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
12.04.24 23	20.95	22.19	-1.24	0.26	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
13.04.24 23	19.73	21.08	-1.34	0.26	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
14.04.24 23	18.93	20.30	-1.37	0.27	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
15.04.24 23	17.60	19.41	-1.81	0.26	0.26	0.001 <	0.001 <	0.000	24	0	*
16.04.24 23	17.11	18.68	-1.57	0.26	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
17.04.24 23	16.97	18.30	-1.33	0.26	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
18.04.24 23	45.45	38.10	7.35	0.35	0.33	114.525	113.421	3.490	24	0	
19.04.24 23	50.89	42.84	8.05	0.41	0.37	199.503	197.100	6.649	24	0	
20.04.24 23	54.14	45.48	8.66	0.41	0.37	200.866	198.140	7.184	24	0	
21.04.24 23	54.14	45.48	8.66	0.41	0.37	200.489	197.754	7.173	24	0	
22.04.24 23	54.40	45.67	8.73	0.40 <	0.37 <	133.947 !	132.106 !	4.830	16	8	*
Итого/Средн	49.52	42.82	6.70	0.38	0.34	4918.925	4862.814	136.549	760	8	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
21.03.24 23	157052.801	154894.423	5565.883	30220	732
22.04.24 23	161971.726	159757.237	5702.431	30980	740
Итого	4918.925	4862.814	136.549	760	8

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента: Представитель снабжающей организации: