

#126606#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Южный бульвар 17-23, Калининград
4113
6774
ТВ7 (АСЦП)
15025653
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	6,838	0	203,961	0	0	201,189	0	0	24	0	54,1	46	0,45	0,4	-
25.03.2025	6,708	0	204,17	0	0	201,449	0	0	24	0	53,6	45,7	0,45	0,4	-
26.03.2025	6,314	0	204,015	0	0	201,466	0	0	24	0	51,9	44,4	0,45	0,4	-
27.03.2025	6,411	0	204,046	0	0	201,474	0	0	24	0	52,1	44,5	0,45	0,4	-
28.03.2025	6,165	0	204,001	0	0	201,483	0	0	24	0	51,6	44,3	0,45	0,4	-
29.03.2025	6,059	0	204,43	0	0	201,914	0	0	24	0	51,5	44,3	0,45	0,4	-
30.03.2025	6,123	0	204,739	0	0	202,2	0	0	24	0	51,5	44,3	0,45	0,4	-
31.03.2025	6,19	0	204,4	0	0	201,89	0	0	24	0	51,6	44,2	0,45	0,4	-
01.04.2025	6,308	0	204,533	0	0	201,991	0	0	24	0	51,8	44,3	0,45	0,4	-
02.04.2025	6,181	0	205,191	0	0	202,656	0	0	24	0	51,7	44,4	0,45	0,4	-
03.04.2025	5,949	0	205,503	0	0	202,993	0	0	24	0	51,3	44,3	0,45	0,4	-
04.04.2025	6,047	0	204,756	0	0	202,251	0	0	24	0	51,4	44,3	0,45	0,4	-
05.04.2025	6,559	0	204,527	0	0	201,894	0	0	24	0	52,8	45	0,45	0,4	-
06.04.2025	7,007	0	204,31	0	0	201,536	0	0	24	0	54,1	45,8	0,45	0,39	-
07.04.2025	6,834	0	204,414	0	0	201,729	0	0	24	0	53,3	45,2	0,45	0,4	-
08.04.2025	6,647	0	204,525	0	0	201,901	0	0	24	0	52,6	44,8	0,45	0,4	-
09.04.2025	6,658	0	204,568	0	0	201,936	0	0	24	0	52,8	44,9	0,45	0,4	-
10.04.2025	6,886	0	204,527	0	0	201,816	0	0	24	0	53,5	45,4	0,45	0,39	-
11.04.2025	6,556	0	204,624	0	0	201,996	0	0	24	0	52,6	44,8	0,45	0,4	-
12.04.2025	6,46	0	204,549	0	0	201,955	0	0	24	0	52,3	44,6	0,45	0,4	-
13.04.2025	6,067	0	204,439	0	0	201,923	0	0	24	0	51,5	44,3	0,45	0,4	-
14.04.2025	3,548	0	133,741	0	0	132,17	0	0	24	0	50,1	43,7	0,4	0,36	-
Итого:	138,515	0	4427,969	0	0	4371,812	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,084														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1156,128	32128,619	0	0	31679,021	0	0	3825	533
14.04.2025	1294,643	36556,587	0	0	36050,834	0	0	4353	533

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 11:21:16