

#24068#

Отчёт по теплопотреблению за период с 28.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Южный Бульвар 34-40, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4963
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00169921
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.03.2021	0,746	0,287	61,18	55,66	0	60,12	54,94	5,18	24	0	0	62	54,3	7,71	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	0,743	0,277	60,98	55,57	0	59,91	54,85	5,06	24	0	0	62,1	54,3	7,81	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	0,745	0,284	61,05	55,56	0	59,98	54,84	5,14	24	0	0	62,1	54,4	7,76	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	0,756	0,297	61,25	55,49	0	60,17	54,77	5,4	24	0	0	62,1	54,4	7,69	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	0,724	0,264	60,67	55,53	0	59,6	54,81	4,79	24	0	0	62,1	54,3	7,8	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	0,825	0,35	62,13	55,35	0	61,04	54,63	6,41	24	0	0	62,1	54,3	7,8	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	0,785	0,314	61,62	55,52	0	60,52	54,8	5,72	24	0	0	62,1	54,3	7,8	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	0,788	0,326	62,11	55,77	0	60,98	55,05	5,93	24	0	0	62	54,4	7,66	0,7	0,7	0
09.03.2021	0,803	0,333	62,15	55,7	0	61,05	54,98	6,07	24	0	0	62,1	54,3	7,79	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	0,736	0,276	61,57	56,19	0	60,47	55,47	5	24	0	0	62	54,4	7,67	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	0,749	0,278	61,2	55,75	0	60,11	55,03	5,08	24	0	0	62,1	54,2	7,84	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	0,64	0,24	56,28	51,63	0	55,28	50,94	4,34	24	0	0	61,9	54,6	7,28	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	0,827	0,344	72,41	65,98	0	71,16	65,02	6,14	24	0	0	62,2	55,3	6,89	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	0,965	0,47	68,52	59,62	0	67,3	58,75	8,55	24	0	0	62,2	54,8	7,37	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	0,774	0,303	61,31	55,4	0	60,24	54,68	5,56	24	0	0	62,1	54,3	7,82	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	0,817	0,351	61,93	55,18	0	60,84	54,46	6,38	24	0	0	62,1	54,4	7,73	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	0,767	0,301	61,11	55,29	0	60,04	54,57	5,47	24	0	0	62,1	54,3	7,8	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	0,751	0,286	61,35	55,76	0	60,27	55,03	5,24	24	0	0	62,1	54,4	7,74	0,7	0,7	1
19.03.2021	0,774	0,308	60,64	54,68	0	59,59	53,96	5,63	24	0	0	62,1	54,2	7,89	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	0,896	0,416	62,21	54,21	0	61,1	53,49	7,61	24	0	0	62,1	54,2	7,89	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	0,859	0,383	61,51	54,11	0	60,42	53,39	7,03	24	0	0	62,1	54,1	7,94	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	0,778	0,311	60,22	54,22	0	59,19	53,5	5,69	24	0	0	62,1	54,2	7,93	0,7	0,7	-
Итого:	17,248	0	1363,4	1228,17	0	1339,38	1211,96	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,248																

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
28.02.2021	34,955	4133,99	3728,65	0	4062,07	3670,44
22.03.2021	52,203	5497,39	4956,82	0	5401,45	4882,4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.03.2021 13:38:44