

#24065#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Южный Бульвар 34-40, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4963
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00169921
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	0,762	0,305	61,05	55,2	0	60	54,45	5,55	24	0	0	62	54,3	7,71	0,7	0,7	3,9
24.03.2021	0,811	0,35	60,52	53,84	0	59,49	53,12	6,37	24	0	0	62,1	54,3	7,84	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	0,722	0,273	59,29	54	0	58,27	53,28	4,99	24	0	0	62,1	54,3	7,76	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	0,697	0,257	58,81	53,88	0	57,81	53,16	4,65	24	0	0	62,1	54,3	7,73	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	0,799	0,347	60,18	53,56	0	59,12	52,84	6,28	24	0	0	62,1	54,4	7,73	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	0,78	0,329	59,92	53,56	0	58,86	52,84	6,02	24	0	0	62,1	54,4	7,69	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	0,715	0,269	59,04	53,86	0	58,03	53,14	4,89	24	0	0	62,1	54,4	7,72	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	0,748	0,307	59,34	53,51	0	58,3	52,79	5,51	24	0	0	62,1	54,4	7,67	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	0,729	0,289	59,05	53,48	0	58,03	52,76	5,27	24	0	0	62,1	54,4	7,63	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	0,762	0,319	59,72	53,6	0	58,69	52,88	5,81	24	0	0	62,1	54,5	7,63	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	0,709	0,264	58,83	53,76	0	57,81	53,04	4,77	24	0	0	62,1	54,4	7,74	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	0,782	0,329	59,9	53,57	0	58,85	52,85	6	24	0	0	62,1	54,4	7,75	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	0,836	0,381	60,62	53,4	0	59,56	52,68	6,88	24	0	0	62,1	54,4	7,75	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	0,753	0,308	59,6	53,7	0	58,57	52,98	5,59	24	0	0	62,1	54,4	7,71	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	0,714	0,281	56,63	51,26	0	55,66	50,57	5,09	24	0	0	62	54,2	7,86	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	0,604	0,265	38,02	32,05	0	37,33	31,66	5,67	24	0	0	61,7	53,7	8,04	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	0,881	0,412	64,04	56,12	0	62,89	55,4	7,49	24	0	0	62,1	54,5	7,55	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	0,794	0,325	62,09	55,72	0	60,96	55	5,96	24	0	0	62,1	54,4	7,71	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	0,874	0,405	63	55,25	0	61,89	54,53	7,36	24	0	0	62,1	54,5	7,62	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	0,881	0,418	63,26	55,25	0	62,15	54,53	7,62	24	0	0	62,1	54,6	7,52	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	0,811	0,352	62,31	55,47	0	61,2	54,75	6,45	24	0	0	62,1	54,6	7,49	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	0,828	0,37	62,65	55,51	0	61,54	54,79	6,75	24	0	0	62,1	54,6	7,46	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	0,782	0,329	61,99	55,64	0	60,89	54,92	5,97	24	0	0	62,1	54,6	7,48	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	0,788	0,332	61,99	55,6	0	60,88	54,88	6	24	0	0	62,1	54,6	7,55	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	0,805	0,345	62,11	55,45	0	61,01	54,73	6,28	24	0	0	62,1	54,5	7,56	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	0,846	0,392	62,76	55,27	0	61,64	54,55	7,09	24	0	0	62,1	54,6	7,44	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	0,831	0,377	62,72	55,48	0	61,6	54,76	6,84	24	0	0	62,1	54,7	7,4	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	0,8	0,354	62,21	55,41	0	61,08	54,69	6,39	24	0	0	62,1	54,8	7,33	0,7	0,7	11
20.04.2021	0,808	0,368	62,46	55,39	0	61,33	54,67	6,66	24	0	0	62,1	54,9	7,2	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	0,755	0,324	61,74	55,56	0	60,65	54,84	5,81	24	0	0	62,1	54,9	7,2	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	0,745	0,306	61,7	55,8	0	60,63	55,08	5,55	24	0	0	62,1	54,8	7,29	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	0,782	0,331	62,17	55,75	0	61,05	55,03	6,02	24	0	0	62,1	54,7	7,38	0,7	0,7	-
Итого:	24,934	0	1929,72	1724,9	0	1895,77	1702,19	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,934																

Общее время работы системы, ч 768
 Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	52,203	5497,39	4956,82	0	5401,45	4882,4
23.04.2021	77,137	7427,11	6681,72	0	7297,22	6584,59

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 21:22:54