

#125498#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Ульяны Громовой 107, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 15025836	Показания прибора, ГДж 23.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	9358,75	9240,675	118.075	28.202 <i>+ расчет</i>
Количество тепловой энергии, система 2	5358,702	5314,741	43.961	10.5

41.85612

*отч 28.04.25
отч 23.04.25*

Подпись исполнителя _____



#124957#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 6763
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 15025836
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	6,8	8,895	0	223,251	0	0	220,295	0	0	24	0	53,5	43,9	0,52	0,48
25.03.2025	5,5	8,462	0	222,673	0	0	219,795	0	0	24	0	52,6	43,3	0,28	0,45
26.03.2025	4,4	7,918	0	221,665	0	0	218,959	0	0	24	0	50,8	42	0	0,5
27.03.2025	6,9	8,267	0	222,122	0	0	219,309	0	0	24	0	51,8	42,7	0	0,49
28.03.2025	5,7	8,422	0	223,473	0	0	220,563	0	0	24	0	52,6	43,4	0,14	0,48
29.03.2025	8,9	7,068	0	222,59	0	0	220,045	0	0	24	0	49,2	41,4	0	0,46
30.03.2025	9,9	7,405	0	221,801	0	0	219,222	0	0	24	0	49,7	41,5	0	0,5
31.03.2025	6,8	7,599	0	222,224	0	0	219,566	0	0	24	0	50,2	41,8	0	0,48
01.04.2025	5,9	8,135	0	222,833	0	0	220,039	0	0	24	0	51,5	42,6	0	0,52
02.04.2025	-	7,478	0	222,349	0	0	219,715	0	0	24	0	50,1	41,8	0	0,46
03.04.2025	-	6,793	0	222,023	0	0	219,57	0	0	24	0	48,3	40,9	0	0,47
04.04.2025	-	7,223	0	222,135	0	0	219,582	0	0	24	0	49,3	41,3	0	0,49
05.04.2025	-	9,429	0	224,449	0	0	221,191	0	0	24	0	55,6	45,3	0,01	0,51
06.04.2025	-	10,187	0	224,874	0	0	221,388	0	0	24	0	57,6	46,5	0,01	0,51
07.04.2025	-	4,794	0	103,669	0	0	102,016	0	0	24	0	58,4	47,1	0,19	0,39
08.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	11	13	54,4	44,4	0,35	0,29
09.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	53,9	44,1	0,35	0,29
10.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	55,7	45,2	0,35	0,29
11.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	52,4	43,1	0,35	0,29
12.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	55,3	45,2	0,35	0,29
13.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	51,8	42,9	0,35	0,29
14.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	48,5	42,5	0,35	0,29
15.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	23,3	24,3	0,35	0,29
16.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,4	20,4	0,35	0,29
17.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,4	20,2	0,35	0,29
18.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,9	20,8	0,35	0,29
19.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,9	20,8	0,35	0,29
20.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,5	20,1	0,35	0,29
21.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,2	19,9	0,35	0,29
22.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	19,6	19,4	0,35	0,29
23.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	19,5	18,8	0,35	0,29
Итого:	6,9	118,075	0	3222,131	0	0	3181,255	0	0	371	373	43,19	36,7	0,22	0,38

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 371 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	9240,675	212575,059	0	0	209616,081	0	0	40178	1205
23.04.2025	9358,75	215797,187	0	0	212797,338	0	0	40525	1602

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#125497#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 6764
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 15025836
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	6,8	3,081	0	43,209	35,633	0	42,502	35,219	0	24	0	59,7	50,1	0,45	0,4
25.03.2025	5,5	3,097	0	43,167	35,543	0	42,457	35,13	0	24	0	59,8	50,2	0,45	0,48
26.03.2025	4,4	3,047	0	42,861	35,407	0	42,162	34,993	0	24	0	59,6	50	0,45	0,27
27.03.2025	6,9	2,972	0	42,594	35,344	0	41,904	34,937	0	24	0	59,3	49,8	0,45	0,41
28.03.2025	5,7	3,07	0	42,911	35,307	0	42,207	34,897	0	24	0	59,7	50,1	0,45	0,56
29.03.2025	8,9	3,287	0	43,855	35,078	0	43,145	34,673	0	24	0	59,4	50	0,45	0,55
30.03.2025	9,9	3,157	0	43,3	34,819	0	42,614	34,422	0	24	0	58,6	49,4	0,45	0,35
31.03.2025	6,8	2,97	0	42,322	34,858	0	41,643	34,459	0	24	0	59	49,7	0,45	0,46
01.04.2025	5,9	2,979	0	42,216	34,828	0	41,538	34,429	0	24	0	59,1	49,6	0,45	0,29
02.04.2025	-	2,909	0	41,838	34,772	0	41,161	34,372	0	24	0	59,2	49,7	0,45	0,41
03.04.2025	-	3,011	0	42,266	34,905	0	41,571	34,496	0	24	0	59,8	50,2	0,45	0,43
04.04.2025	-	2,895	0	41,659	34,753	0	40,98	34,343	0	24	0	59,6	50,1	0,45	0,11
05.04.2025	-	3,212	0	43,086	34,332	0	42,408	33,94	0	24	0	58,3	49,1	0,45	0,04
06.04.2025	-	3,136	0	42,662	34,158	0	42,003	33,774	0	24	0	57,9	48,7	0,45	0,01
07.04.2025	-	1,138	0	18,349	16,074	0	18,051	15,888	0	24	0	59,3	49,6	0,4	0,2
08.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	11	13	58,5	49,1	0,35	0,29
09.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	58,5	49	0,35	0,29
10.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	57,7	48,4	0,35	0,29
11.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	56,8	47,8	0,35	0,29
12.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	56,6	47,6	0,35	0,29
13.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	56,8	47,9	0,35	0,29
14.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	56,9	47,5	0,35	0,29
15.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	60,4	50,5	0,35	0,29
16.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	61,5	51,8	0,35	0,29
17.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	61,2	51,7	0,35	0,29
18.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	61,5	51,9	0,35	0,29
19.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	61,3	51,5	0,35	0,29
20.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	61,2	51	0,35	0,29
21.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	61,2	50,9	0,35	0,29
22.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	61,2	51,1	0,35	0,29
23.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	61,2	51,4	0,35	0,29
Итого:	6,9	43,961	0	616,295	505,811	0	606,346	499,972	0	371	373	59,38	49,85	0,4	0,31

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 371 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	5314,741	62007,555	49594,132	0	60926,901	49028,035	0	40178	1205
23.04.2025	5358,702	62623,851	50099,945	0	61533,246	49528,007	0	40525	1602

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения