

#90969#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2024 по 04.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Ульяны Громовой 107, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 15025836	Показания прибора, ГДж 04.08.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.07.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7637,21	7637,21	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	4614,31	4582,825	31.485	7.52

Подпись исполнителя



#90967#

Отчёт за период с 23.07.2024 по 04.08.2024.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 6763
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 15025836
Номер системы 1
Отчёт сформирован 05.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24	23,9	0,04	0,08
25.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,9	23,7	0,03	0,08
26.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,6	23,5	0,02	0,06
27.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,8	23,6	0,02	0,07
28.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,6	23,5	0,02	0,06
29.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,7	22,7	0,01	0,03
30.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,7	22,7	0,01	0,03
31.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,9	22,7	0,01	0,03
01.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23	22,9	0,01	0,04
02.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,1	22,9	0,01	0,04
03.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,3	23,1	0,01	0,04
04.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,4	23,2	0,01	0,04
Итого:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	288	0	23,33	23,2	0,02	0,05

Общее время работы системы 288 час.

Период нормальной работы системы 288 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2024	7637,21	175815,515	0	0	173371,088	0	0	34352	1199
04.08.2024	7637,21	175815,515	0	0	173371,088	0	0	34640	1199

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

#90968#

Отчёт за период с 23.07.2024 по 04.08.2024.

Номер абонента 4342
 Порядковый номер 6764
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
 Заводской номер 15025836
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 05.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2024	-	2,561	0	34,443	27,991	0	33,844	27,638	0	24	0	61,6	52,1	0,45	0,39
25.07.2024	-	2,429	0	37,071	31,736	0	36,428	31,331	0	24	0	61,6	52,3	0,45	0,39
26.07.2024	-	2,532	0	37,426	31,661	0	36,774	31,258	0	24	0	61,6	52,3	0,45	0,39
27.07.2024	-	2,58	0	37,604	31,618	0	36,95	31,216	0	24	0	61,6	52,3	0,45	0,39
28.07.2024	-	2,877	0	38,7	31,452	0	38,024	31,053	0	24	0	61,6	52,3	0,45	0,39
29.07.2024	-	2,669	0	37,779	31,511	0	37,121	31,113	0	24	0	61,6	52,1	0,45	0,38
30.07.2024	-	2,451	0	36,877	31,555	0	36,236	31,158	0	24	0	61,6	52	0,45	0,38
31.07.2024	-	2,637	0	37,545	31,438	0	36,894	31,043	0	24	0	61,6	52	0,45	0,38
01.08.2024	-	2,651	0	37,589	31,41	0	36,933	31,017	0	24	0	61,6	52	0,45	0,39
02.08.2024	-	2,735	0	37,921	31,387	0	37,261	30,992	0	24	0	61,6	52	0,45	0,38
03.08.2024	-	2,704	0	37,763	31,365	0	37,105	30,97	0	24	0	61,6	52	0,45	0,38
04.08.2024	-	2,658	0	37,525	31,336	0	36,871	30,942	0	24	0	61,6	52	0,45	0,38
Итого:	-	31,484	0	448,243	374,46	0	440,441	369,731	0	288	0	61,6	52,12	0,45	0,38

Общее время работы системы 288 час.

Период нормальной работы системы 288 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2024	4582,825	52040,5	41293,18	0	51142,189	40836,823	0	34352	1199
04.08.2024	4614,31	52488,743	41667,64	0	51582,631	41206,554	0	34640	1199

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
