

#130837#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

МАЯК, ООО (Вестер)
Театральная 21, Калининград
3704
8555
ТВ7 (АСЦП)
19084692
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	1,166	0	11,82	0	0	11,59	0	0	24	0	65,3	41,3	0,32	0,25	-
22.04.2025	2,951	0	20,278	0	0	19,849	0	0	24	0	68,4	32,9	0,41	0,37	-
23.04.2025	3,462	0	24,083	0	0	23,574	0	0	24	0	68,4	33,3	0,39	0,36	-
24.04.2025	3,785	0	25,325	0	0	24,789	0	0	24	0	68,4	32	0,39	0,37	-
25.04.2025	5,987	0	39,118	0	0	38,284	0	0	24	0	68,7	31,4	0,39	0,37	-
26.04.2025	7,036	0	46,055	0	0	45,07	0	0	24	0	68,9	31,6	0,4	0,37	-
27.04.2025	6,207	0	41,336	0	0	40,449	0	0	24	0	68,9	32,2	0,39	0,37	-
28.04.2025	4,713	0	31,93	0	0,581	31,247	0	0,578	24	0	68,8	33,3	0,4	0,37	-
29.04.2025	3,746	0,078	24,619	0	0	24,095	0	0	24	0	68,6	31,5	0,4	0,38	-
30.04.2025	4,151	0	27,481	0	0	26,893	0	0	24	0	68,9	32	0,4	0,37	-
01.05.2025	4,038	0	26,969	0	0	26,395	0	0	24	0	68,7	32,1	0,41	0,37	-
02.05.2025	2,578	0	18,206	0	0	17,823	0	0	24	0	68,2	33,7	0,41	0,37	-
03.05.2025	3,261	0	22,907	0	0	22,436	0	0	24	0	67,4	32,7	0,39	0,36	-
04.05.2025	6,131	0	38,831	0	0	37,996	0	0	24	0	69,1	30,5	0,41	0,37	-
05.05.2025	6,622	0	42,381	0	0	41,472	0	0	24	0	68,9	30,8	0,4	0,37	-
06.05.2025	6,55	0	48,576	0	0	47,632	0	0	24	0	65,2	32,4	0,38	0,39	-
07.05.2025	7,679	0	49,58	0	0	48,521	0	0	24	0	68,8	31	0,41	0,39	-
08.05.2025	7,869	0	50,408	0	0	49,311	0	0	24	0	69,4	31,3	0,41	0,39	-
09.05.2025	8,798	0	56,814	0	0	55,581	0	0	24	0	69,4	31,5	0,41	0,39	-
10.05.2025	7,108	0	45,396	0	0	44,41	0	0	24	0	69,4	31,2	0,41	0,39	-
11.05.2025	5,689	0	36,695	0	0	35,909	0	0	24	0	68,9	31	0,41	0,39	-
12.05.2025	5,024	0	32,48	0	0	31,78	0	0	24	0	69,2	31,4	0,41	0,39	-
13.05.2025	4,769	0	31,111	0	0,332	30,451	0	0,331	24	0	68,6	31,5	0,4	0,39	-
14.05.2025	5,208	0,036	34,694	0	0	33,986	0	0	24	0	67	30,4	0,39	0,39	-
15.05.2025	8,324	0	55,393	0	0,433	54,248	0	0,431	24	0	67,6	31,1	0,38	0,39	-
16.05.2025	8,022	0,045	51,93	0	0	50,819	0	0	24	0	68,9	31,1	0,38	0,38	-
17.05.2025	7,585	0	48,306	0	0	47,262	0	0	24	0	69,2	30,9	0,38	0,38	-
18.05.2025	4,949	0	32,314	0	0	31,617	0	0	24	0	69,2	31,8	0,38	0,38	-
19.05.2025	2,872	0	19,631	0	0	19,216	0	0	24	0	68,4	32,7	0,39	0,38	-
20.05.2025	1,995	0	13,615	0	0	13,318	0	0	24	0	69,5	33,7	0,4	0,38	-
Итого:	158,275	0	1048,282	0	1,346	1026,023	0	1,34	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,803														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	7364,148	64452,074	0	12,685	62899,61	0	12,574	20405	7
20.05.2025	7522,422	65500,355	0	14,031	63925,632	0	13,913	21125	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.05.2025 7:32:47