

#126430#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой 77-79, Калининград

4113

8101

ТВ7 (АСЦП)

17055083

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	8,932	0	260,005	0	0	256,76	0	0	24	0	51,5	43,1	0,01	0,41	-
25.03.2025	9,066	0	259,545	0	0	256,267	0	0	24	0	51,8	43,3	0,01	0,41	-
26.03.2025	8,284	0	258,402	0	0	255,395	0	0	24	0	49,6	41,8	0,01	0,41	-
27.03.2025	8,411	0	258,655	0	0	255,624	0	0	24	0	49,9	41,9	0,01	0,41	-
28.03.2025	8,179	0	258,865	0	0	255,841	0	0	24	0	49,7	42	0,01	0,41	-
29.03.2025	7,995	0	258,723	0	0	255,681	0	0	24	0	49,8	42,2	0,01	0,41	-
30.03.2025	7,99	0	258,797	0	0	255,807	0	0	24	0	49,6	42	0,01	0,41	-
31.03.2025	8,07	0	252,66	0	0	249,73	0	0	24	0	49,5	41,7	0,01	0,42	-
01.04.2025	8,627	0	259,735	0	0	256,597	0	0	24	0	50,5	42,4	0,01	0,41	-
02.04.2025	8,256	0	259,105	0	0	256,028	0	0	24	0	50,2	42,4	0,01	0,41	-
03.04.2025	7,766	0	259,435	0	0	256,435	0	0	24	0	49,5	42,2	0,01	0,41	-
04.04.2025	7,994	0	258,932	0	0	255,902	0	0	24	0	49,9	42,3	0,01	0,41	-
05.04.2025	9,55	0	259,88	0	0	256,376	0	0	24	0	53,5	44,5	0,02	0,41	-
06.04.2025	10,927	0	261,405	0	0	257,466	0	0	24	0	56,6	46,4	0,02	0,42	-
07.04.2025	9,504	0	260,168	0	0	256,733	0	0	24	0	52,9	44	0,01	0,41	-
08.04.2025	9,212	0	259,878	0	0	256,534	0	0	24	0	52,2	43,5	0,01	0,41	-
09.04.2025	9,327	0	259,573	0	0	256,226	0	0	24	0	52,3	43,5	0,01	0,41	-
10.04.2025	10,03	0	260,75	0	0	257,157	0	0	24	0	54	44,6	0,01	0,41	-
11.04.2025	9,164	0	260,58	0	0	257,262	0	0	24	0	52	43,4	0,01	0,41	-
12.04.2025	8,855	0	260,325	0	0	257,067	0	0	24	0	51,4	43,1	0,01	0,41	-
13.04.2025	7,859	0	259,747	0	0	256,735	0	0	24	0	49,6	42,2	0,01	0,41	-
14.04.2025	4,736	0	165,445	0	0	163,535	0	0	24	0	49,4	42,5	0,01	0,37	-
Итого:	188,734	0	5610,61	0	0	5541,158	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,078														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1878,613	47158,823	0	0	46500,275	0	0	8374	592
14.04.2025	2067,347	52769,433	0	0	52041,435	0	0	8902	592

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 11:48:47