

#126431#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой 77-79, Калининград

4113

8102

ТВ7 (АСЦП)

17055083

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,482	0	41,045	33,72	0	40,327	33,356	0	24	0	61,4	48,3	0,02	0,51	6,8
25.03.2025	3,63	0	41,678	33,64	0	40,947	33,277	0	24	0	61,4	48,3	0,02	0,51	5,5
26.03.2025	3,585	0	41,475	33,615	0	40,748	33,252	0	24	0	61,4	48,3	0,02	0,5	4,4
27.03.2025	3,467	0	39,612	32,127	0	38,92	31,788	0	24	0	61,4	47,9	0,02	0,5	6,9
28.03.2025	3,45	0	39,228	31,737	0	38,542	31,403	0	24	0	61,4	47,9	0,02	0,51	5,7
29.03.2025	3,395	0	40,458	33,37	0	39,747	33,01	0	24	0	61,4	48,4	0,02	0,51	8,9
30.03.2025	3,716	0	42,055	33,478	0	41,317	33,112	0	24	0	61,5	48,6	0,02	0,51	9,9
31.03.2025	3,589	0	40,972	32,952	0	40,254	32,598	0	24	0	61,4	48,3	0,02	0,5	6,8
01.04.2025	3,668	0	41,507	33,283	0	40,782	32,926	0	24	0	61,4	48,2	0,02	0,5	5,9
02.04.2025	3,313	0	40,013	33,377	0	39,31	33,021	0	24	0	61,4	48,2	0,02	0,51	-
03.04.2025	3,622	0	41,28	33,015	0	40,557	32,656	0	24	0	61,5	48,6	0,02	0,51	-
04.04.2025	3,36	0	40,182	33,153	0	39,481	32,793	0	24	0	61,4	48,4	0,02	0,5	-
05.04.2025	3,693	0	40,612	31,892	0	39,9	31,55	0	24	0	61,4	48,3	0,02	0,5	-
06.04.2025	3,665	0	40,958	32,55	0	40,245	32,204	0	24	0	61,2	48	0,02	0,5	-
07.04.2025	3,59	0	40,912	32,987	0	40,198	32,635	0	24	0	61,4	48,1	0,02	0,5	-
08.04.2025	3,472	0	35,15	26,812	0	34,538	26,54	0	24	0	61,2	46,8	0,02	0,47	-
09.04.2025	3,421	0	25,695	15,733	0	25,256	15,603	0	24	0	60,6	42,6	0,02	0,45	-
10.04.2025	2,81	0	27,74	19,517	0	27,267	19,305	0	24	0	60,4	48,4	0,02	0,36	-
11.04.2025	3,424	0	44,895	37,653	0	44,113	37,217	0	24	0	61,3	49,8	0,02	0,33	-
12.04.2025	3,738	0	48,61	40,368	0	47,757	39,893	0	24	0	61,5	50,3	0,02	0,38	-
13.04.2025	3,486	0	45,72	37,875	0	44,924	37,429	0	24	0	61,2	50,3	0,02	0,35	-
14.04.2025	3,582	0	46,485	38,335	0	45,672	37,883	0	24	0	61,4	50,3	0,02	0,4	-
15.04.2025	3,277	0	45,438	38,76	0	44,642	38,304	0	24	0	61,4	50,4	0,02	0,39	-
16.04.2025	3,252	0	43,443	36,682	0	42,685	36,256	0	24	0	61,3	50	0,02	0,35	-
17.04.2025	3,537	0	47,257	39,535	0	46,439	39,073	0	24	0	61,1	50,1	0,02	0,33	-
18.04.2025	3,16	0	46,057	40,037	0	45,254	39,564	0	24	0	61,2	50,4	0,02	0,31	-
19.04.2025	3,578	0	48,37	40,285	0	47,528	39,802	0	24	0	61,2	50,8	0,02	0,31	-
20.04.2025	3,233	0	44,805	38,175	0	44,034	37,734	0	24	0	60,9	49,8	0,02	0,34	-
21.04.2025	3,212	0	45,882	40,04	0	45,087	39,58	0	24	0	61,1	49,7	0,02	0,33	-
22.04.2025	3,266	0	44,56	37,847	0	43,79	37,41	0	24	0	61	49,8	0,02	0,33	-
23.04.2025	3,237	0	45,555	39,39	0	44,777	38,948	0	24	0	60,6	49,2	0,02	0,39	-
Итого:	106,91	0	1297,649	1061,94	0	1275,038	1050,122	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,535														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1195,526	14799,697	12307,965	0	14538,217	12168,041	0	8374	592
23.04.2025	1302,438	16097,347	13369,908	0	15813,254	13218,161	0	9118	592

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:53:59