

#124364#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №29, МАОУ СОШ
Машиностроительная 66, Калининград
4813

Заводской номер счётчика 20113353	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2957,574	2654,397	303.177	72.413

Подпись исполнителя



#124363#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 4813
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20113353
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	12,545	0,003	124,555	0	0,005	121,441	0	0,005	24	0	74,8	50,2	0,04	0,02
22.03.2025	5,6	11,824	0,001	122,154	0	0,018	119,091	0	0,018	24	0	75	51,3	0,04	0,02
23.03.2025	5,7	11,789	0,003	122,086	0	0,043	119,119	0	0,043	24	0	73,5	49,9	0,04	0,02
24.03.2025	6,8	12,842	0,007	125,751	0	0	122,597	0	0	24	0	74,9	49,9	0,04	0,02
25.03.2025	5,5	11,921	0	123,43	0	0	120,335	0	0	24	0	74,9	51,3	0,04	0,02
26.03.2025	4,4	12,27	0	112,59	0	0	109,771	0	0	24	0	74,8	48,1	0,04	0,02
27.03.2025	6,9	12,385	0	115,652	0	0,004	112,75	0	0,004	24	0	74,9	48,7	0,04	0,02
28.03.2025	5,7	10,052	0,001	86,919	0	0,022	84,742	0	0,022	24	0	74,9	46,6	0,04	0,01
29.03.2025	8,9	8,967	0,003	80,533	0	0,013	78,529	0	0,013	24	0	74,6	47,3	0,04	0,02
30.03.2025	9,9	11,061	0,002	100,869	0	0	98,346	0	0	24	0	74,8	47,9	0,04	0,02
31.03.2025	6,8	11,54	0	104,927	0	0,017	102,301	0	0,017	24	0	74,8	47,9	0,04	0,02
01.04.2025	5,9	12,529	0,003	119,515	0	0,005	116,52	0	0,005	24	0	74,9	49,2	0,04	0,02
02.04.2025	-	10,873	0,001	97,594	0	0,019	95,151	0	0,019	24	0	74,8	47,5	0,04	0,02
03.04.2025	-	9,056	0,003	76,311	0	0,014	74,416	0	0,014	24	0	74,5	45,5	0,04	0,01
04.04.2025	-	10,865	0,002	99,219	0	0,004	96,739	0	0,004	24	0	74,8	48	0,04	0,02
05.04.2025	-	13,526	0,001	150,158	0	0	146,361	0	0	24	0	75,3	53,2	0,04	0,03
06.04.2025	-	14,312	0	171,369	0	0,008	167,019	0	0,008	24	0	75,4	55	0,04	0,03
07.04.2025	-	13,428	0,002	143,836	0	0,007	140,197	0	0,007	24	0	75,3	52,4	0,04	0,02
08.04.2025	-	13,456	0,001	140,276	0	0,004	136,738	0	0,004	24	0	75,2	51,7	0,04	0,02
09.04.2025	-	13,341	0,001	137,919	0	0,005	134,436	0	0,005	24	0	75,2	51,5	0,04	0,02
10.04.2025	-	14,048	0,001	159,281	0	0,004	155,31	0	0,004	24	0	74,7	53,1	0,04	0,02
11.04.2025	-	12,63	0,001	134,814	0	0,006	131,57	0	0,006	24	0	73,2	50,3	0,04	0,02
12.04.2025	-	10,945	0,001	116,72	0	0,018	113,919	0	0,018	24	0	73,1	50,2	0,04	0,02
13.04.2025	-	7,277	0,003	66,676	0	0,022	65,102	0	0,022	24	0	72,5	45,9	0,04	0,01
14.04.2025	-	6,741	0,004	53,925	0	0,006	52,657	0	0,006	24	0	72,2	41,6	0,04	0,01
15.04.2025	-	5,153	0,001	42,731	0	0,018	41,738	0	0,018	24	0	71,7	42,2	0,04	0,01
16.04.2025	-	3,454	0,002	30,881	0	0	30,174	0	0	24	0	71,1	43,7	0,04	0,02
17.04.2025	-	1,262	0	12,783	0	0	12,522	0	0	24	0	66,7	42,6	0,03	0,02
18.04.2025	-	1,244	0	12,953	0	0	12,691	0	0	24	0	66,3	42,9	0,03	0,02
19.04.2025	-	0,914	0	12,399	0	0	12,15	0	0	24	0	66,1	48,2	0,03	0,02
20.04.2025	-	0,927	0	12,485	0	0	12,234	0	0	24	0	66,3	48,2	0,03	0,02
Итого:	6,4	303,177	0,047	3011,311	0	0,262	2936,666	0	0,262	744	0	73,26	48,45	0,04	0,02

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	2654,397	35674,285	0,51	3,237	34744,356	0	3,2	8277	276
20.04.2025	2957,574	38685,595	0,51	3,499	37681,02	0	3,46	9021	276

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения