

#118503#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 12/02/25г.-20/03/25г.

Абонент: Дрожжевая 1
Адрес: СОШ №29
Договор N: 000000000
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
тхв: не исп.

Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 20111644, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x175D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
12.02.25 23	20,2	> 20,29	> -0,09	< 4	< 3,3	< ---	< ---	< ---	0	15	*
13.02.25 23	21,86	> 22,18	> -0,32	< 4	< 3,3	< ---	< ---	< ---	0	24	*
14.02.25 23	61,68	> 40,98	> 20,7	< 3,92	< 3,46	< 35,361	< 34,745	< 0,719	10	14	*
15.02.25 23	62,7	42,31	20,39	3,8	3,6	88,813	87,215	1,778	24	0	
16.02.25 23	63,14	43,02	20,11	3,8	3,58	92,019	90,336	1,817	24	0	
17.02.25 23	63,11	43,31	19,8	3,8	3,58	94,793	93,06	1,843	24	0	
18.02.25 23	61,41	42,53	18,88	3,77	3,55	96,275	94,605	1,786	24	0	
19.02.25 23	60,68	42,19	18,49	3,76	3,54	97,496	95,843	1,772	24	0	
20.02.25 23	63,91	43,87	20,04	3,77	3,53	98,734	96,89	1,942	24	0	
21.02.25 23	63,51	43,77	19,74	3,76	3,52	99,965	98,118	1,937	24	0	
22.02.25 23	59,73	41,85	17,88	3,72	3,47	99,721	98,081	1,754	24	0	
23.02.25 23	59,47	41,86	17,61	3,72	3,46	99,827	98,197	1,729	24	0	
24.02.25 23	57,06	40,6	16,46	3,7	3,45	99,213	97,719	1,608	24	0	
25.02.25 23	57,5	40,99	16,51	3,63	3,38	100,503	98,964	1,634	24	0	
26.02.25 23	54,73	39,68	15,05	3,61	3,36	100,476	99,076	1,491	24	0	
27.02.25 23	54,04	39,37	14,67	3,62	3,37	100,13	98,769	1,449	24	0	
28.02.25 23	54,53	39,56	14,98	3,69	3,44	100,256	98,868	1,48	24	0	
01.03.25 23	56,55	42,19	14,37	3,68	3,41	117,97	116,22	1,67	24	0	
02.03.25 23	56,72	43,68	13,05	3,68	3,4	136,156	134,12	1,75	24	0	
03.03.25 23	55,95	41,86	14,09	3,71	3,45	112,868	111,229	1,567	24	0	
04.03.25 23	54,88	38,97	15,91	3,69	3,44	90,095	88,833	1,413	24	0	
05.03.25 23	52,59	38,2	14,39	3,64	3,39	91,284	90,108	1,296	24	0	
06.03.25 23	50,12	36,93	13,19	3,61	3,37	91,286	90,22	1,189	24	0	
07.03.25 23	50,95	37,4	13,55	3,52	3,29	91,847	90,73	1,229	24	0	
08.03.25 23	50,88	37,57	13,31	3,36	3,13	92,637	91,52	1,218	24	0	
09.03.25 23	50,04	39,25	10,8	3,33	3,08	123,344	121,9	1,316	24	0	
10.03.25 23	49,4	39,34	10,05	3,48	3,22	123,276	121,875	1,225	24	0	
11.03.25 23	53,94	39,38	14,56	3,48	3,25	98,332	97,003	1,412	24	0	
12.03.25 23	53,71	39,69	14,02	3,46	3,22	99,448	98,11	1,375	24	0	
13.03.25 23	54,63	39,78	14,85	3,44	3,2	99,699	98,313	1,46	24	0	
14.03.25 23	56,27	40,68	15,59	3,43	3,19	100,604	99,12	1,545	24	0	
15.03.25 23	56,51	40,92	15,59	3,22	2,97	100,918	99,424	1,55	24	0	
16.03.25 23	57,3	41,15	16,14	3,14	2,89	101,381	99,836	1,612	24	0	
17.03.25 23	58,25	41,64	16,62	3,21	2,97	101,416	99,819	1,658	24	0	
18.03.25 23	57,64	41,46	16,19	3,18	2,95	101,815	100,247	1,623	24	0	
19.03.25 23	55,94	40,7	15,24	3,21	2,97	102,021	100,541	1,532	24	0	
20.03.25 23	53,81	39,9	13,91	3,02	2,78	101,605	100,23	1,394	24	0	
Итого/Средн	56,47	40,79	15,68	3,58	3,31	3481,584	3429,883	53,772	826	53	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
12.02.25 08	0	0	0	0	0
20.03.25 23	3481,584	3429,883	53,772	826	53
Итого	3481,584	3429,883	53,772	826	53

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. не испр.



Представитель абонента _____ Для Представитель снабжающей организации _____

