

#126586#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Бульвар Л. Шевцовой 10-20, Калининград

4342

6792

ТВ7 (АСЦП)

16028050

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	10,424	0	316,652	0	0	312,718	0	0	24	0	51,8	43,9	0,47	0,4	-
25.03.2025	10,564	0	315,786	0	0	311,775	0	0	24	0	52,3	44,2	0,47	0,4	-
26.03.2025	10,317	0	316,617	0	0	312,691	0	0	24	0	51,6	43,8	0,49	0,4	-
27.03.2025	10,416	0	316,013	0	0	312,092	0	0	24	0	51,8	43,8	0,51	0,4	-
28.03.2025	9,702	0	316,515	0	0	312,784	0	0	24	0	50,6	43,2	0,52	0,4	-
29.03.2025	6,922	0	184,368	0	0	182,134	0	0	24	0	51,3	42,2	0,4	0,4	-
30.03.2025	9,759	0	263,909	0	0	260,605	0	0	24	0	51,9	42,9	0,44	0,4	-
31.03.2025	8,616	0	205,825	0	0	203,369	0	0	24	0	50,7	40,6	0,43	0,39	-
01.04.2025	8,237	0	175,574	0	0	173,591	0	0	24	0	49,4	38,1	0,45	0,38	-
02.04.2025	8,668	0	175,181	0	0	173,088	0	0	24	0	51	39,2	0,84	0,39	-
03.04.2025	8,43	0	257,661	0	0	254,788	0	0	24	0	48,6	40,7	0,23	0,4	-
04.04.2025	9,805	0	299,823	0	0	296,185	0	0	24	0	51	43	0,22	0,4	-
05.04.2025	12,326	0	303,215	0	0	298,681	0	0	24	0	56,5	46,6	0,03	0,4	-
06.04.2025	13,141	0	302,735	0	0	298,028	0	0	24	0	58	47,4	0,3	0,4	-
07.04.2025	11,772	0	301,039	0	0	296,705	0	0	24	0	55,2	45,6	0,05	0,4	-
08.04.2025	11,841	0	301,746	0	0	297,423	0	0	24	0	55,2	45,6	0,01	0,4	-
09.04.2025	11,664	0	302,152	0	0	297,849	0	0	24	0	55	45,5	0,01	0,4	-
10.04.2025	12,395	0	302,135	0	0	297,615	0	0	24	0	56,5	46,5	0,09	0,4	-
11.04.2025	10,861	0	301,101	0	0	297,063	0	0	24	0	53,2	44,4	0,01	0,4	-
12.04.2025	10,303	0	301,089	0	0	297,185	0	0	24	0	52,4	44	0,01	0,4	-
13.04.2025	9,099	0	301,46	0	0	297,864	0	0	24	0	50,1	42,7	0	0,41	-
14.04.2025	5,216	0	183,443	0	0	181,333	0	0	24	0	49,4	42,4	0	0,36	-
Итого:	220,478	0	6044,039	0	0	5965,566	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,66														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1883,998	50891,452	0	0	50208,218	0	0	3852	505
14.04.2025	2104,474	56935,491	0	0	56173,784	0	0	4380	505

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 11:35:50