

#121475#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Кастусик И. Б., ИП

Батальная 69, Калининград (офис)

1757

6810

ТВ7 (АСП)

14015695

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,236	0	17,094	0	0	16,671	0	0	24	0	74,4	42,4	0	0,01	-
25.02.2025	2,269	0	16,264	0	0	15,839	0	0	24	0	76,7	42,5	0	0	-
26.02.2025	2,152	0	15,271	0	0	14,872	0	0	24	0	76,7	42,1	0	0	-
27.02.2025	2,123	0	15,196	0	0	14,805	0	0	24	0	76	41,7	0	0	-
28.02.2025	2,241	0	17,288	0	0	16,862	0	0	24	0	74,1	42,4	0	0	-
01.03.2025	2,198	0	17,082	0	0	16,661	0	0	24	0	74,1	42,6	0	0	-
02.03.2025	2,144	0	17,067	0	0	16,648	0	0	24	0	74,1	43,3	0	0	-
03.03.2025	2,112	0	17,129	0	0	16,709	0	0	24	0	73,9	43,8	0	0	-
04.03.2025	2,038	0	15,707	0	0	15,324	0	0	24	0	73,7	42	0	0	-
05.03.2025	1,869	0	13,88	0	0	13,542	0	0	24	0	73,7	40,7	0	0	-
06.03.2025	1,793	0	13,181	0	0	12,862	0	0	24	0	73,3	40,1	0	0	-
07.03.2025	1,833	0	14,033	0	0	13,691	0	0	24	0	73,7	41,7	0	0	-
08.03.2025	1,767	0	13,846	0	0	13,508	0	0	24	0	73,7	42,5	0	0	-
09.03.2025	1,702	0	13,361	0	0	13,035	0	0	24	0	73,7	42,6	0	0	-
10.03.2025	1,655	0	12,296	0	0	11,997	0	0	24	0	73,6	40,6	0	0	-
11.03.2025	1,87	0	14,677	0	0	14,318	0	0	24	0	73,8	42,6	0	0	-
12.03.2025	1,896	0	14,815	0	0	14,452	0	0	24	0	73,9	42,6	0	0	-
13.03.2025	1,958	0	15,394	0	0	15,015	0	0	24	0	74,1	43	0	0	-
14.03.2025	1,996	0	16,031	0	0	15,635	0	0	24	0	74,2	43,8	0	0,01	-
15.03.2025	1,931	0	15,321	0	0	14,942	0	0	24	0	74,3	43,4	0	0,04	-
16.03.2025	1,899	0	15,205	0	0	14,829	0	0	24	0	74,2	43,6	0	0,04	-
17.03.2025	1,779	0	13,431	0	0	13,099	0	0	24	0	74,3	41,9	0	0,01	-
18.03.2025	1,896	0	14,575	0	0	14,216	0	0	24	0	74	42,2	0	0	-
19.03.2025	2,01	0	16,035	0	0	15,64	0	0	24	0	74	43,4	0	0	-
20.03.2025	1,911	0	15,196	0	0	14,822	0	0	24	0	74	43,3	0	0,01	-
21.03.2025	1,901	0	14,715	0	0	14,354	0	0	24	0	73,8	42,2	0	0	-
22.03.2025	1,824	0	14,362	0	0	14,01	0	0	24	0	73,9	42,9	0	0	-
23.03.2025	1,784	0	14,68	0	0	14,334	0	0	24	0	72,3	42,6	0	0	-
Итого:	54,787	0	423,132	0	0	412,692	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,086														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	630,479	5285,235	0	0,946	5158,248	0	0,937	13711	463
23.03.2025	685,266	5708,367	0	0,946	5570,941	0	0,937	14383	463

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 15:19:06