

#18510#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Кастусик И. Б., ИП
Адрес потребителя Батальная 69, Калининград (офис)
Номер абонента 1757
Порядковый номер 6810
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 14015695
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,154	0	2,442	0	0	2,396	0	0	24	0	0	0	63,8	48,5	0,42	0,29	-
25.09.2022	0,169	0	2,525	0	0	2,477	0	0	24	0	0	0	64,3	48	0,42	0,29	-
26.09.2022	0,166	0	2,527	0	0	2,48	0	0	24	0	0	0	64,1	48,1	0,42	0,29	-
27.09.2022	0,185	0	2,71	0	0	2,659	0	0	24	0	0	0	64,3	47,7	0,42	0,29	-
28.09.2022	0,174	0	2,592	0	0	2,543	0	0	24	0	0	0	64,1	47,8	0,42	0,29	-
29.09.2022	0,176	0	2,639	0	0	2,589	0	0	24	0	0	0	64,1	47,9	0,42	0,29	-
30.09.2022	0,215	0	3,062	0	0	3,005	0	0	24	0	0	0	64,1	47,1	0,41	0,29	-
01.10.2022	0,171	0	2,586	0	0	2,538	0	0	24	0	0	0	64,1	48	0,41	0,29	-
02.10.2022	0,153	0	2,474	0	0	2,429	0	0	24	0	0	0	63,7	48,7	0,41	0,29	-
03.10.2022	0,161	0	2,53	0	0	2,482	0	0	24	0	0	0	63,9	48,4	0,42	0,29	-
04.10.2022	0,179	0	2,675	0	0	2,625	0	0	24	0	0	0	64	47,8	0,41	0,3	-
Итого:	1,903	0	28,762	0	0	28,223	0	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,455																

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	1035,997	10185,853	0	0,332	9954,207	0	0,329	27305	94
04.10.2022	1037,901	10214,616	0	0,332	9982,431	0	0,329	27569	94

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.10.2022 9:59:50