

#126579#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Хоум-Партнер, ООО, УК

Товарная 21-23А, Калининград

4317

6887

ВКТ-7

00207632

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.03.2025 | 2,22        | 0,246        | 153,7      | 148,49     | 150,01  | 145,98    | 4,03      | 24          | 0          | 0      | 73,6      | 60,5      | 13,14 | 0,6        | 0,4        | 5,5            |
| 25.03.2025 | 2,151       | 0,246        | 153,16     | 147,93     | 149,47  | 145,42    | 4,05      | 24          | 0          | 0      | 73,6      | 61        | 12,7  | 0,6        | 0,4        | 4,4            |
| 26.03.2025 | 2,071       | 0,257        | 156,96     | 151,71     | 153,22  | 149,06    | 4,16      | 24          | 0          | 0      | 73,4      | 61,6      | 11,82 | 0,6        | 0,4        | 6,9            |
| 27.03.2025 | 2,155       | 0,262        | 160,41     | 154,99     | 156,56  | 152,29    | 4,27      | 24          | 0          | 0      | 73,7      | 61,6      | 12,04 | 0,6        | 0,4        | 5,7            |
| 28.03.2025 | 1,795       | 0,265        | 158,35     | 153,18     | 154,5   | 150,32    | 4,18      | 24          | 0          | 0      | 73,8      | 64        | 9,85  | 0,6        | 0,4        | 8,9            |
| 29.03.2025 | 1,692       | 0,267        | 155,16     | 150,08     | 151,41  | 147,23    | 4,18      | 24          | 0          | 0      | 73,6      | 64,2      | 9,38  | 0,6        | 0,4        | 9,9            |
| 30.03.2025 | 2,041       | 0,262        | 157,57     | 152,24     | 153,79  | 149,53    | 4,26      | 24          | 0          | 0      | 73,5      | 62        | 11,51 | 0,6        | 0,4        | 6,8            |
| 31.03.2025 | 2,068       | 0,264        | 161,15     | 155,76     | 157,28  | 153,02    | 4,26      | 24          | 0          | 0      | 73,5      | 62,1      | 11,43 | 0,6        | 0,4        | 5,9            |
| 01.04.2025 | 2,306       | 0,258        | 163,85     | 158,25     | 159,92  | 155,59    | 4,33      | 24          | 0          | 0      | 73,4      | 60,6      | 12,73 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 02.04.2025 | 1,921       | 0,272        | 160,29     | 154,92     | 156,46  | 152,12    | 4,34      | 24          | 0          | 0      | 73,4      | 62,9      | 10,5  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 03.04.2025 | 1,566       | 0,278        | 155,48     | 150,36     | 151,72  | 147,43    | 4,29      | 24          | 0          | 0      | 73,5      | 65        | 8,44  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 04.04.2025 | 1,964       | 0,271        | 161,05     | 155,67     | 157,2   | 152,87    | 4,33      | 24          | 0          | 0      | 73,4      | 62,6      | 10,74 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 05.04.2025 | 2,634       | 0,251        | 158,28     | 152,5      | 154,48  | 150,11    | 4,37      | 24          | 0          | 0      | 73,4      | 58        | 15,37 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 06.04.2025 | 2,847       | 0,244        | 152,44     | 146,56     | 148,76  | 144,42    | 4,34      | 24          | 0          | 0      | 73,7      | 56,2      | 17,47 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 07.04.2025 | 2,55        | 0,26         | 158,2      | 152,41     | 154,38  | 149,99    | 4,39      | 24          | 0          | 0      | 73,7      | 58,9      | 14,79 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 08.04.2025 | 2,534       | 0,264        | 161,55     | 155,75     | 157,66  | 153,21    | 4,45      | 24          | 0          | 0      | 73,6      | 59,2      | 14,35 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 09.04.2025 | 2,493       | 0,26         | 161,61     | 155,85     | 157,7   | 153,3     | 4,4       | 24          | 0          | 0      | 73,7      | 59,6      | 14,1  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 10.04.2025 | 2,606       | 0,241        | 145,68     | 140,01     | 142,2   | 137,92    | 4,28      | 24          | 0          | 0      | 73,3      | 56,7      | 16,59 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 11.04.2025 | 2,237       | 0,246        | 143,72     | 138,27     | 140,41  | 136,11    | 4,3       | 24          | 0          | 0      | 71,8      | 57,7      | 14,14 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 12.04.2025 | 1,982       | 0,255        | 143,01     | 137,66     | 139,7   | 135,42    | 4,28      | 24          | 0          | 0      | 71,9      | 59,5      | 12,35 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 13.04.2025 | 1,423       | 0,276        | 143,99     | 138,91     | 140,68  | 136,32    | 4,36      | 24          | 0          | 0      | 71,8      | 63,8      | 8,1   | 0,6        | 0,4        | -              |
| 14.04.2025 | 1,19        | 0,274        | 141,44     | 136,61     | 138,19  | 133,97    | 4,22      | 24          | 0          | 0      | 71,8      | 65,2      | 6,57  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 15.04.2025 | 1,075       | 0,312        | 136,84     | 131,57     | 133,73  | 128,99    | 4,74      | 24          | 0          | 1      | 71,4      | 65,7      | 5,67  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 16.04.2025 | 0,732       | 0,233        | 132,56     | 128,71     | 129,57  | 126,08    | 3,49      | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 67        | 3,79  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 17.04.2025 | 0,41        | 0,217        | 124,51     | 121,18     | 121,74  | 118,59    | 3,15      | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 68,8      | 1,53  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 18.04.2025 | 0,404       | 0,219        | 130,51     | 127,17     | 127,63  | 124,47    | 3,16      | 24          | 0          | 0      | 69,9      | 68,4      | 1,43  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 19.04.2025 | 0,399       | 0,222        | 128,78     | 125,43     | 125,99  | 122,77    | 3,22      | 24          | 0          | 0      | 69,6      | 68,2      | 1,38  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 20.04.2025 | 0,398       | 0,22         | 128,86     | 125,49     | 126,06  | 122,84    | 3,22      | 24          | 0          | 0      | 69,7      | 68,3      | 1,38  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 21.04.2025 | 0,391       | 0,224        | 130,75     | 127,34     | 127,91  | 124,67    | 3,24      | 24          | 0          | 0      | 69,5      | 68,2      | 1,32  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 22.04.2025 | 0,382       | 0,217        | 130,34     | 126,97     | 127,51  | 124,32    | 3,19      | 24          | 0          | 0      | 69,3      | 68        | 1,28  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 23.04.2025 | 0,396       | 0,217        | 127,5      | 124,15     | 124,7   | 121,54    | 3,16      | 24          | 0          | 0      | 69,7      | 68,3      | 1,4   | 0,6        | 0,4        | -              |
| Итого:     | 51,033      | 0            | 4577,7     | 4426,12    | 4470,54 | 4345,9    | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 51,033      |              |            |            |         |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.03.2025 | 438,279  | 28011,56 | 26944,39 | 27324,04 | 26492,75 |
| 23.04.2025 | 489,312  | 32589,26 | 31370,51 | 31794,58 | 30838,65 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 16:25:58