

#98477#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/09/24г.-23/10/24г.

Абонент: _ УК Хоум-Партнер

Адрес: _ Товарная, 21-23а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 1.80 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 1.80 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00207632

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x071D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.09.2024	67,53	65,31	2,22	57,7	56,5	56,44	55,35	1,15	6	4	0,202	0,074	11	0	
27.09.2024	68,47	66,56	1,91	130,47	127,7	127,65	125,07	2,63	6	4	0,422	0,175	24	0	*
28.09.2024	67,72	65,42	2,3	127,62	124,97	124,77	122,33	2,64	6	4	0,462	0,171	24	0	
29.09.2024	67,91	65,44	2,47	127,07	124,41	124,17	121,73	2,68	6	4	0,491	0,175	24	0	
30.09.2024	67,99	65,68	2,31	124,85	122,25	121,92	119,52	2,73	6	4	0,466	0,177	24	0	
01.10.2024	68,24	65,71	2,53	123,6	121,01	120,62	118,22	2,79	6	4	0,495	0,183	24	0	
02.10.2024	68,25	65,49	2,76	120,99	118,44	118,02	115,7	2,74	6	4	0,51	0,18	24	0	
03.10.2024	67,33	64,73	2,6	117,78	115,36	114,9	112,69	2,67	6	4	0,476	0,171	24	0	
04.10.2024	67,67	64,54	3,13	115,04	112,66	112,12	109,95	2,71	6	4	0,532	0,176	24	0	
05.10.2024	68,03	65,11	2,92	120,72	118,19	117,73	115,46	2,73	6	4	0,528	0,177	24	0	
06.10.2024	68,02	65,25	2,77	119,52	117,01	116,5	114,2	2,81	6	4	0,51	0,184	24	0	
07.10.2024	68,49	65,82	2,67	120	117,47	117	114,7	2,77	6	4	0,5	0,181	24	0	
08.10.2024	68,37	65,62	2,75	116,9	114,45	113,9	111,67	2,78	6	4	0,501	0,183	24	0	
09.10.2024	69,86	62,91	6,95	140,98	137,9	137,3	134,79	3,11	6	4	1,162	0,195	24	0	
10.10.2024	70,06	62,09	7,97	134,75	131,78	131,19	128,85	2,93	6	4	1,237	0,182	23	1	*
11.10.2024	69,88	60,02	9,86	138,91	135,87	135,12	132,86	3,01	6	4	1,525	0,183	24	0	
12.10.2024	70,26	57,45	12,81	135,76	132,74	131,76	129,74	3	6	4	1,878	0,172	24	0	
13.10.2024	70,62	57,27	13,35	145,19	141,94	140,78	138,64	3,3	6	4	2,089	0,188	24	0	
14.10.2024	70,76	60,07	10,69	155,94	152,46	151,31	148,79	3,67	6	4	1,856	0,222	24	0	
15.10.2024	70,55	59,28	11,27	152,3	148,91	147,68	145,31	3,6	6	4	1,895	0,214	24	0	
16.10.2024	70,75	57,27	13,48	147,58	144,27	142,06	139,87	4,4	6	4	2,207	0,252	24	0	*
17.10.2024	71,16	59	12,16	157,61	154,03	151,98	149,53	4,5	6	4	2,142	0,265	24	0	*
18.10.2024	71,53	60,4	11,13	159,76	156,11	155,03	152,4	3,71	6	4	1,968	0,224	24	0	
19.10.2024	71,54	60,18	11,36	159,97	156,31	155,22	152,62	3,69	6	4	2,001	0,219	24	0	
20.10.2024	71,56	60,26	11,3	160,55	156,87	155,78	153,15	3,72	6	4	2,002	0,224	24	0	
21.10.2024	71,53	61,96	9,57	159,97	156,33	155,38	152,65	3,68	6	4	1,728	0,226	24	0	
22.10.2024	71,51	63,75	7,76	156,44	152,86	152,1	149,28	3,58	6	4	1,42	0,229	24	0	
23.10.2024	71,21	61,96	9,25	157,77	154,18	153,27	150,58	3,6	6	4	1,654	0,222	24	0	
Итого:				3785,7	3702,98	3681,7	3615,65	87,33			32,859	5,424	658	1	
Средние:	69,52	62,66	6,86						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/09/2424:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23/10/2424:00	3785,74	3702,98	3681,7	3615,65	87,33	32,859	5,424	658	1
Итого:	3785,74	3702,98	3681,7	3615,65	87,33	32,859	5,424	658	1

Период нормальной работы 658ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 800ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

